



Przepisy instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach o wymaganej odporności ogniowej co najmniej EI60 powinny mieć klasę odporności ogniowych elementów.  
Prowadzenie głównych odcinków poziomych instalacji wodociągowej pod stropem partentu oraz piętra, odcinki końcowe i podejścia do przyborów w bruzdach ściennych i pod posadzką.

<p><b>PRZEDSIĘBIORSTWO</b> <b>PROJEKTOWO-WYKONAWCZE</b> <b>"deem"</b> Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała</p>		<p>upr. nr 2801/Op. Op./LS/0153/03</p>
<p><b>Projektant:</b></p>	<p>mgr inż. Tomasz Leja spec. instal. sanitarne</p>	
<p><b>PROJEKT WYKONAWCZY</b></p>		
<p>Nazwa projektu budowlanego: <b>BUDOWA ŻŁOBKA POPRZEC ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W OPATÓWKU</b></p> <p>Lokalizacja:    ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek działka nr ewid. 104/26, 104/3 obrob. ewidencyjny: 300708_4.0001 Miasto Opatówek jednostka ewidencyjna: 300708_4 Opatówek identyfikator działek: 300708_4.0001.104/26; 300708_4.0001.104/3.</p>		<p>nr rysunku: <b>IS17</b></p>
<p>data sporządzenia rysunku: <b>20.11.2021r</b></p>		<p>skala: <b>1:100</b></p>
<p>Inwestor:</p>	<p>Gmina Opatówek Plac Wolności 14 62-860 Opatówek</p>	
<p>Tytuł rys.:    <b>Instalacja wodociągowa - rozwiązanie aksonometryczne</b> <b>BRANŻA - INSTALACJE SANITARNE</b></p>		<p>f:420x297</p>