

SZCZEGÓŁ ZABUDOWY ELEMENTÓW NAGRZEWNIC WENT.



Zestawienie pomp obiegowych:
P1 - Pompa obiegowa dla nagrzewnicy centrali NW1 typu SPRINTA 25/40, N=27W, 230V
P2 - Pompa obiegowa dla nagrzewnicy centrali NW2 typu SPRINTA 25/60, N=43W, 230V

LEGENDA:

- Przewody instalacji ogrzewania
- Instalacja ciepła technologicznego do nagrzewnic went.
- Instalacja gazu
- Grzejnik

K - Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 60kW np.VITODENSE 200W
R - Rozdzielacz instalacji grzewczej DN80, L=750 mm
NW - Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex NG60,
PP - Podgrzewacz pojemnościowy 500 dm3 np. VITOCELL
SUW - Układ uzdatniania wody kotłowej.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "**deem**" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant:	mgr inż. Tomasz Leja spec. instal. sanitarne		upr. nr 28/01/Op, OPLBS/0153/03

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa projektu budowlanego:
BUDOWA ŻŁOBKA POPRZEZ ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W OPATÓWKU

Lokalizacja: ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek
działka nr ewid. 104/26, 104/3
obręb ewidencyjny: 300708_4.0001 Miasto Opatówek
jednostka ewidencyjna: 300708_4 Opatówek
identyfikatory działek: 300708_4.0001.104/26; 300708_4.0001.104/3.

Inwestor: Gmina Opatówek
Plac Wolności 14
62-860 Opatówek

Tytuł rys.: Rzut poddasza - instalacja ogrzewania i gazowa

BRANŻA - INSTALACJE SANITARNE

data sporządzenia rysunku: **20.11.2021r**

nr rysunku: **IS7**

skala: **1:50**

f:841x594