

Bytom dnia: 2025-01-14

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu w związku z realizacją zadania "Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu" - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027..

Numer referencyjny: 33/33PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4

1. Czy Zamawiający dopuści panele fotowoltaiczne ze szkłem tylko po jednej stronie, zamiast dwóch, co znacznie zmniejszy ich wagę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający dopuści falownik bez funkcji wykrywania łuku elektrycznego, przy zastosowaniu oddzielnego wyłącznika przeciwpożarowego na dachu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Zamawiający

