

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach  
Raciborska 37  
40-074 Katowice

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  
oraz PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z negocjacjami fakultatywnymi - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **"Wykonanie przeróbki ciepła technologicznego oraz wykonanie dokumentacji projektowej i montażu klimatyzacji**

**w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50" – znak sprawy ASP-DA-ZP-10-2021.**

Zamawiający, **Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający akceptuje referencje dotyczące modernizacji C.W.U

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza aby w zakresie zadania nr 1 wykaz robót budowlanych dotyczył poza instalacjami ciepła technologicznego oraz centralnego ogrzewania również modernizacji/wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej. Mając na względzie powyższe zmienia się zapis w SWZ w pkt. 7.2 ppkt. 4 tabeli warunki udziału w postępowaniu oraz w pkt 10.1, w tabeli wymagane dokumenty w sposób wskazany w dokumencie Powiadomienie o zmianach SWZ.

**Pytanie nr 2**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zamiennie rur stalowych ocynkowanych łączonych metodą zaciskową w technologii Geberitt, zamiast czarnych łączonych za pomocą spawania?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Po weryfikacji dokumentacji projektowej Zamawiający stwierdza, że w ramach pozycji 1. Rury stalowe bez szwu mogą być zastosowane właśnie takie rury lub też alternatywnie rury ze stali węglowej

ocynkowane. Mając to na względzie zmienia się zapis w dokumentacji projektowej – uzupełniającej (Załącznik nr 11) w tabeli poz. 1 w sposób wskazany w dokumencie Powiadomienie o zmianach SWZ.

**Pytanie nr 3**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia wykonania zamówienia do 3 miesięcy?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia wykonania zamówienia w zakresie zadania nr 1 do 3 miesięcy. Mając na względzie powyższe zmienia się zapis w SWZ pkt. 6 Termin wykonania zamówienia w sposób wskazany w dokumencie Powiadomienie o zmianach SWZ.

**W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dn. 28.10.2021 r. do godz. 10:00.**

Zamawiający udostępnia wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie BIP Zamawiającego.

Zamawiający

KANCLERZ  
  
MGR ANNA CICHON