

Warszawa, dnia 20 czerwca 2022 r.

**ODPOWIEDZI  
na zapytania do SWZ**

Dotyczy: postępowania na „Dostawa gazów medycznych”- numer sprawy  
**EP/55/2022**

**Szanowni Państwo,**

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Dostawę gazów medycznych”- numer sprawy **EP/55/2022**, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

**PYTANIE NR 1**

Czy Zamawiający zgadza się wykreślić z projektu umowy z Paragrafu 2 punkt nr.8 dt. przeglądów Parownicy co 3 miesiące. Parownica to urządzenie podlegające dozorowi UDT którego rewizja odbywa się raz w roku zgodnie z przepisami i niewymagające przeglądów okresowych. W przypadku problemów lub awarii Parownicy, zgonie z zapisami Umowy Wykonawca jest zobowiązany do reakcji w czasie określonym w Umowie.

**Odpowiedz:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i oczekuje co 3 miesiące dokumentu potwierdzającego wykonanie przegląd Techniczny oraz dopuszczenie do dalszej eksploatacji.

**DYREKTOR**  
Robert Mazur

Sporządził: Marta Leoniak