

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



sygn. akt **ZP.271.1.8.2023.AJ**

Kędzierzyn-Koźle, dnia: **06.04.2023r.**

## **WSZYSCY WYKONAWCY**

### **zainteresowani udziałem w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
**Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką, os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.*) odpowiada na pytanie, które wpłynęło w dniu 27.03.2023r. w następujący sposób:

#### **Pytanie nr 1**

Wykonawca wnosi o określenie ilości i parametrów (średnica, długość) sworzni do styku z betonem.

**Odpowiedź:** Parametry sworzni zapewniających współpracę konstrukcji stalowej i betonowej zostały opisane na rys. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 w pkt 4 UWAG tj. fi 16 mm, długość 150 mm. Roboty należy wykonać według projektu, umieszczenie sworzni (a więc ich liczba) jest zaznaczona na wyżej wymienionych rysunkach.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższą odpowiedź jako stanowiącą integralną część SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych**

**Daniel Bul /-/**