UWAGA:
Projektowane kable prowadzić w kanałach kablowych po projektowanych trasach. Istniejące okablowanie uporządkować.
Prostokątami oznaczono obszar podlegający opisanej przebudowie/modernizacji.
Na drabinkach kablowchy w kanale kablowym na trzech poziomach ułożyć kable sensoryczne instalacji SSP wykrywające podwyższone poziomy temperatury.
Na dnie kanału kablowego na całej długości ułożyć kabel sensoryczny instalacji wykrywania zalania. Kabel włączyć w projektowaną centralkę wykrywania zalań.
Elementy zadania 3 opracowano kolorami czerwonym i niebieskim.
Elementy zadania 4 to wszystkie kolory z wyłączeniem czerwonego i niebieskiego.

allplan
PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI ALLPLAN Sp. z o.o.
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz

FAZA / PHASE	PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ / PROJECT TITLE	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa bezpieczeństwa przechowywania i udostępniania zasobów Biblioteki Narodowej. Zadanie 4
ADRES / ADDRESS	al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa j. ewid. 146506_8; obręb ewid. 2-01-06; dz. ewid. nr 21
BRANŻA / INDUSTRY	ELEKTRYKA
INWESTOR / CLIENT	Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa
PROJEKTANT / DESIGNED BY	MGR INŻ. DARIUSZ NARUSZEWICZ — WAM/0068/PWOE/11
SPRAWDZAJĄCY / VERIFIED BY	MGR INŻ. TOMASZ NIEDŹWIECKI — PDL/0058/POOE/11
OPRACOWANIE / DRAFTED BY	MGR INŻ. DANIEL DĄBROWSKI; KACPER FITAS
TEMAT / SUBJECT	Rzut poziomu -2,5 -kanały
NR RYSUNKU / DRAWING NUMBER	E-01
DATA / DATE	KWIECIEŃ 2024
SKALA / SCALE	1:100