



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Skalmierzyce, 04 czerwca 2024 r.

ZP.271.11.2024

Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy ziemię z korytowania należy rozplantować na miejscu, czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia?

Odpowiedź:

Ziemię z korytowania należy rozplantować na miejscu, a jej nadmiar należy wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Pytanie 2

Czy na teren budowy jest zapewniony dojazd samochodów ciężarowych powyżej 20 ton? jeśli nie, to prosimy o podanie tonażu samochodów które tam mogą się poruszać?

Odpowiedź:

Na teren jest zapewniony dojazd samochodów ciężarowych do maksymalnego tonażu 20 t.

Pytanie 3

Czy Zamawiający ujednolici opis materiałowy i dopuści wykonanie wszystkich urządzeń o konstrukcji stalowej czarnej S235JR oczyszczonej w procesie



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

piaskowania, ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo z rur stalowych o średnicy 76,1mm lub profili stalowych 80x80 mm?

Odpowiedź:

Poszczególne urządzenia winny być wykonane w technologii zawartej w opisie urządzenia, zgodnie z obowiązującymi normami i spełniać swoją funkcję.

Pytanie 4

Proszę o doprecyzowanie z czego ma być nakrycie do piaskownicy?

Odpowiedź:

Nakrycie piaskownicy winno być wykonane z płótna pokrytego PCV (Poliester) - gramatura min. 600 g/m², odporne na rozdarcia, wodę, promienie UV oraz pleśń.

Pytanie 5

Czy są do demontażu jakieś urządzenia?

Odpowiedź:

Nie ma do demontażu innych urządzeń. Wszystkie urządzenia na placu w Nowych Skalmierzycach zostaną zdemontowane przez zamawiającego przed rozpoczęciem prac.

Pytanie 6

Czy teren budowy jest porośnięty krzewami , trawą i drzewami? Jeśli tak to proszę o podanie jakie?

Odpowiedź:

Teren budowy nie jest porośnięty drzewami lub krzewami. Teren w Czachorach porośnięty jest trawą, która zostanie wykoszona przed rozpoczęciem prac przez Zamawiającego.



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Pytanie 7

Czy Zamawiający może udostępnić zdjęcia poglądowe terenu przeznaczonego na place zabaw.

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia w załączeniu zdjęcia terenu przeznaczonego pod place zabaw. Teren w Czachorach zostanie wykoszony przed rozpoczęciem prac – drzewa nie kolidują z rozmieszczeniem urządzeń.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza "rozbicie" huśtawki potrójnej na dwa elementy zlokalizowane wg PZT tylko na osobnych konstrukcjach: pierwszy element z huśtawką bociane gniazdo a drugi z huśtawką kubelkową i płaską?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozbicie huśtawki na dwa elementy.

Jerzy Łukasz Walczak
Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce