

Bydgoszcz, dnia 10.10.2024r.

WO.V.272.2.16.2024

**Wykonawcy**

uczestniczący w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego na *Wykonanie robót  
budowlanych polegających na wymianie nawierzchni  
na określonych odcinkach chodników utwardzonych  
na terenie Cmentarza Bohaterów Bydgoszczy przy  
ul. gen. S. Grzmota-Skotnickiego w Bydgoszczy*

**WYJAŚNIENIA**

**w związku z zapytaniem do treści SWZ (1)**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 09.10.2024 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na *Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni na określonych odcinkach chodników utwardzonych na terenie Cmentarza Bohaterów Bydgoszczy przy ul. gen. S. Grzmota-Skotnickiego w Bydgoszczy*.

Treść zapytania oraz odpowiedzi (wyjaśnień) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następująca:

**Pyt. 1:**

*Dotyczy:*

*Załącznik nr 8 (Projekt), punkt 6 - Rozwiązania techniczne: Konstrukcja chodnika: Podbudowa, oraz  
Załącznik nr 13 (Przedmiar robót), punkt 2.8: Podbudowa.*

*"Czy kruszywo łamane niesortowane można zastąpić gruzem betonowym?"*

**Odp. 1:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany kruszywa łamanego niesortowanego na gruz betonowy, przy zachowaniu grubości warstwy.

*(podpis cyfrowy)*

Z up. Dyrektora Generalnego  
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Bydgoszczy

Dominik Malicki  
Dyrektor  
Wydziału Organizacyjnego