

Skalmierzyce, 22 listopada 2023 r.

ZP.271.26.2023

Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Remont drogi gminnej nr 793885P ul. Wiatrakowa w m. Śliwniki.

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Kosztorys ofertowy poz. nr 9 d.3 prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pobocza z kruszyw łamanych 0/31,5 innych niż granitowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje założenie zastosowania kruszywa granitowego frakcji 0/31,5 na wykonanie poboczy.

Jerzy Łukasz Walczak
Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce

