

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



ZP.271.1.7.2025.RM

Kędzierzyn-Koźle, 20.02.2025 r.

WSZYSCY WYKONAWCY zainteresowani udziałem w postępowaniu

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:

Remont ul. Poniatowskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: "Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi"

I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 w zw. z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.*) – odpowiada na pytania dotyczące treści SWZ, które wpłynęły do Zmawiającego w dniu 17.02.2025 r. oraz modyfikuje treść SWZ jak wynika z udzielonych odpowiedzi.

Zestaw pytań nr 1 z dnia 17.02.2025 r.

Pytanie nr 1

W związku z rozbieżnościami między Projektem Wykonawczym a dołączonymi obliczeniami fotometrycznymi dotyczącą klasy oświetleniowej – w PW dla jezdni klasa C4, obliczenia wykonane dla klasy M4 – prosimy o jednoznaczne wskazanie dla jakiej klasy oświetlenia powinny zostać wykonane obliczenia oświetlenia.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający udostępnia skorygowane obliczenia fotometryczne dla układu ulicznego w pliku pn. „obliczenia fotometryczne - układ uliczny”, jednocześnie wskazując, iż obliczenia winny zostać wykonane dla klasy oświetleniowej C4.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie referencyjnych obliczeń fotometrycznych dla przejścia dla pieszych

Odpowiedź na pytanie nr 2

Wyniki obliczeń fotometrycznych przedstawiono w Projekcie Wykonawczym oświetlenia - str. 19 do 23.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację czy oprawy na przejścia dla pieszych ustawione są w osi przejścia naprzeciwko siebie, jeżeli tak to jakie wytyczne należy zastosować? Zgodnie z WR-D-41 oprawy nie mogą być umiejscowione w osi przejścia.”

Odpowiedź na pytanie nr 3

Słupy oświetleniowe ustawione są przed przejściem naprzeciwko siebie.

Ze względu na konieczność zachowania ustalonej z konserwatorem stylistyki opraw, konieczne było doświetlenie drogi z obu stron przejścia. Droga jest jednokierunkowa, więc usytuowanie słupów naprzeciw siebie nie jest błędne (słupy zlokalizowane są przed przejściem). Wytyczne przedstawione są w dokumentacji projektowej.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższą modyfikację i wyjaśnienia, jako stanowiącą integralną część SWZ. Zgodnie z art. 286 ust. 7 i art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W imieniu Zamawiającego

Daniel Bul

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych /-/