

Kobylec, dnia 31.05.2023 r.

GZK/ 80 /2023

**Gmina Łapanów  
32-740 Łapanów 34**

**Pełnomocnik Marcin Głód  
Archi Projekt Biuro Projektowe S.C.  
Ul. Kazimierza Wielkiego 11  
32-700 Bochnia**

**Dotyczy : rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Łapanów  
działki: 146/3, 146/1, 148/1, 148/2, 149/7, 149/6, 149/5, 149/4, 149/3, 149/1, 149/13,  
149/12, 149/11, 149/10, 149/9, 149/8, 149/2, 150/2, 150/6, 151/5, 151/3, 152, 153/4,  
153/2, 153/7, 154/2, 154/1**

Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu po zapoznaniu się z zakresem planowanej inwestycji budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łapanów gm. Łapanów wnioskuje o wykonanie projektu zgodnie z następującymi warunkami dla:

**1. Sieci kanalizacyjnej**

- sieć kanalizacyjną wykonać z rury minimum PCV Ø 200 mm
- przy skrzyżowaniu projektowanej sieci kanalizacyjnej z siecią wodociągową należy zachować odległość w świetle między krzyżującymi się rurami min. 20 cm
- minimalna odległość po skrajnych obrysach rury wodociągowej z rurą kanalizacyjną winna wynosić minimum 1,2 m.
- w miejscach mało stabilnego gruntu stosować studnie betonowe z uszczelnieniem
- studnie rewizyjne na sieci co 50 m , co 100 m betonowe a w środku mogą być PVC
- studnie na sięgaczach mogą być PVC fi 425.

**2. Sieci wodociągowej:**

- Włączenie do sieci wodociągowej PE Ø 110 na działce nr 146/3 należy wykonać rurą PE100 SDR11 Ø 90 z zasuwą klinową z kluczem teleskopowym i skrzynką uliczną,
- przy skrzyżowaniu projektowanej sieci wodociągowej z rurą gazową należy zachować odległość w świetle między krzyżującymi się rurami min. 20 cm,
- minimalna odległość po skrajnych obrysach przyłącza gazowego i przyłącza wodociągowego winna wynosić 1,2 m.
- Na projektowanym odcinku rozbudowy sieci wodociągowej należy zaprojektować hydranty nadziemne w odstępach nie większych niż 150 m,

### 3. Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

- Z uwagi na projektowaną trasę rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy uzyskać zgodę w formie pisemnej właścicieli działek po których będzie projektowana rozbudowa,

- Po akceptacji ze strony G.Z.K dokumentację należy uzgodnić z jednostkami posiadającymi instalację podziemną poprzez NARADĘ KOORDYNACYJNĄ w Starostwie Powiatowym.

**- Po wykonaniu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy zlecić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą**

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Kierownik GZK  
mgr inż. Adam Góral

