

Skalmierzyce, 28 czerwca 2024 r.

ZP.271.13.2024

Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

"Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku"

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza, aby kocioł na pellet nie posiadał automatycznego odpopielania kotła, gdyż to rozwiązanie nie powoduje ograniczenia obsługi i nie zwalnia z obowiązku czyszczenia płomieniówek kotła z popiołu. Sam system odpopielania nie daje pełnej automatyzacji ale podraża znacznie koszt zakupu kotła na pellet.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Jerzy Łukasz Walczak
Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce