

Gmina Medyka
Medyka 288
37-732 Medyka

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Wyjaśnienie nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Medyka."** – znak sprawy **BiD.ZP.271.2.2022.**

Zamawiający, **Gmina Medyka**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej prosimy o określenie grubości:

- warstwy wiążącej na drodze gminnej nr 116301R Hureczko – Hurko,
- podbudowy z mieszanek MCE na drodze wewnętrznej nr DWS-1 w Siedliskach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- a) Na drodze gminnej nr 116301R Hureczko – Hurko należy przyjąć warstwę wiążącą o grubości 4 cm jak przedstawiono w przedmiarze robót.
- b) Na drodze wewnętrznej nr DWS-1 w Siedliskach należy przyjąć grubość podbudowy z mieszanek MCE na poziomie 20 cm jak przedstawiono w przedmiarze robót.

Pytanie nr 2

Prosimy o określenie wytrzymałości podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 30cm na drodze gminnej nr 116312R w Torkach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wytrzymałość podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 30 cm na drodze gminnej nr 116312R w Torkach winna wynieść $R_m = 2,5 \text{ MPa}$

Zamawiający:

WÓJT

mgr Marek Iwasieczko

.....