PRZEKRÓJ A–A 1:50



A

Posadzka betonowa gr. 15 cm – posadzka zatarta na gładko
Folia izolacyjna PE 0,2mm x2
Wylewka betonowa gr. 10 cm
Styropian XPS 200 wsp. λD=0,035 W/mK lub niższy gr. 10 cm
Płyta żelbetowa gr. 25 cm, zbrojona 2x siatka Ø10 A–III oczko 15x15 cm Beton B25
Folia izolacyjna PE 0,2mm
Chudziak gr. 10 cm
Stabilizacja gruntem gr. 30 cm Rm = 5MPa

B

Płyta warstwowa dachowa MW Standard firmy BalexMetal (wełna mineralna) gr. 15 cm
Płatwie HEA 120
Podciąg HEB 200

C

Tynk zew. cienkowarstwowy;
Wełna mineralna ROCKWOOL FRONTROCK SUPER Fasada wsp.λD=0,035 W/mK gr.15 cm
Pustak Ytong PP4/0,6 s+GT gr. 24 cm
Tynk cementowo–wapienny

D

Izolacja przeciwwilgociowa – folia kubełkowa
Styropian XPS gr. 10 cm
Ściana fundamentowa żelbetowa gr. 24 cm

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELEBETOWE:

W1– wieniec żelbetowy szalowany obwodowy o wymiarach 24x30cm, zbrojenie 2 Ø16 górą, 2 Ø16 dołem, 2 Ø12 środek ze stali A–III, środek spięty "zapinką" Ø6. Strzemiona 20x26 cm Ø6 A–I co 20 cm;

Pł_1 – Płyta fundamentowa żelbetowa o gr. 25 cm, zbrojenie podwójną (górą i dołem) siatką Ø10 A–III oczko 15x15 cm, dodatkowe zbrojenie – żebro obwodowe pod projektowane ściany zewnętrzne i wewnętrzne 4 Ø12 stal A–III, strzemiona 16x15 cm Ø6 stal A–I co 20 cm, beton B25 (C 20/25);

N3 – nadproże żelbetowe pod bramę o wymiarach 24x30 cm, zbrojenie 2 Ø16 górą, 3 Ø16 dołem, 2 Ø12 środkiem ze stali A–III, środek spięty "zapinką" Ø6. Strzemiona 20x26 cm Ø6 A–I co 20 cm;

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

P1 – Płatew HEA 120. Płatwie wtopione w wieniec żelbetowy (W1). Górna krawędź płatwi pokrywa się z górną krawędzią wieńca (W1). Projektuje się płatwie jako ciągłe (dopuszcza się możliwość łączenia płatwi po uzgodnieniu z projektantem). Płatwie w wieńcach łączone do marki stalowej o gr. 8 mm – zgodnie z rysunkiem rzutu konstrukcji dachu.

UWAGA!:
– Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;
– W zależności od pory roku wykonywanie prac należy stosować dodatki do zapraw mrozoodpornych;
– Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej i projektami branżowymi;
– Wszystkie prace należy wykonać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną;
– Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wyznaczyć geodezyjnie. Przed przystąpieniem do robót wykonwaca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary. W razie różnic należy uzgodnić je z projektantem;
– Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej i innych należy zamówić i wykonać/ montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie;
– Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów należy wykonać zgodnie z instrukcjami i procedurami przewidzianymi przez producentów i winny być poprzedzone zapozaniem się przez wykonacę właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami;
– Niniejsza dokumentacja stanowi załącznik do pozwolenia na budowęi jest kompletna z punktu widzenia celowi jakiemu ma służyć.

lp	Nazwa	Klasa betonu
1	beton podkładowy	C8/10
2	płyta fundamentowa	C20/25
3	podjazd	C30/37
4	wieniec	C20/25
5	trzpienie	C20/25
6	wylewka betonowa(posadzka)	C30/37

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE
TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311

NAZWA PROJEKTU	BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - PROJEKT ZAMIENNY				
PROJEKTANT	KONSTRUKCJA	TOMASZ MUSIELAK, NR UPR. 7/DOŚ/14		PODPIS	
	ASYSTENT PROJEKTANTA	MACIEJ OWSIANIK		PODPIS	
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A	SKALA 1:50	RYS. NR T-3	DATA SPORZĄDZENIA RYSUNKU: 17.03.2023	s.26

MTM PROJEKT

COPYRIGHT © BY MTM PROJEKT - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE