

Ostrów Wielkopolski 23.02.2024r.

IGK-PZ.271.1.1.2024

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), informuje, iż otrzymał od Wykonawcy zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na: „**Gorzyce Wielkie - rozbudowa z przebudową remizy OSP w Gorzycach Wielkich**”, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie

Zamawiający cytuje pytania i udziela odpowiedzi na złożone zapytanie:

Pytanie 1 :

Na budynku zaprojektowany jest przycisk wyłącznika p.poż na elewacji obiektu , który podłączony jest w rozdzielnicy głównej pod rozłącznik izolacyjny.

Zmieniły się przepisy dotyczące wyłączników p.poż w obiektach.

Proszę o stanowisko, czy wyłącznik p.poż zastosować jako odrębne certyfikowane urządzenie z wyłącznikiem p.poż w postaci rozdzielnicy na elewacji obiektu lub jako wolnostojącą rozdzielnicą dostawioną do elewacji do której będzie podłączony przycisk p.poż na elewacji oraz WLZ obiektu czy zostawiamy rozwiązanie projektowane?

Odpowiedź 1:

W związku z dostępem na rynku certyfikowanego rozłącznika PPOŻ, Oferent winien uwzględnić konieczność jego zabudowy na obiekcie i uwzględnić ten fakt w składanej ofercie.

Z poważaniem

WÓJT
Piotr Kuroszczyk