

Skalmierzyce, 25 października 2022 r.

ZP.271.16.2022

Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Dostawa wyposażenia kuchni i pomieszczeń magazynowych w Szkole

Podstawowej w Skalmierzycach w ramach zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w

Skalmierzycach.

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający przedstawia treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Pozycja nr 7 z zestawienia oraz 7a jest to basen umiejscowiony w oknie budynku, w pozycji 7a jest kran który posiada uchwyt ścienny. Pytanie brzmi: jaki sposób montażu przewidział projektant ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza się zastosowanie baterii z wylewką na ruchomym (wyjmowanym) przewodzie.

Pytanie 2: Pozycja nr 18/19 na projekcie jako dwie oddzielne pozycje, w specyfikacji ujęte jako jeden stół bez otworu na odpady. Na projekcie jest to stół z otworem na odpady, pozycja 19 stół ze zlewem 2-kom natomiast w specyfikacji te dwie pozycje sa opisane jako jeden stół ze zlewem 1800x700. Pytanie brzmi: czy wyceniany mebel ma być zgodny z opisem w specyfikacji ? Ponadto z opisu pozycji 18,19 i 21 wynika że są to standardowe stoły nie zaś stoły dedykowane do zmywarki kapturowej co uniemożliwi prawidłowe korzystanie ze zmywarki.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż należy wycenić jeden element wg rysunku tj. dwie komory z otworem na odpadki z wykonaniem jako załadowniczy.

Sprawę prowadzi:
Beata Wierzyk
b.wierzyk@noweskalmerzyce.pl
tel. 62 762 97 69



Pytanie 3: Pozycja nr 9,10 szafa chłodnicza i mroźnicza co wynika z projektu i z opisu muszą zostać zamontowane na blacie stołu (poz..11). Pytanie brzmi: czy właśnie taki sposób montażu został zaplanowany ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pozycja 9,10 została przewidziana jako podblatowa, w tym miejscu stół powinien mieć brak półki umożliwiający wsunięcie urządzeń.

Pytanie 4: Pomieszczenie 1/13 to jest obróbka warzyw i naświetlanie jaj. Zaprojektowany jest tylko jednokomorowy zlew natomiast zgodnie z przepisami powinny być dwie oddzielne komory, jedna do warzyw druga do jaj oraz umywalka do rąk. Łącznie trzy komory zlewu. Pytanie brzmi: czy w ofercie powinniśmy wyceniać na pewno zlew z jedną komorą ? Podobna sytuacja ma miejsce w kuchni, gdzie również jest zlew jednokomorowy, basen do mycia garnków oraz sprzętu kuchennego oraz umywalka do rąk. Brak oddzielnych komór zlewu dla poszczególnych stanowisk pracy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy przyjąć tak jak w projekcie.

Jerzy Łukasz Walczak
Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce

Sprawę prowadzi:
Beata Wierzyk
b.wierzyk@noweskalmerzyce.pl
tel. 62 762 97 69

