



oświetlenie HALA 1/127 - DUŻY BASEN

linia D1 - obwody 213,216,219,222,227,230,233,236




oświetlenie HALA 1/127 - DUŻY BASEN

linia D3 - obwody 215,218,221,224,229,232,235,238



oświetlenie HALA 1/127 - DUŻY BASEN

linia D2, obwody 214,217,220,223,228,231,234,237



APARATURA:

- S4 - wyłącznik instalacyjny 6A, 2p, B, 10kA
- Q - stycznik SM325, 25A, 2z, 50Hz

UWAGI:

Opisać osprzęt, aparaturę, przewody.
Aparaturę dobrano wg katalogu firmy LEGRAND

Autorska Pracownia Architektoniczna				31-314 Kraków ul.Zygmuntowska				33/12			
branża:		elektryczna		podpisy		INWESTOR		AWF w Krakowie, al.Jana Pawła II nr 78			
AUTORZY PROJEKTU		Ryszard Damian Marek Gabala Lidia Koranowicz Katarzyna Strzałka		OBIEKT		ADRES		ZESPÓŁ BASENÓW KRYTYCH			
				STADIUM		PROJEKT		PROJEKT WYKONAWCZY			
				TEMAT		INSTALACJE ELEKTRYCZNE		OŚWIETLENIA			
Licencja AutoCad LT PL cd nr 343-74821298				PRZEDMIOT		RYSUNKU		SCHEMAT STEROWANIA OŚW. LINIA D1,D2,D3			
DATA		marzec 2007		SKALA		—		NR		RYSUNKU	
										E15/T4	