

# UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595

Białystok, 2024-06-24

*Wszyscy uczestnicy  
postępowania*

**PN- 27/24/27/1**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach niskich Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – znak sprawy PN-27/24/27**

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

## **Treść pytań:**

1. Zamawiający pogrupował wszystkie okna w trzy typy: O1, O2, O3- posiadają one uchylne naświetla górne. Jednak z załączonych wymiarów oraz zdjęć budynku wynika, że nie wszystkie okna posiadają górne naświetla uchylne, niektóre okna są jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe bez naświetli. Prosimy o dołączenie do SWZ rysunków okien bez doświetli uchylnych oraz przyporządkowanie do nich poszczególnych wymiarów oraz liczby sztuk.

Odpowiedzi : Zamawiający nie posiada rysunków okien, wymaga aby wszystkie okna oprócz okien p.poż posiadały naświetla, w tym jedno otwierane za pomocą tzw. hałałów a drugie na klamkę, w przypadku okien pojedynczych naświetle powinno być otwierane za pomocą tzw. hałałów

2. Stolarka p.poż nie będzie spełniać wymaganego w SWZ współczynnika  $U=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ , tak jak w przypadku stolarki bezklasowej. Stolarkę p.poż należy wykonać z profili aluminiowych ppoż. (z wkładami gipsowymi w profilach, zamiast izolatorów cieplnych jak w przypadku okien czy drzwi bezklasowych). Nawet zastosowanie bardzo drogiego rozwiązania jakim jest wypełnienie przestrzeni międzyszybowych Kryptonem zamiast standardowego Argonu niewiele wpływa na podniesienie współczynnika  $U_w$  dla konstrukcji okiennej. Prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących współczynnika  $U_w$  dla ślusarki z odpornością ogniową, utrudniającego uczciwą konkurencję, lub wskazanie producenta ślusarki który jest w stanie spełnić nierealny zapis, poparty udokumentowanymi obliczeniami parametrów cieplnych dla ślusarki ppoż.

Odpowiedzi : Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podał wymagania dotyczące stolarki okiennej p.poż w punkcie 6, tj:

- 6. Okna przeciwpożarowe parametr ognioodporności tj EI 60 stolarki okiennej, okna otwierane (okna p.poż muszą być otwierane - nie mogą to być tzw. fixs-y)

Zamawiający nie oczekuje wykonania ślusarki z odpornością ogniową o współczynniku  $U_w U=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

3. Ze względu na duży koszt skrzydeł otwieranych w oknach technicznych ppoż., prosimy o zamieszczenie rysunków tych okien- z podziałami i funkcjami otwierania.

Odpowiedzi : Zamawiający nie posiada rysunków okien, wymagane jest aby wszystkie okna były otwierane , a jedno skrzydło w rozwierno-uchylne, dodatkowo w przypadku okien p.poż nie wymaga się wykonania naświetli , w pozostałych oknach wymaga się wykonania naświetli, naświetla mają być otwierane ( pojedyncze okna za pomocą tzw. hałałów, tam gdzie będą podwójne lub więcej – naświetle jedno za pomocą klamki , a druga połowa za pomocą tzw. hałałów)

4. Czy okna techniczne ppoż. dzielone słupkiem pionowym na dwie kwatery, mogą mieć jedną kwaterę rozwieraną a drugą stałą- nie otwieraną, czy też muszą się otwierać oba skrzydła.

Odpowiedzi : Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt 6 aby to nie były tzw. fiksi, czyli wszystkie okna w tym okna p.poż mają być otwierane (mają się otwierać oba skrzydła w oknach p.poż )


5. Prosimy o wskazanie wymiarów oraz ilości sztuk okien, w których nie będą montowane ani roletki materiałowe, ani żaluzje.  
Odpowiedzi : Zamawiający podał w opisie przedmiotu zamówienia

6. Prosimy o podanie dokładnej liczby sztuk skrzydeł uchylnych, posiadających mechanizm do uchylania z poziomu podłogi na całym obiekcie.

Odpowiedzi: Zamawiający podał w opisie przedmiotu zamówienia, - wszystkie okna oprócz okien pożarowych muszą mieć możliwość uchylania z poziomu podłogi

7. Prosimy o doprecyzowanie punktu I Formularza ofertowego- zał. nr 1 do SWZ. W tym momencie jest 8 pozycji w które trzeba wpisać wymiary okien i cenę za sztukę w 2 opcjach 1. z malowaniem i 2. bez malowania ściany w pomieszczeniu (nie jest znana powierzchnia malowania), co nie przekłada się na jednoznaczne określenie wartości końcowej oferty, którą należy wpisać pod cenami jednostkowymi okien. Nie wiadomo też czy ceny jednostkowe i wartość końcowa całości oferty mają być wpisane w netto czy brutto. Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie prosimy o rezygnację z wpisywania w formularz ofertowy poszczególnych cen jednostkowych okien, tylko wstawienie ceny ryczałtowej za całość zamówienia brutto (wykreślenie cen jednostkowych) lub przygotowanie właściwego formularza z wszystkimi typami okien i robotami dodatkowymi które należy wycenić, m.in. metraż ścian do pomalowania, tak aby suma wszystkich pozycji cen jednostkowych dawała wartość końcową oferty. Reasumując, prosimy o zmianę w Formularzu ofertowym w pozycji I- wykreślenie cen jednostkowych i pozostawienie wartości końcowej brutto oferty.

Odpowiedzi : Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy w taki sposób że wykreśla w każdej pozycji słowa koszt malowania ściany przy wymianie okien przy każdorazowym zestawieniu kosztu okien, jednocześnie dodaje pozycje koszt malowania 1 m2 ściany. Poprawiony załącznik w załączeniu.

**KIEROWNIK**  
**Sekcji Zamówień Publicznych**  
  
*mgr Iwona Kisiel*