

1	Dert Bud Sp. z o.o. ul. Marii Szmytówny 9 /2 60-182 Poznań	55,55	40,00	95,55
3	VISION LIGHTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Beskidzka 30 /3 44-335 Jastrzębie-Zdrój	42,74	40,00	82,74
4	Jacek Gryś , Andrzej Gryś s.c. ELGOMET ul. Św. Alberta Chmielowskiego 14 14 97-400 BEŁCHATÓW	0,00	0,00	0,00
5	Przedsiębiorstwo Usługowe STAN-REX Renata Chmura ul. 11 Listopada 102 41-218 Sosnowiec	0,00	0,00	0,00

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Uzasadnienie odrzucenia
4	Jacek Gryś , Andrzej Gryś s.c. ELGOMET ul. Św. Alberta Chmielowskiego 14 14 97-400 BEŁCHATÓW	Podstawa prawna: Art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Uzasadnienie: Uzasadnienie : wadium zostało wniesione po terminie składania ofert.
5	Przedsiębiorstwo Usługowe STAN-REX Renata Chmura 11 Listopada 102 41-218 Sosnowiec	Podstawa prawna: Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Uzasadnienie: Nie spełniono warunku dokumentu: Wymagane parametry przedmiotowych środków dowodowych. Uzasadnienie : Treść oferty jest niezgodna w zakresie wymagań technicznych/fotometrycznych wymaganych w dokumentacji projektowej: 1. Boisko piłkarskie z bieżnią – klosz oprawy poliwęglan (wymagany klosz ze szkła), temperatura barwowa 5700K (wymagane temperatura barwowa 5000K z tolerancją +/-300K), układ zasilający 230V (wymagany układ zasilający 400V), brak precyzyjnego potwierdzenia trwałości 100000h L80B10 2. Boisko wielofunkcyjne – klosz oprawy poliwęglan (wymagane klosz ze szkła), max. waga oprawy 19kg (wymagana waga oprawy max.10kg), powierzchnia wiatrowa 0.15m2 (wymagana powierzchnia

		<p>wiatrowa max. 0.09m2), temperatura barwowa 5700K (wymagana temperatura barwowa 5000K z tolerancją +/-300K), brak precyzyjnego potwierdzenia trwałości 100000h L80B10</p> <p>3. Boisko do piłki plażowej – waga oprawy 7.3kg (wymagana waga oprawy max. 4.5kg), temperatura barwowa 5700K (wymagana temperatura barwowa 5000K z tolerancją +/-300K), moc zainstalowana 464W (wymagana moc zainstalowana 420W), brak podania parametru trwałości oprawy, brak podania parametrów powierzchni wiatrowej oprawy.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o terminie zawarcia umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

Pouczenie

Zamawiający informuje, że wobec czynności zamawiającego przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

Zamawiający

Krzysztof Kamieniak