



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC
11 – 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A**

Tel/fax 089 764 20 02

www.zdpdabrowa.pl

<https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/>

e-mail: przetargi@zdpdabrowa.pl

NIP 743-16-46-963 REGON 510750580

ZDP-DT.3430.1.2021

Dąbrowa, dnia 14 czerwca 2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na remont nawierzchni jezdni DP 1388N w msc. Tapilkajmy i DP 1521N na odc. Barciszewo – Wojciechy

Odpowiedzi na pytania do SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), informuję, iż w dniu 11.06.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

PYTANIE 1

Z uwagi na brak planu sytuacyjnego i ryczałtowe rozliczenie kontraktu zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o uszczegółowienie lokalizacji remontowanej nawierzchni.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w nazwie zadania wskazał lokalizację remontowanej nawierzchni. Zadanie obejmuje remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1388N Tapilkajmy – Barciszewo – Markiny – DK 51 w msc. Tapilkajmy o długości 495 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy.

PYTANIE 2

Z uwagi na brak planu sytuacyjnego i ryczałtowe rozliczenie kontraktu zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o podanie szerokości projektowanej nawierzchni.

ODPOWIEDŹ

Szerokość jezdni przewidzianego do remontu odcinka drogi jest zmienna. Obowiązująca dla Oferenta jest określona przez Zamawiającego w przedmiarze robót powierzchni jezdni tj.: 2 101 m².

PYTANIE 3

Z uwagi na brak planu sytuacyjnego i ryczałtowe rozliczenie kontraktu zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o podanie szerokości projektowanych poboczy.

ODPOWIEDŹ

Szerokość poboczy wynosi 1,00 m z zastrzeżeniem, że na odcinku 210 m (istniejący chodnik) pobocze jest jednostronne a na pozostałym odcinku dwustronne.

PYTANIE 4

Jeżeli Zamawiający przewiduje remont zjazdów zwracamy się z prośbą o podział pozycji przedmiarowych uwzględniającą szacowaną powierzchnię zjazdów oraz ich ilość.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie przewiduje remontu zjazdów.

PYTANIE 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że regulacja wysokościowa istniejącego ciągu pieszego nie znajduje się w zakresie prac.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że regulacja istniejącego ciągu pieszego nie jest przedmiotem zadania.

PYTANIE 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że remont/wymiana/odmilenie istniejących przepustów pod zjazdami oraz ciągiem głównym nie znajdują się w zakresie prac.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że remont/wymiana/odmilenie istniejących przepustów pod zjazdami istniejącego ciągu pieszego nie jest przedmiotem zadania.

PYTANIE 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że karczowanie i ścinanie krzaków oraz karczowanie i wycinka drzew nie znajdują się w zakresie prac.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że karczowanie i ścinanie krzaków oraz karczowanie i wycinka drzew nie znajdują się w zakresie prac.

Część 2 zamówienia – „Remont nawierzchni jezdni DP 1521N DP 1386N- Barciszewo – Wojciechy na odc. Barciszewo – Wojciechy o długości 2 752 m”

PYTANIE 1

Z uwagi na brak planu sytuacyjnego i ryczałtowe rozliczenie kontraktu zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uszczegółowienie lokalizacji remontowanej nawierzchni.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w nazwie zadania wskazał lokalizację remontowanej nawierzchni. Zadanie obejmuje remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1521N Dr. pow. nr 1386N – Barciszewo – Wojciech o długości 2752 m na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1388N w msc. Barciszewo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 512 w msc. Wojciechy.

PYTANIE 2

Z uwagi na brak planu sytuacyjnego i ryczałtowe rozliczenie kontraktu zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie szerokości projektowanej nawierzchni.

ODPOWIEDŹ

Szerokość jezdni przewidzianego do remontu odcinka drogi jest zmienna. Obowiązująca dla Oferenta jest określona przez Zamawiającego w przedmiarze robót powierzchni jezdni tj.: 13 175 m².

PYTANIE 3

Z uwagi na brak planu sytuacyjnego i ryczałtowe rozliczenie kontraktu zwracamy się z prośbą do Zamawiającego podanie szerokości projektowanych poboczy.

ODPOWIEDŹ

Szerokość poboczy wynosi 1,00 m z zastrzeżeniem, że na odcinku gdzie jest chodnik pobocze jest jednostronne a na pozostałym odcinku dwustronne.

PYTANIE 4

Jeżeli Zamawiający przewiduje remont zjazdów zwracamy się z prośbą o podział pozycji przedmiarowych uwzględniającą szacowaną powierzchnię zjazdów oraz ich ilość.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie przewiduje remontu zjazdów.

PYTANIE 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że regulacja wysokościowa istniejącego ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej nie znajduje się w zakresie prac.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że regulacja istniejącego ciągu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej nie jest przedmiotem zadania. Zadanie obejmuje wykonanie remontu chodnika, który obecnie wykonany jest z płytek chodnikowych o długości 126 m (poz. 4, 8, 9, 17, 18, 19, 20 przedmiaru robót).

PYTANIE 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że remont/wymiana/odmilenie istniejących przepustów pod zjazdami oraz ciągiem głównym nie znajdują się w zakresie prac.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że remont/wymiana/odmilenie istniejących przepustów pod zjazdami istniejącego ciągu pieszego nie jest przedmiotem zadania.

PYTANIE 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że karczowanie i ścinanie krzaków oraz karczowanie i wycinka drzew nie znajdują się w zakresie prac.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że karczowanie i ścinanie krzaków oraz karczowanie i wycinka drzew nie znajdują się w zakresie prac.

PYTANIE 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie lokalizacji projektowanej studni, kanałów z rur PCV oraz studzienek ściekowych.

ODPOWIEDŹ

Wszystkie elementy wskazane w pytaniu znajdują się jako istniejące elementy w msc. Wojciechy.

*Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Dąbrowie k/Bartoszy
Karol Łomecki*