

Uwagi:

- Do rury centralnej wpływa ciecz ze strefy napowietrzanej. Zależnie od wariantu zmienne jest miejsce dopływu. Wariant nr I - tak jak obecnie. Wariant nr II - po przeciwnej stronie ze strefy nitryfikacji. Patrz rysunki nr 23.1.1. oraz nr 23.1.2.
- Talerz rozprowadzający jest nowym elementem mającym za zadanie rozprowadzić dopływającą ciecz na cały przekrój osadnika wtórnego.
- Wymiary pogrubione muszą być przestrzegane.
- Opis układu w punkcie 19.7.

**		**
Rysunki i punkty powiązane	Numer punktu	Numer rysunku

Opracował	mgr inż.Adam Terlecki	25.06.2021	

Zakład Technologii Oczyszczania Ścieków

mgr inż.Adam Terlecki

60-950 Poznań **Os.Zwycięstwa 15/46**

tel./fax.(+48-61) 826-76-97

Obiekt: Oczyszczania ścieków w Łapanowie [pow.bocheński, woj.małopolskie]

Nazwa: Ciąg technologiczny nr II BIOPAK – wariant I oraz II układ doprowadzający ciecz do strefy osadnika wtórnego – rura centralna

Skala 1:50	**Rysunek nr 23.6.**