


# RStorB



DOKUMENTACJA  
PROJEKTOWA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
MAZ/0194/WBE/18  
do kierowania robotami instalacji  
i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń  
mgr inż. Rafał Wieczorek

Obwód	RG-RStorB	-
Moc zainstalowana Pi [kW]	16,0	-
Nazwa odbiornika	zasilanie rozdzielnic serwerowni z RStorB	Analizator parametrów sieci
Nr pomieszczenia	RG/UPS	

-	-	GS1B	GS2B	GS3B	GS4B	GS5B	GS6B	GS7B	GS8B
-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
ochrona przeciwprze- pięciowa	kontrola napięcia	RACK nr 1	RACK nr 2	RACK nr 3	RACK nr 4	RACK nr 5	RACK nr 6	RACK nr 7	RACK nr 8
		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

UKŁAD SIECI: TN-S

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE SZYBKE WYŁĄCZENIE

MOC ZAINSTALOWANA:  $P_i=16$  kW

MOC SZCZYTOWA ZAPOTRZEBOWANA:  $P_{sz}=16$  kW

WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI:  $k_z=1$

ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA APARATÓW: 6kA

REZERWA MIEJSCA POD ROZBUDOWĘ: 25%

ROZDZIELNICĘ RStorB WYKONAĆ W TYPOWEJ OBUDOWIE

NATYNKOWEJ Z DRZWICZKAMI, PRZYSTOSOWANEJ DO

APARATURY MODUŁOWEJ

WYPROWADZENIE KABLA ZASILAJĄCEGO I ODPIŁYWÓW

OD GÓRY



Climatic Sp. z o. o. Sp. k. Reguły, ul. Żytnia 6  
tel. 22 753-27-00, fax 22 735-27-01  
www.climatic.pl email: climatic@climatic.pl

Faza:	PROJEKT TECHNICZNY	
Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Nazwa zamierzenia budowlanego:	Budowa budynku serwerowni głównej w systemie modułowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą	
Adres:	ul. Wołoska 137, Warszawa, działka nr 8/7, obręb 0116	
Inwestor:	Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa	
Tytuł rys.:	Schemat rozdzielnic RStorB	
Projektant:	mgr inż. Urszula Sadowska upr. nr MAZ/0434/POOE/06 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń	
Zespół proj.:	mgr inż. Mateusz Grabiwoda	
Sprawdzający:	mgr inż. Włodzimierz Turyk upr. nr MAZ/0073/PBE/20 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń	
Data sporządzenia:	18.08.2022 aktualizacja 14.04.2023	
Skala:	Nr rys.:	
-	SER-PT-IE-12	