

Krynica-Zdrój dnia: 2024-01-11

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z uruchomieniem.

Numer referencyjny: 20WSzU-R.ZP.2611.23.2023

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 4

W opisie przedmiotu zamówienia w podpunkcie B, punktu 1, zawarta jest informacja:


"Instalacja powinna być oparta na co najmniej 3 falownikach hybrydowych dostosowanych do obsługi stosowanych ogniw...".

Planując montaż instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji stalowej na budynku BOROWIN, oraz wiatkach fotowoltaicznych, z technicznego punktu widzenia wystarczające jest zastosowanie dwóch sztuk inwerterów fotowoltaicznych. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza montaż 2 szt. falowników hybrydowych / co najmniej 2 sztuk falowników hybrydowych.

### Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia **musi być wykonany** zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający

  
mgr Ewa KORPANY  
Dyrektor  
20 WOJSKOWEGO SZPITALA  
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNEGO  
SP ZOZ w Krynicy-Zdroju