

Pismo: ZP.271.4.2024

Do wszystkich Wykonawców

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SWZ (3)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej jasko „Pzp”) pn.: **Izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku ratusza miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej.**

Treść zapytań i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego pod względem efektów i z powodzeniem stosowanego od wielu lat - tj. wykonanie iniekcji wtórnej kurtynowej od środka? Rozwiązanie to pozwoli uniknąć odkopywania budynku, burzenia schodów, odtwarzania wszystkich warstw oraz zminimalizuje ryzyko napotkania nieprzewidzianych problemów technicznych związanych z odkopaniem ścian. Rozbiórka wiązałaby się z tymczasowym zamknięciem wejścia głównego do budynku. Powyższe czynności mogłyby w znacznym stopniu zakłócić pracę urzędu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Po zapoznaniu się z odpowiedziami Wykonawcy i po odbyciu konsultacji Zamawiający preferuje odkrycie fundamentów w celu sprawdzenia ich stanu technicznego i wykonanie izolacji w sposób tradycyjny.

Zamawiający