ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

LEGENDA:

RG.1 Projektowana przyścienna rozdzielnica główna
PWP Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
PWP.UPS Przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla zasilacza bezprzerwowego UPS
TP.01–TP.3 Piętrowe tablice rozdzielcze obwodów nierezerwowanych
TK.0–TK2.2 Piętrowe tablice rozdzielcze obwodów rezerwowanych
RW Rozdzielnica wentylacji mechanicznej
UPS Zasilacz bezprzerwowy UPS 15kW/15kW, 10 minut, 3:3, sprawność >98%
TKu... Tablice kuchenne
TDO... Tablice rodzielcze–sterownicze dźwigów osobowych
TWC Tablica węzła cieplo

OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO
OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

G1 – Oprawa typ COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP66 DRV

G2 – Oprawa typ COSMO APEX 1060.LED 840 6300lm STPR 41W IP66 DRV

G8 – Oprawa typ CANOS 190.LED 840 2500lm OPAL 24W IP44 RAL9016 DRV

G16 – Oprawa typ CAMELEON MIDI 1 120.LED 840 1500lm CLEAR 60Y RING 12W IP54 RAL9016 DRV

G32 – Oprawa typ FLAT LED 595.LED 840 4300lm OPAL 43W IP20 RAL9016 DRV

G33 – Oprawa typ FLAT LED 595.LED 840 4300lm OPAL 43W IP20 RAL9016 DRV + RAMKA

G36 – Oprawa typ FLAT LED OFFICE 595.LED 840 4000lm DMPR 40W IP20 RAL9016 DRV

G37 – Oprawa typ FLAT LED OFFICE 595.LED 840 4000lm DMPR 40W IP20 RAL9016 DRV + RAMKA

G38 – Oprawa typ FLAT LED OFFICE 595.LED 840 4000lm DMPR 40W IP54 RAL9016 DRV

G40 – Oprawa typ FLAT MP 597.LED 840 4100LM DMPR 35W IP40 RAL9016 DRV

G41 – Oprawa typ PURE 3 597.LED 840 4100lm DMPR 28W IP65 RAL9016 DRV

G54 – Oprawa typ FLAT2–R300X1200 4100 840 HC

G69 – Oprawa typ DN 140 MINI LED.LED 840 1010lm CLEAR 10W IP54 45st RAL9006 DRV

G77 – Oprawa typ SIRIUS LED 280 840 2250lm 24W IP54

G78 – Oprawa typ SIRIUS LED 330 840 3300lm 29W IP54

OP1 – Oprawa typ OP1 G 1.2 TC1N + PIKTOGRAM

DS1 – Oprawa typ DS1 G 1.2 TC1N + PIKTOGRAM

OP2 – Oprawa typ OP2 G 1.2 TC1N IP65 + PIKTOGRAM

VSD – Oprawa typ VSD G 1.2 TC1N + PIKTOGRAM

AW3 – Oprawa typ OP3 G 3W TA1N GTWID

EW3N – Oprawa typ OP3 G 4x1 TA1N N (–20GT) GTWD + OSŁONA

AW9 – Oprawa typ LUMI LUN G 1W WID IP65

AW10 – Oprawa typ LUMI LUD G 3W WID IP65

AW11 – Oprawa typ LUMI LUD G 1W WID IP65

AW12 – Oprawa typ LUMI LUD G 3W CR IP65

AW20 – Oprawa typ LUMI LUD G 2W WD IP65

– znaki wskazujące kierunki ewakuacji instalowane jednostronnie na oprawach oświetlenia ewakuacyjnego typu OP1 I VSD

– znaki wskazujące kierunki ewakuacji instalowane dwustronnie na oprawach oświetlenia ewakuacyjnego typu VSD

– lokalna szyna połączeń wyrównawczych LgTźo 1x25 układana nad sufitem podwieszanym lub natynkowo, mocowana do ścian, sufitu, lub korytek i drabinek instalacyjnych w szybach elektrycznych

– łącznik monostabilny ścienny 10A/250V
– łącznik ścienny 10A/250V
– łącznik przechodowy ścienny 10A/250V
– łącznik świecznikowy ścienny 10A/250V
– osprzęt w wykonaniu szczelnym
– łącznik krzyżowy ścienny 10A/250V
– sufitowa czujka ruchu PIR 10A/250V

UWAGI:

1. Do wyszystkich opraw zwieszanych przewody w izolacji żółwej oraz zwieszaki linkowe ze stali nierdzewnej.
2. Łączniki montować na wysokości 1,2m od poziomu posadzki.
3. Instalację wykonać jako podtynkową
4. Osprzęt w kolorze białym, matowym.

SW1 - U max = 1,0 [W/m2K]
-tynk cem-wap
-ceramika porzywana 25 cm
- tynk cementowo wapienny/ tynki gipsowe

SW2 - U max = 1,0 [W/m2K]
-tynk cem-wap
-ceramika porzywana 12 cm
- tynk cementowo wapienny/tynk gipsowy

Nr strefy	Nazwa pomieszczenia	Pow. m^2
	POZIOM +2	
2.1	sala łozkowa	16,2
2.2	sala łozkowa	16,2
2.3	sala łozkowa	16,2
2.4	sala łozkowa	16,2
2.5	sala łozkowa	16,2
2.6	sala łozkowa	16,2
2.7	gab diag. zabiegowy	15,9
2.8	pok. piel. przygotowawczt	12,4
2.9	sala łozkowa	16,2
2.10	sala łozkowa	16,2
2.11	sala łozkowa	16,2
2.12	sala łozkowa	16,2
2.13	sala łozkowa	16,2
2.14	sala izolacji	11,7
2.15	sala łozkowa	16,2
2.16	sala łozkowa	16,2
2.17	sala łozkowa	16,6
2.18	sala łozkowa	16,9
2.19	sala łozkowa	16,2
2.20	sala łozkowa	17,5
2.21	łazienka	4,2
2.22	łazienka	4,1
2.23	łazienka	4,1
2.24	łazienka	4,1
2.25	łazienka	4,1
2.26	łazienka	4,1
2.27	łazienka	4,1
2.28	łazienka	4,1
2.29	łazienka	4,1
2.30	łazienka	4,1
2.31	łazienka	4,1
2.32	łazienka	4,1
2.33	łazienka	4,1
2.34	łazienka	4,1
2.35	łazienka	4,1
2.36	łazienka	4,1

Nr strefy	Nazwa pomieszczenia	Pow. m^2
2.37	sluza	3,2
2.38	łazienka	6,1
2.39	przedsionek sal łóżkowych	19,8
2.40	komunikacja	165,5
2.41	wc	4,4
2.42	łazienka	8,4
2.43	zmywalnia	8,7
2.44	naczynia czyste	8,7
2.45	przedsionek pożarowy	21,3
2.46	windy gastronomiczne	17,7
2.47	gab diag. - zabiegowy	15,5
2.48	gab diag. - zabiegowy	15,5
2.49	komunikacja	28,9
2.50	brudownik	8,2
2.51	pom.porz.	5,1
2.52	pom soc pielegniarek	16,3
2.53	pok.badań	11,5
2.54	magazyn	8,2
2.55	mag.b.czystej	6
2.56	sala rehabilitacji	13,2
2.57	sala rehabilitacji	19
2.58	klatka schodowa	22,8
2.59	komunikacja	73,7
2.60	swietlica	28,7
2.61	pom. techniczne	12,1
2.62	przedsionek pożarowy	26,7
2.63	zap.lekarze	12,6
2.64	pok.lekarze	14
2.65	łazienka	6,9
2.66	łazienka	4,3
2.67	gab.odziałowej	12,7
2.68	sekretariat	13,1
2.69	gab ordynatora	12,9
2.70	kuchnia	13,1
2.71	łazienka	4,2
2.72	szyb windy	16,7
	RAZEM	1 096,9 m^2

MTM BUDOWNICTWO sp. z o.o.
ul. Koszycka 21, 33-100 Tarn- w
www. mtm-budownictwo.eu

OBIEKT: ROZBUDOWA OPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE SP. Z O.O. - ROZBUDOWA I NADBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO

TEMAT:
PROJEKT POWYKONAWCZY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:
mgr inÜ Piotr KapuŠciŒski
upr.proj. 338/2001
w spec. elektr. bez ograniczen

SPRAWDZAJACY:
inÜ Antoni SąboœE
upr.proj. 435/87
w spec. elektr. bez ograniczen

TYTUĞRYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. RZUT PIĘTRA 2.

INWESTOR:
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfant- w

SKALA: 1:100
DATA: 09-2023
NR. RYS. E-13.1

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.