


OZNACZENIA OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO

■ - mufa łącząca kable zasilające (zimne) z kablami grzejnymi (ciepłe)

— — — — — - kabel grzejny 18-20W/mb

UWAGA: w celu automatycznej regulacji temperatury należy w strefie podgrzewanej zamontować czujnik temperatury, czujnik należy zamontować w rurce ochronnej (co umożliwi jego wymianę w razie potrzeby) w odległości 50cm od granicy strefy podgrzewanej



91-356 Łódź ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT

DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Budowa łąźni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej na terenie Uzdrowiska Wieniec - Zdrój na działkach nr ewid. 242, 230, 229, 232/2 i 233/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wieniec Zalesie, gm. Brześć Kujawski

INWESTOR

Gmina Brześć Kujawski,
pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski

NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA

1:50

DATA

10.05.2023

ELEMENT PROJEKTU

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - instalacje zewnętrzne

SPECJALNOŚĆ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT

mgr inż. SEWERYN ŚWIĄTEK

NR UPR./PODPIS

ŁOD/2232/
/PWOE/13

RYSunEK

UKŁAD KABLI GRZEWCZYCH

NR RYSUNKU

E3