

Oświęcim dnia: 2024-08-20

Ochotnicza Straż Pożarna

w Rajsku, ul. Św. Floriana

32-600 Oświęcim

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Remont garażu oraz podjazdu do garażu OSP Rajsko.

Numer referencyjny: OSP Rajsko.P.1.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Ochotnicza Straż Pożarna w Rajsku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o KNR-y

Proszę o przesłanie przekroju płyty betonowej oraz rozmieszczenia zbrojenia

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Przekrój płyty betonowej proszę przyjąć następujący (zgodne ze STWIOR):

Układ warstw podbudowy od góry :

- żywica poliuretanowa np. Deckschild ID HD lub równoważna
- posadzka betonowa 25cm (zbrojona siatkami) – dokładność góry posadzki 2mm mierzone łąką 2m, 5mm na falistości , tolerancja płyty 0/+10mm , 15mm pomiędzy przeciwnymi końcami posadzek.

- podbudowa 30cm z tłucznia 0-31,5 – $l_s \geq 1,00$, $E_2 = 120 \text{MPa}$, $l_o < 2,2$, tolerancja 0,-20mm

- 2x folia PE 0,3mm za zakładami 50cm

- grunt rodzimy o parametrach G1 lub doprowadzony do G1

Posadzka nacinana w polach 6x6m lub o stosunku boków < 2 . Nacięcia 5mm na 1/3 grubości posadzki , wypełnione materiałem trwale plastycznym.

Rozmieszczenie zbrojenia:

Płytę posadzki należy zazbroić prętami z stali Rb500W kl.C $\phi 10$ 15/15 górą i dołem

Siatki układać na zakładkę (zakład 2 oczka siatki tj. min. 30cm).

W miejscach dylatacji pełnych zbrojenie górne i dolne musi zostać rozcięte. W miejscach jak słupy/otwory należy dodatkowo zbroić w karo

W załączeniu na platformie w zakładce „Dokumenty” Zamawiający zamieszcza przedmiar robót uzupełniony o kolumnę zawierającą KNR.

Podpis

/-/ Michał Opyrchal