

OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO

KOMPLEKSOWY REMONT ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO Z ODDZIAŁEM UDAROWYM ZLOKALIZOWANYM W POZIOMIE 2-GO PIĘTRA BLOKU „H” SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU

NAZWA INWESTYCYJNA ZADANIA:

KOMPLEKSOWY REMONT ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO
Z ODDZIAŁEM UDAROWYM SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU

Inwestor:

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7

Adres inwestycji:

98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 7
pow. sieradzki, woj. łódzkie
działki nr 5272/1
Obr. geod. 15 Sieradz

1. Zakres zmian do rewizji nr -1:

PROJEKTOWANE ZMIANY W RAMACH REWIZJI NR-1 DO PROJEKTU PN. „KOMPLEKSOWY REMONT ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO Z ODDZIAŁEM SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU”

- 1.1. Pom. 2.01 zmiana nazwy pom. na „sekretariat”, montaż umywalki z zestawem dozownika na mydło i środek dezynfekujący + pojemnik na ręczniki jednorazowe i pojemnik na zużyte ręczniki jednorazowe. Zmiana wyposażenia meblowego wg opisu.
- 1.2. Pom. 2.02 zmiana lokalizacji wejścia do pomieszczenia na wejście z pom. 2.03, zmiana układu wyposażenia tj. przeniesienie wpustu posadzkowego natrysku z parawanem.
- 1.3. Pom. 2.03 zmiana nazwy pomieszczenia na „gabinet ordynatora” z dostępem do łazienki w pom.2.02. Zmiana wyposażenia meblowego.
- 1.4. Pom. 2.04 montaż zlewu socjalnego jednokomorowego z baterią ciepłej i zimnej wody, w obrębie zlewu fartuch z płytek ceramicznych h=205cm jako wykończenie ściany. Zmiana wyposażenia meblowego. Montaż istniejącego klimatyzatora w nowej lokalizacji
- 1.5. Pom. 2.09, 2.12, 2.16, 2.19 - zmiana wyposażenia meblowego
- 1.6. Pom. 2.13 - zmiana wyposażenia meblowego
- 1.7. Pom. 2.23 - zmiana wyposażenia meblowego
- 1.8. Pom. 2.24 – zmiana układu rastrów istniejącego sufitu podwieszanego kasetonowego - przełożenie na nowych profilach z dostosowaniem układu do pozostałej projektowanej części.

- 1.9. Pom. 2.28 zmiana wielkości pomieszczenia z przesunięciem brodzika oraz zmiana nazwy na „pom. higieniczno –sanitarne”
- 1.10. Pom. 2.29 zmiana nazwy na „pom. higieniczno –sanitarne ogólne” wraz ze zmianą wyposażenia na miskę ustępową wiszącą na stelażu pod zabudowę, wpust posadzkowy pod natrysk z parawanem, umywalkę z zestawem dozownika na mydło i środek dezynfekujący + pojemnik na ręczniki jednorazowe i pojemnik na zużyte ręczniki jednorazowe
- 1.11. Pom. 2.30 zwiększenie powierzchni poprzez likwidację nowej zabudowy, przeniesienie umywalki wraz z zestawem dozowników oraz zlewu dwukomorowego w pierwotne położenie przed remontem. Montaż istniejącego klimatyzatora w nowej lokalizacji. Zmiana wyposażenia meblowego.
- 1.12. Pom. 2.31 - Zmiana wyposażenia meblowego.
- 1.13. Pom. 2.32 - Zmiana wyposażenia meblowego.
- 1.14. Pom. 2.33 - Zmiana wyposażenia meblowego.
- 1.15. Pom. 2.34 zmiana nazwy pomieszczenia na „pom. higieniczno –sanitarne ogólne”, zmiana zakresu i układu wyposażenia tj. dodatkowo wykonanie wpustu posadzkowy pod natrysk z parawanem, likwidacja uchwytów dla niepełnosprawnych, przesunięcie umywalki z zestawem dozowników i przesunięcie miski ustępowej wiszącej na stelażu pod zabudowę.
- 1.16. Pom. 2.37 zmiana nazwy pomieszczenia na „pom. higieniczno –sanitarne ogólne”, likwidacja ścianki przedsionka z drzwiami dD08, powiększenie pom. poprzez przesunięcie ścianki, wykonanie wpustu posadzkowego pod natrysk z parawanem.
- 1.17. Pom. 2.38 zmiana nazwy na „pom. porządkowe”, likwidacja ścianki przedsionka z drzwiami dD08, zmiana wyposażenia tj. likwidacja miski ustępowej na stelażu pod zabudowę, likwidacja umywalki, montaż zlewu gospodarczego jednokomorowego,
- 1.18. Pom. 2.42 - Zmiana wyposażenia meblowego.
- 1.19. Pom. 2.43 - Zmiana wyposażenia meblowego.
- 1.20. Pom. 2.44 - Zmiana wyposażenia meblowego.
- 1.21. Pom. 2.45 zmiana nazwy na „pom. higieniczno –sanitarne ogólne”, likwidacja ścianki przedsionka z drzwiami dD08, przesunięcie miski ustępowej na stelażu pod zabudowę, wykonanie wpustu posadzkowego pod natrysk z parawanem
- 1.22. Pom. 2.46 przesunięcie drzwi wejściowych w kierunku windy. Zmiana wyposażenia meblowego
- 1.23. Pom. 2.47 - Zmiana wyposażenia meblowego.

2. Założenia funkcjonalne:

Wykaz pomieszczeń oddziału neurologii oraz oddziału udarowego:

-
- 2.01 - Sekretariat -pow. 16.50m²
 - 2.02 - Łazienka -pow. 3.81m²
 - 2.03 - Gabinet ordynatora -pow. 17.30m²
 - 2.04 - Pokój lekarzy -pow. 25.32m²
 - 2.05 - Sala chorych 3 -osobowa -pow. 20.53m²
 - 2.06 - Sala chorych 3 -osobowa -pow. 21.37m²
 - 2.07 - Sala chorych izolacyjna 2 -osobowa -pow. 13.95m²
 - 2.08 - Łazienka -pow. 2.51m²
 - 2.09 - Śluza fartuchowa -pow. 3.06m²

- 2.10 - Sala chorych izolacyjna 2-osobowa -pow. 15.01m²
- 2.11 - Łazienka -pow. 2.83m²
- 2.12 - Śluza fartuchowa -pow. 3.06m²
- 2.13 - Sala poudarowa 6-osobowa -pow. 43.45m²
- 2.14 - Sala chorych izolacyjna 2-osobowa -pow. 14.48m²
- 2.15 - Łazienka -pow. 3.10m²
- 2.16 - Śluza fartuchowa -pow. 3.06m²
- 2.17 - Sala chorych izolacyjna 2-osobowa -pow. 14.48m²
- 2.18 - Łazienka -pow. 3.11m²
- 2.19 - Śluza fartuchowa -pow. 3.06m²
- 2.20 - Sala chorych 3-osobowa -pow. 21.37m²
- 2.21 - Sala chorych 3-osobowa -pow. 21.10m²
- 2.22 - Sala chorych 3-osobowa -pow. 20.80m²
- 2.23 - Pokój pielęgniarki oddziałowej -pow. 14.37m²
- 2.24 - Komunikacja -1 -pow. 63.89m²
- 2.25 - Sala neurorehabilitacji -pow. 32.60m²
- 2.26 - Sala chorych 2-osobowa -pow. 14.91m²
- 2.27 - Sala chorych 2-osobowa -pow. 14.37m²
- 2.28 - Pomieszczenie higieniczno-sanitarne ogólne -pow. 2.43m²
- 2.29 - Pomieszczenie higieniczno-sanitarne ogólne -pow. 2.72m²
- 2.30 - Gabinet zabiegowy -pow. 21.32m²
- 2.31 - Dyżurka pielęgniarska -pow. 9.93m²
- 2.32 - Pomieszczenie przygotowawcze -pow. 4.67m²
- 2.33 - Punkt pielęgniarski -pow. 5.85m²
- 2.34 - Pomieszczenie higieniczno-sanitarne ogólne -pow. 5.37m²
- 2.35 - Łazienka dla osób niepełnosprawnych (NS) -pow. 9.86m²
- 2.36 - Brudownik -pow. 9.80m²
- 2.37 - Pomieszczenie higieniczno-sanitarne ogólne -pow. 3.01m²
- 2.38 - Pomieszczenie porządkowe -pow. 2.09m²
- 2.39 - Sala chorych 3-osobowa -pow. 21.69m²
- 2.40 - Pokój rehabilitantów -pow. 20.36m²
- 2.41 - Łazienka -pow. 3.39m²
- 2.42 - Pomieszczenie kuchenne czyste -pow. 8.18m²
- 2.43 - Zmywalnia kuchni -pow. 13.09m²
- 2.44 - Pomieszczenie socjalne kuchenkowej -pow. 4.57m²
- 2.45 - Pomieszczenie higieniczno-sanitarne ogólne -pow. 3.67m²
- 2.46 - Gabinet badań USG Doppler -pow. 11.05m²
- 2.47 - Zaplecze magazynowe -pow. 11.90m²
- 2.48 - Komunikacja -2 -pow. 22.52m²
- 2.49 - Komunikacja -3 -pow. 57.85m²

RAZEM = 688,72m²

2.2. Usytuowanie:

Oddział neurologiczny z oddziałem udarowym zlokalizowany jest w istniejącym budynku szpitala wojewódzkiego na poziomie 2-go piętra w bloku „H” (strona południowo – wschodnia). Istniejący poziom zera bloku „H” wyniesiony jest względem terenu na wysokość ok.1,05m. Wszystkie pomieszczenia oddziału neurologii i oddziału udarowego

zlokalizowane są w jednym poziomie i jest to poziom 2-go piętra bloku „H” szpitala wojewódzkiego.

2.3. Dostępność oddziału

Oddział neurologiczny z oddziałem udarowym zlokalizowany jest w istniejącym budynku szpitala wojewódzkiego na poziomie 2-go piętra w bloku „H” i dostępny jest z komunikacji głównej szpitala. Komunikację poziomą umożliwiają korytarze łączące poszczególne bloki szpitalne w tym budynek „H” z całym obiektem, a komunikacja pionowa w bloku „H” zapewniona jest poprzez dwie niezależne klatki schodowe oraz dwa dźwigi osobowo-towarowe / windy. Ponadto z poziomu terenu na poziom parteru bloku „H” dostęp zapewniony jest również bezpośrednio z zewnątrz poprzez niezależne wejście w tym dla osób niepełnosprawnych poprzez pochylnię zlokalizowaną przy tym wejściu w szczycie budynku.

2.4. Program działalności

Oddział neurologiczny zajmuje się leczeniem przewlekłych chorób neurologicznych takich jak: np. stwardnienie rozsiane, padaczka, choroba Parkinsona inne.

W pododdziale udarowym udzielane są stacjonarne świadczenia zdrowotne obejmujące diagnostykę i leczenie chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, a przede wszystkim ostrej fazy udaru niedokrwienno i krwotocznego.

Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego w Pododdziale Udarowym wyposażona jest w aparaturę do ciągłego monitorowania stanu pacjenta oraz wspomagającą pracę układu krążenia i oddechowego. Kompleksowa opieka nad chorymi zapewniona jest również przez zespół fizjoterapeutów, psychologa i neurologopedę, co pozwala już we wczesnym okresie na rozpoczęcie rehabilitacji ruchowej oraz terapii logopedycznej i psychologicznej.

Na oddziale znajduje się również sala do neurorehabilitacji umożliwiająca poprawę sprawności pacjentów oraz jak najlepsze, samodzielne ich funkcjonowanie.

2.5. Pomieszczenia wchodzące w skład oddziału neurologicznego oraz pododdziału udarowego oraz elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia instalacyjnego :

Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Ściany	Sufit (wysokość pom.)	Oświetlenie (sztuczne-naturalne)	Wentylacja (grawitacyjna – grawitacyjna wspomagana mechanicznie)	Wyposażenie (wymagana temperatura)
2.1. Sekretariat - pow. 16.50m²	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm W strefie umywalki fartuch / okładzina szer. ok.1.20m o wys. 2,05m z płytek ceramicznych	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszkłone okna i drzwi (stosunek 1:8) Sztuczne: Elektryczne 500Lx	Mechaniczna nawiewno – wywiewna 60m ³ /h (rekuperator)	1 x zestaw – biurko + krzesło biurowe +komputer, 2 x krzesło, szafa na dokumenty z nadstawką, szafa ubraniowa, (Uwaga - parametry mebli wg specyfikacji), umywalka z baterią ciepłej i

						zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), rolety okienne, lustro wiszące nad umywalką ,wieszak ścienny (tem: +22°C)
2.2. Łazienka - pow. 3.81m²	Płytki ceramiczne / gres	Płytki ceramiczne do h=2.05m powyżej farba akrylowa. / emulsyjna	Sufit gładź gipsowa malowany farba emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Sztuczne: Elektryczne 200Lx	Mechaniczna - wywiewna 50 m3/h	Natrysk z odpływem posadzkowym z parawanem, muszla ustępowa podwieszana na stelażu pod zabudowę, pojemnik na papier toaletowy, umywalka do mycia rąk z wodą ciepłą i zimną, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +24°C)
2.3. Gabinet ordynatora - pow. 17.30m²	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszkłone okna (stosunek min. 1:8) pomieszczenie przeznaczone na pracę stałą/czasową Sztuczne: Elektryczne 500Lx.	Mechaniczna nawiewno – wywiewna 60m3/h (rekuperator)	1x zestaw -biurko +krzesło biurowe + komputer, kanapa, szafa na dokumenty z nadstawką, szafa ubraniowa dwudzielna, szafa ubraniowa jednokomorowa (Uwaga – parametry mebli wg specyfikacji) (tem: +22°C), rolety okienne
2.4.	Wykładzina PCV -	Gładź gipsowa malowana farbą	Sufit gładź gipsowa	Naturalne: przeszkłone	Grawitacyjna + nawiewnik EXR	6 x zestaw – biurko + krzesło

Pokój lekarzy - pow. 25.32m²	akrylowana	akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm W strefie umywalki fartuch / okładzina szer. ok.1.20m o wys. 2,05m z płytek ceramicznych W strefie zlewu socjalnego okładzina ścienna o wys. 2,05m z płytek ceramicznych	malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	okna (stosunek min. 1:8) pomieszczenie przeznaczone na pracę stałą/czasową Sztuczne: Elektryczne 500Lx.	HIGRO (4x30m ³ /h)	biurowe +komputer, kanapa, szafa na dokumenty z nadstawką, zabudowa meblowa tj, szafki wiszące + podblatowe, blat laminowany, (Uwaga – parametry mebli wg specyfikacji) umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny, rolety okienne, zlew socjalny jednokomorowy baterią ciepłej i zimnej wody (tem: +22°C)
2.5. Sala chorych 3 -osobowa - pow. 20.53m²	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm Ściany i narożniki w strefie komunikacyjnej zabezpieczyć okładziną PCV do wys. 1,00m, narożniki 1,20m Od strony wezgłowia odbojnice PCV W strefie umywalki fartuch / okładzina szer. ok.1.20m o wys. 2,05m z płytek ceramicznych	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszkłone okna (stosunek min. 1:8) Sztuczne: Elektryczne 200Lx.	Grawitacyjna + nawiewnik EXR HIGRO (2x30m ³ /h)	3 x łóżko szpitalne, 3 x szafka szpitalna, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny, (tem: +22°C)
2.6. Sala chorych 3	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną	Sufit gładź gipsowa malowany farbą	Naturalne: przeszkłone okna (stosunek min. 1:8)	Grawitacyjna + nawiewnik EXR HIGRO (2x30m ³ /h)	3 x łóżko szpitalne, 3 x szafka szpitalna, umywalka z

-osobowa - pow. 21.37m²		Lakierowana do wysokości H=150cm Ściany i narożniki w strefie komunikacyjnej zabezpieczyć okładziną PCV do wys. 1,00m, narożniki 1,20m Od strony wezgłowia odbojnice PCV W strefie umywalki fartuch / okładzina szer. ok.1.20m o wys. 2,05m z płytek ceramicznych	emulsyjną/akrylową (h=290cm)	Sztuczne: Elektryczne 200Lx.		baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny, (tem: +22°C)
2.7. Sala chorych izolacyjna 2 - osobowa - pow. 3.95m²	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm Ściany i narożniki w strefie komunikacyjnej zabezpieczyć okładziną PCV do wys. 1,00m, narożniki 1,20m Od strony wezgłowia odbojnice PCV	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszklone okna (stosunek min. 1:8) Sztuczne: Elektryczne 200Lx.	Mechaniczna nawiewno – wywiewna (40m ³ /h – nawiew podgrzewany) (50m ³ /h – wywiew) <u>Podciśnieniowa</u>	2 x łóżko szpitalne, 2 x szafka szpitalna, (tem: +22°C)
2.8. Łazienka -pow. 2.51m²	Płytki ceramiczne / gres	Płytki ceramiczne do h=2.05m powyżej farba akrylowa. / emulsyjna	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/akrylową (h=290cm)	Sztuczne: Elektryczne 200Lx.	Mechaniczna- wywiewna 50m ³ /h - Złączenie ciągłe i czasowa.	Natrysk z odpływem posadzkowym oraz baterią ciepłej i zimnej wody wyposażony w parawan, muszla ustępowa podwieszana na stelażu pod zabudowę, pojemnik na papier toaletowy, umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią i dodatkowo dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią, pojemnik

						z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, (tem: +24°C)
2.9. Śluza fartuchowa - pow. 3.06m²	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm Ściany i narożniki w strefie komunikacyjnej zabezpieczyć okładziną PCV do wys. 1,00m, narożniki 1,20m W strefie umywalki fartuch / okładzina szer. ok.1.20m o wys. 2,05m z płytek ceramicznych	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Sztuczne: Elektryczne 200Lx.	Podciśnieniowa	Umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłońmi, dozownik z mydłem i dodatkowo dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiane bez kontaktu z dłońmi, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, zamykany pojemnik na brudną bieliznę, miejsce na ubranie z zachowaniem rozdziły ubrań czystych i brudnych, szafka wisząca z frontem jako lustro wg specyfikacji, wieszak ścienny (tem: +22°C)
2.10. Sala chorych izolacyjna 2 - osobowa - pow. 15.01m²	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm Ściany i narożniki w strefie komunikacyjnej zabezpieczyć okładziną PCV do wys. 1,00m, narożniki 1,20m Od strony wezgłowa odbojnice PCV	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszklone okna (stosunek min. 1:8) Sztuczne: Elektryczne 200Lx.	Mechaniczna nawiewno – wywiewna (40m ³ /h – nawiew podgrzewany) (50m ³ /h – wywiew) <u>Podciśnieniowa</u>	2 x łóżko szpitalne, 2 x szafka szpitalna, (tem: +22°C)

<div>2.11.</div> <div>Łazienka -pow.</div> <div>2.83m2</div>	Płytki ceramiczne / gres	Płytki ceramiczne do h=2.05m powyżej farba akrylowa. / emulsyjna	Sufit gładź gipsowa malowany farba emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Sztuczne: Elektryczne 200Lx.	Mechaniczna- wywiewna 50m3/h - Załączanie ciągłe i czasowa.	Natrysk z odpływem posadzkowym oraz baterią ciepłej i zimnej wody wyposażony w parawan, muszla ustępowa podwieszana na stelażu pod zabudowę, pojemnik na papier toaletowy, umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią, dozownik na mydło i dodatkowo dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiane bez kontaktu z dłonią, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +24°C)
<div>2.12.</div> <div>Śluza fartuchowa - pow. 3.06m2</div>	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm Ściany i narożniki w strefie komunikacyjnej zabezpieczyć okładziną PCV do wys. 1,00m, narożniki 1,20m W strefie umywalki fartuch / okładzina szer. ok.1.20m o wys. 2,05m z płytek ceramicznych	Sufit gładź gipsowa malowany farba emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Sztuczne: Elektryczne 200Lx.	Podciśnieniowa	Umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią, dozownik z mydłem, dodatkowo dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiane bez kontaktu z dłonią, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, zamykany pojemnik na brudną bieliznę, miejsce na ubranie z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych, szafka

						wisząca z frontem jako lustro wg specyfikacji, wieszak ścienny (tem: +22°C)
2.13. Sala poudarowa 6 - osobowa - pow. 43.45m²	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm Ściany i narożniki w strefie komunikacyjnej zabezpieczyć okładziną PCV do wys. 1,00m, narożniki 1,20m Od strony wezgłowie odbojnice PCV W strefie umywalki fartuch / okładzina szer. ok.1,20m o wys. 2,05m z płytek ceramicznych	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszklone okna (stosunek min. 1:8) pomieszczenie przeznaczone na pracę stałą/czasową Sztuczne: Elektryczne 300Lx.	Mechaniczna nawiewno – wywiewna 6x20m ³ /h + nawiewnik EXR HIGRO (4x30m ³ /h)	1 x zestaw biurko + krzesło + komputer, 6 x łóżko szpitalne, 6 x szafka szpitalna, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), szafa jednokomorowa na leki , (Uwaga – parametry mebli wg specyfikacji) Klimatyzator, rolety okienne, lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +22°C)
2.14. Sala chorych izolacyjna 2 - osobowa - pow. 14.48m²	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm Ściany i narożniki w strefie komunikacyjnej zabezpieczyć okładziną PCV do wys. 1,00m, narożniki 1,20m Od strony wezgłowie odbojnice PCV	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszklone okna (stosunek min. 1:8) Sztuczne: Elektryczne 200Lx.	Mechaniczna nawiewno – wywiewna (40m ³ /h – nawiew podgrzewany) (50m ³ /h – wywiew) <u>Podciśnieniowa</u>	2 x łóżko szpitalne, 2 x szafka szpitalna, (tem: +22°C)

<div>2.15.</div> <div>Łazienka -pow. 3.10m2</div>	Płytki ceramiczne / gres	Płytki ceramiczne do h=2.05m powyżej farba akrylowa. / emulsyjna	Sufit gładź gipsowa malowany farba emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Sztuczne: Elektryczne 200Lx	Mechaniczna- wywiewna 50m3/h - Załączanie ciągłe i czasowa.	Natrysk z odpływem posadzkowym oraz baterią ciepłej i zimnej wody wyposażony w parawan, muszla ustępowa podwieszana na stelażu pod zabudowę, pojemnik na papier toaletowy, umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią, dozownik na mydło i dodatkowo dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiane bez kontaktu z dłonią, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +24°C)
<div>2.16.</div> <div>Śluza fartuchowa - pow. 3.06m2</div>	Płytki ceramiczne / gres	Płytki ceramiczne do h=2.05m powyżej farba akrylowa. / emulsyjna	Sufit gładź gipsowa malowany farba emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Sztuczne: Elektryczne 200Lx	Podciśnieniowa	Umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią, dozownik z mydłem, dodatkowo dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiane bez kontaktu z dłonią, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, zamykany pojemnik na brudną bieliznę, miejsce na ubranie z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych, szafka

						wisząca z frontem jako lustro wg specyfikacji, wieszak ścienny (tem: +22°C)
2.17. Sala chorych izolacyjna 2 - osobowa - pow. 14.48m²	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm Ściany i narożniki w strefie komunikacyjnej zabezpieczyć okładziną PCV do wys. 1,00m, narożniki 1,20m Od strony wezgłowia odbojnice PCV	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszklone okna (stosunek min. 1:8) Sztuczne: Elektryczne 200Lx.	Mechaniczna nawiewno – wywiewna (40m ³ /h – nawiew podgrzewany) (50m ³ /h – wywiew) <u>Podciśnieniowa</u>	2 x łóżko szpitalne, 2 x szafka szpitalna, (tem: +22°C)
2.18. Łazienka -pow. 3.11m²	Płytki ceramiczne / gres	Płytki ceramiczne do h=2.05m powyżej farba akrylowa / emulsyjna	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Sztuczne: Elektryczne 200Lx	Mechaniczna- wywiewna 50m ³ /h - Załączanie ciągłe i czasowa.	Natrysk z odpływem posadzkowym oraz baterią ciepłej i zimnej wody wyposażony w parawan, muszla ustępowa podwieszana na stelażu pod zabudowę, pojemnik na papier toaletowy, umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią, dozownik na mydło i dodatkowo dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiane bez kontaktu z dłonią, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +24°C)

2.19. Śluza fartuchowa - pow. 3.06m²	Płytki ceramiczne / gres	Płytki ceramiczne do h=2.05m powyżej farba akrylowa / emulsyjna	Sufit - gładź gipsowa malowany farba emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Sztuczne: Elektryczne 200Lx	Podciśnieniowa	Umywalka z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią, dozownik z mydłem, dodatkowo dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiane bez kontaktu z dłonią, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, zamykany pojemnik na brudną bieliznę, miejsce na ubranie z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych, szafka wisząca z frontem jako lustro wg specyfikacji, wieszak ścienny (tem: +22°C)
2.20. Sala chorych 3 -osobowa - pow. 21.37m²	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm Ściany i narożniki w strefie komunikacyjnej zabezpieczyć okładziną PCV do wys. 1,00m, narożniki 1,20m Od strony wezgłowia odbojnice PCV, W strefie umywalki fartuch / okładzina szer. ok.1.20m o wys. 2,05m z płytek ceramicznych	Sufit - gładź gipsowa malowany farba emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszklone okna (stosunek min. 1:8) Sztuczne: Elektryczne 200Lx.	Grawitacyjna + nawiewnik EXR HIGRO (2x30m ³ /h)	3 x łóżko szpitalne, 3 x szafka szpitalna, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +22°C)
2.21. Sala chorych 3 -osobowa - pow. 21.10m²	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm Ściany i narożniki	Sufit - gładź gipsowa malowany farba emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszklone okna (stosunek min. 1:8) Sztuczne: Elektryczne 200Lx.	Grawitacyjna + nawiewnik EXR HIGRO (2x30m ³ /h)	3 x łóżko szpitalne, 3 x szafka szpitalna, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem,

		w strefie komunikacyjnej zabezpieczyć okładziną PCV do wys. 1,00m, narożniki 1,20m Od strony wezgłowie odbojnice PCV, W strefie umywalki fartuch / okładzina szer. ok.1.20m o wys. 2,05m z płytek ceramicznych				dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +22°C)
2.22. Sala chorych 3 -osobowa - pow. 20.80m²	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm Ściany i narożniki w strefie komunikacyjnej zabezpieczyć okładziną PCV do wys. 1,00m, narożniki 1,20m Od strony wezgłowie odbojnice PCV, W strefie umywalki fartuch / okładzina szer. ok.1.20m o wys. 2,05m z płytek ceramicznych	Sufit - gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszklone okna i drzwi (stosunek 1:8) Sztuczne: Elektryczne 200Lx	Grawitacyjna + nawiewnik EXR HIGRO (2x30m ³ /h)	3 x łóżko szpitalne, 3 x szafka szpitalna, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +22°C)
2.23. Pokój pielęgniarki oddziałowej - pow. 14.37m²	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm W strefie umywalki fartuch / okładzina szer. ok.1.20m o wys. 2,05m z płytek ceramicznych	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszklone okna i drzwi (stosunek 1:8) Sztuczne: Elektryczne 500Lx	Mechaniczna nawiewno – wywiewna 60m ³ /h (rekuperator)	Umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny, 1 x zestaw - biurko +krzesło biurowe + komputer, szafa na dokumenty z nadstawką, szafa ubraniowa jednokomorowa

						, szafa ubraniowa dwudzielna, komoda, ława + dwa fotele (Uwaga – parametry mebli wg specyfikacji) (tem: +22°C), rolety okienne
2.24. Komunikacja - 1 - pow.63.89m2	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm Ściany i narożniki w strefie ciągu komunikacyjnego zabezpieczyć okładziną PCV do wys. 1,00m, narożniki 1,20m Na wysokości ok 1,0m od posadzki zamontować odbojoporęcz wzdłuż ciągu komunikacyjnego	Sufit systemowy kasetonowy – podwieszany 60x60cm (h=260cm) – istniejący	Naturalne: przeszklone okna, Sztuczne: Elektryczne 200Lx.	-	(tem: +22°C),
2.25. Sala neuro-rehabilitacji - pow. 32.60m2	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm Ściany i narożniki w strefie komunikacyjnej zabezpieczyć okładziną PCV do wys. 1,00m, narożniki 1,20m W strefie umywalki fartuch / okładzina szer. ok.1.20m o wys. 2,05m z płytek ceramicznych	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszklone okna i drzwi (stosunek 1:8) Sztuczne: Elektryczne 300Lx	Grawitacyjna + nawiewnik EXR HIGRO (2x30m3/h)	2 x zestaw - biurko + krzesło biurowe + komputer, kozetka lekarska, bieżnia elektryczna, 2 x rowerek stacjonarny, zestaw stolik i krzesła, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny rolety okienne (tem: +22°C)

2.26. Sala chorych 2 -osobowa - pow. 14.91m²	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm Ściany i narożniki w strefie komunikacyjnej zabezpieczyć okładziną PCV do wys. 1,00m, narożniki 1,20m Od strony wezgłowia odbojnice PCV, W strefie umywalki fartuch / okładzina szer. ok.1.20m o wys. 2,05m z płytek ceramicznych	Sufit - gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszklone okna i drzwi (stosunek 1:8) Sztuczne: Elektryczne 200Lx	Grawitacyjna + nawiewnik EXR HIGRO (2x30m ³ /h)	2 x łóżko szpitalne, 2 x szafka szpitalna, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +22°C)
2.27. Sala chorych 2 -osobowa - pow. 14.37m²	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm Ściany i narożniki w strefie komunikacyjnej zabezpieczyć okładziną PCV do wys. 1,00m, narożniki 1,20m Od strony wezgłowia odbojnice PCV, W strefie umywalki fartuch / okładzina szer. ok.1.20m o wys. 2,05m z płytek ceramicznych	Sufit - gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszklone okna i drzwi (stosunek 1:8) Sztuczne: Elektryczne 200Lx	Grawitacyjna + nawiewnik EXR HIGRO (2x30m ³ /h)	2 x łóżko szpitalne, 2 x szafka szpitalna, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +22°C)
2.28. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne ogólne -pow. 2.43m²	Płytki ceramiczne / gres	Płytki ceramiczne do h=2.05m powyżej farba akrylowa. / emulsyjna	Sufit - gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Sztuczne: Elektryczne 200Lx	Mechaniczna - wywiewna 50 m ³ /h	Brodzik wyposażony w parawan oraz baterię ciepłej i zimnej wody, muszla ustępowa podwieszana na stelażu pod zabudowę, pojemnik na papier toaletowy, umywalka do mycia rąk z baterią do wody ciepłej i zimnej,

						<p>dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +24°C)</p>
<p>2.29.</p> <p>Pomieszczenie higieniczno – sanitarne ogólne -pow. 2.72m²</p>	<p>Płytki ceramiczne / gres</p>	<p>Płytki ceramiczne do h=2.05m powyżej farba akrylowa. / emulsyjna</p>	<p>Sufit gładź gipsowa malowany farba emulsyjną/ akrylową (h=290cm)</p>	<p>Sztuczne: Elektryczne 200Lx</p>	<p>Mechaniczna - wywiewna 50 m³/h</p>	<p>Natrysk z odpływem posadzkowym oraz baterią ciepłej i zimnej wody, wyposażony w parawan, muszla ustępowa podwieszana na stelażu pod zabudowę, pojemnik na papier toaletowy, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz) lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +24°C)</p>
<p>2.30.</p> <p>Gabinet zabiegowy - pow. 21.32m²</p>	<p>Wykładzina PCV – ANTYSTATY CZNA, akrylowana</p>	<p>Płytki ceramiczne do h=2.05m powyżej farba akrylowa. / emulsyjna</p>	<p>Sufit gładź gipsowa malowany farba emulsyjną/ akrylową (h=290cm)</p>	<p>Naturalne: przeszklone okna i drzwi (stosunek 1:8) Sztuczne: Elektryczne 500Lx</p>	<p>Grawitacyjna + nawiewnik EXR HIGRO (2x30m³/h)</p>	<p>2 x zestaw - biurko +krzesło biurowe + komputer, kozełka lekarska, krzesło medyczne, Zabudowa meblowa: szafki wiszące i podblatowe, blat laminowany, (Uwaga – parametry mebli wg specyfikacji),</p>

						<p>lodówka na leki, zlewozmywak dwukomorowy z baterią ciepłej i zimnej wody, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz) + kosz na odpady, lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny, rolety okienne (tem: +22°C)</p>
<p>2.31.</p> <p>Dyżurka pielęgniarska - pow. 9.93m²</p>	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/akrylową (h=290cm)	<p>Naturalne: przeszklone okna i drzwi (stosunek 1:8)</p> <p>Sztuczne: Elektryczne 300Lx</p>	Mechaniczna nawiewno – wywiewna 60m ³ /h (rekuperator)	<p>Zabudowa meblowa: szafki wiszące i podblatowe, blat laminowany, stół socjalny, szafka, (Uwaga – parametry mebli wg specyfikacji), kanapa, krzesła, zlewozmywak jednokomorowy z baterią ciepłej i zimnej wody, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki , (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny, rolety okienne (tem: +22°C)</p>
<p>2.32.</p> <p>Pomieszczenie przygotowawcze -pow.</p>	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/akrylową	<p>Naturalne: przeszklone - pośrednio, pomieszczenie przeznaczone na pracę</p>	Grawitacyjna	<p>Zabudowa meblowa: szafki wiszące i podblatowe, blat laminowany,</p>

4.67m2		H=150cm	(h=290cm)	czasową do 4 godz. Sztuczne: Elektryczne 300Lx.		(Uwaga – parametry mebli wg specyfikacji) zlewozmywak jednokomorowy z baterią ciepłej i zimnej wody, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +22°C)
2.33. Punkt pielęgniarstwa - pow. 5.85m2	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm, Ściana i narożniki w strefie komunikacyjnej zabezpieczyć okładziną PCV do wys. 1,00m, narożniki 1,20m	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszklone - pośrednio, pomieszczenie przeznaczone na pracę czasową do 4 godz. Sztuczne: Elektryczne 300Lx.	-	1 x zestaw – biurko z nadstawką +krzesło biurowe + komputer, tablica informacyjna, Szafa na pościel, (Uwaga – parametry mebli wg specyfikacji) (tem: +22°C)
2.34. Pomieszczenie higieniczne – sanitarne ogólne -pow. 5.37m2	Płytki ceramiczne / gres	Płytki ceramiczne do h=2.05m powyżej farba akrylowa. / emulsyjna	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Sztuczne: Elektryczne 200Lx	Mechaniczna - wywiewna 50 m3/h	Natrysk z odpływem posadzkowym oraz baterią ciepłej i zimnej wody, wyposażony w parawan, muszla ustępowa podwieszana na stelażu pod zabudowę, pojemnik na papier toaletowy, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z

						ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +24°C)
2.35. Łazienka dla osób niepełnosprawnych (NS) - pow. 9.86m²	Płytki ceramiczne / gres	Płytki ceramiczne do h=2.05m powyżej farba akrylowa. / emulsyjna	Sufit gładź gipsowa malowany farba emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Sztuczne: Elektryczne 200Lx	Mechaniczna - wywiewna 50 m ³ /h	Natrysk z odpływem posadzkowym oraz baterią ciepłej i zimnej wody, wyposażony w parawan oraz uchwyty /poręcze dla niepełnosprawnych, muszla ustępowa podwieszana na stelażu pod zabudowę wyposażona w uchwyty / poręcze dla niepełnosprawnych, pojemnik na papier toaletowy, umywalka wyposażona w uchwyty poręcze dla niepełnosprawnych z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące z pochwytym do regulacji nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +24°C) Okleina okienna matowa na szyby.
2.36. Brudownik - pow. 9.80m²	Płytki ceramiczne / gres	Płytki ceramiczne do h=2.05m powyżej farba akrylowa. / emulsyjna	Sufit gładź gipsowa malowany farba emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Sztuczne: Elektryczne 200Lx	Mechaniczna - wywiewna 50 m ³ /h	Dezynfektor MT20, zlew gospodarczy jednokomorowy z baterią ciepłej i zimnej wody, muszla

						ustępowa podwieszana na stelażu pod zabudowę, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +22°C)
2.37. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne ogólne -pow. 3.01m2	Płytki ceramiczne / gres	Płytki ceramiczne do h=2.05m powyżej farba akrylowa. / emulsyjna	Sufit gładź gipsowa malowany farba emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Sztuczne: Elektryczne 200Lx	Mechaniczna - wywiewna 50 m3/h	Natrysk z odpływem posadzkowym oraz baterią ciepłej i zimnej wody, wypożarowany w parawan, muszla ustępowa podwieszana na stelażu pod zabudowę, pojemnik na papier toaletowy, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +24°C)
2.38. Pomieszczenie porządkowe - pow. 2.09m2	Płytki ceramiczne / gres	Płytki ceramiczne do h=2.05m powyżej farba akrylowa. / emulsyjna	Sufit gładź gipsowa malowany farba emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Sztuczne: Elektryczne 200Lx	Mechaniczna - wywiewna 50 m3/h	Zlew gospodarczy jednokomorowy, z baterią wody ciepłej i zimnej, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do

						dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), (tem: +22°C)
2.39. Sala chorych 3 -osobowa - pow. 21.69m2	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm Ściany i narożniki w strefie komunikacyjnej zabezpieczyć okładziną PCV do wys. 1,00m, narożniki 1,20m Od strony wezgłowia odbojnice PCV, W strefie umywalki fartuch / okładzina szer. ok.1.20m o wys. 2,05m z płytek ceramicznych	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszklone okna (stosunek min. 1:8) Sztuczne: Elektryczne 200Lx.	Grawitacyjna + nawiewnik EXR HIGRO (2x30m3/h)	3 x łóżko szpitalne, 3 x szafka szpitalna, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +22°C)
2.40. Pokój rehabilitantów -pow. 20.36m2	Wykładzina PCV - akrylowana	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm W strefie umywalki fartuch / okładzina szer. ok.1.20m o wys. 2,05m z płytek ceramicznych	Sufit - gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszklone okna (stosunek min. 1:8) Sztuczne: Elektryczne 300Lx.	Grawitacyjna + nawiewnik EXR HIGRO (3x30m3/h)	2x zestaw -biurko +krzesło biurowe + komputer, szafa na dokumenty z nadstawką, 4x szafa ubraniowa jednokomorowa , (Uwaga – parametry mebli wg specyfikacji) kozetka lekarska, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny, rolety okienne (tem: +22°C)

2.41. Łazienka -pow. 3.39m²	Płytki ceramiczne / gres	Płytki ceramiczne do h=2.05m powyżej farba akrylowa / emulsyjna	Sufit - gładź gipsowa malowany farba emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Sztuczne: Elektryczne 200Lx	Mechaniczna - wywiewna 50 m3/h	Natrysk z odpływem posadzkowym z baterią ciepłej i zimnej wody wyposażony w parawan, muszla ustępowa podwieszana na stelażu pod zabudowę, pojemnik na papier toaletowy, umywalka do mycia rąk z baterią wody ciepłej i zimnej, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +24°C)
2.42. Pomieszczenie kuchenne czyste -pow. 8.18m²	Płytki ceramiczne / gres	Płytki ceramiczne do h=2.05m powyżej farba akrylowa / emulsyjna	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszklone okna (stosunek min. 1:8) Sztuczne: Elektryczne 300Lx.	Mechaniczna nawiewno – wywiewna 60m3/h (rekuperator)	Zabudowa meblowa: szafki wiszące+ szafki podblatowe, blat laminowany (Uwaga – parametry mebli wg specyfikacji), chłodziarka / lodówka, zlewozmywak dwukomorowy z baterią ciepłej i zimnej wody, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +22°C)

2.43. Zmywalnia kuchni -pow. 13.09m2	Płytki ceramiczne / gres	Płytki ceramiczne do h=2.05m powyżej farba akrylowa / emulsyjna	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszklone okna (stosunek min. 1:8) Sztuczne: Elektryczne 300Lx.	Grawitacyjna + nawiewnik EXR HIGRO	Zabudowa meblowa - szafki podblatowe, blat laminowany, (Uwaga – parametry mebli wg specyfikacji) szafa dwustronna, zmywarka, wózek transportowy, zlewozmywak dwukomorowy z baterią ciepłej i zimnej wody, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +22°C)
2.44. Pomieszczenie socjalne kuchenkowej - pow. 4.57m2	Płytki ceramiczne / gres	Płytki ceramiczne do h=2.05m powyżej farba akrylowa / emulsyjna	Sufit gładź gipsowa malowany farbą emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Sztuczne: Elektryczne 200Lx	Mechaniczna - wywiewna 10 m3/h	Zabudowa meblowa: szafki wiszące + szafki podblatowe, blat laminowany, stół socjalny (Uwaga – parametry mebli wg specyfikacji) 3 x krzesło, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką,

						wieszak ścienny (tem: +22°C)
2.45. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne ogólne -pow. 3.67m²	Płytki ceramiczne / gres	Płytki ceramiczne do h=2.05m powyżej farba akrylowa. / emulsyjna	Sufit gładź gipsowa malowany farba emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Sztuczne: Elektryczne 200Lx	Mechaniczna - wywiewna 50 m ³ /h	Natrysk z odpływem posadzkowym z baterią ciepłej i zimnej wody wyposażony w parawan, muszla ustępowa podwieszana na stelażu pod zabudowę, pojemnik na papier toaletowy, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz), lustro wiszące nad umywalką, wieszak ścienny (tem: +24°C)
2.46. Gabinet badań USG Doppler -pow. 11.05m²	Posadzka z płyt kamiennych istniejąca	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm W strefie umywalki fartuch / okładzina szer. ok.1.20m o wys. 2,05m z płytek ceramicznych	Sufit gładź gipsowa malowany farba emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Naturalne: przeszklone okna (stosunek min. 1:8) Sztuczne: Elektryczne 300Lx.	Mechaniczna nawiewno – wywiewna 60m ³ /h (rekuperator)	1 x zestaw - biurko +krzesło biurowe + komputer, leżanka lekarska, szafka na dokumenty, (Uwaga – parametry mebli wg specyfikacji) wózek medyczny USG Doppler, umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem, dozownik ze środkami do dezynfekcji, a także pojemnik z ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki (kosz) + kosz na odpady, lustro wiszące nad

						umywalką, wieszak ścienny, rolety okienne zaciemniające (tem: +22°C)
2.47. Zaplecze magazynowe - pow. 11.90m²	Posadzka z płyt kamiennyc h - istniejąca	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm	Sufit gładź gipsowa malowany farba emulsyjną/ akrylową (h=290cm)	Sztuczne: Elektryczne 200Lx	Mechaniczna nawiewno – wywiewna 60m ³ /h (rekuperator)	9 x szafa na dokumenty z nadstawką (Uwaga – parametry mebli wg specyfikacji) (tem: +20°C)
2.48. Komunikacja - 2 -pow. 22.52m²	Posadzka z płyt kamiennyc h - istniejąca	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm Ściany i narożniki w strefie ciągu komunikacyjneg o zabezpieczyć okładziną PCV do wys. 1,00m, narożniki 1,20m Na wysokości ok 1,0m od posadzki zamontować odbojoporęcz wzdłuż ciągu komunikacyjneg o	Sufit systemowy kasetonowy – podwieszan y 60x60cm (h=260cm)	Naturalne: przeszkłone okna , Sztuczne: Elektryczne 300Lx.	-	Ławo –krzesła (zestaw) (tem: +22°C)
2.49. Komunikacja - 3 -pow. 57.85m²	Wykładzina PCV – akrylowana - dwa kolory	Gładź gipsowa malowana farbą akrylową / emulsyjną Lakierowana do wysokości H=150cm Ściany i narożniki w strefie ciągu komunikacyjneg o zabezpieczyć okładziną PCV do wys. 1,00m, narożniki 1,20m Na wysokości ok 1,0m od posadzki zamontować odbojoporęcz wzdłuż ciągu komunikacyjneg o	Sufit systemowy kasetonowy – podwieszan y 60x60cm (h=260cm)	Naturalne: przeszkłone okna - pośrednio Sztuczne: Elektryczne 200Lx.	-	(tem: +22°C)

Specyfikacja asortymentowa mebli

Lp.	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
1.	KONSTRUKCJA
1.1	<p>Korpusy biurek, szaf oraz szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie.</p> <p>Tylne ściany wykonane z płyty hdf lub z płyty meblowej o grubości 18 mm (dotyczy szafek otwartych).</p> <p>Wszystkie meble muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szaf, szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia.</p> <p>Zabudowy meblowe wykończone cokołem.</p>
1.2	<p>Meble posadowione na nóżkach o wysokości 100 mm. Nóżki z możliwością wypoziomowania.</p>
1.3	<p>Drzwi szafek i fronty szuflad z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie.</p>
1.4	<p>Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” o rozstawie min. 128 mm. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyty. Uchwyt w kolorze stali.</p>
1.5	<p>Meble wyposażone w zawiasy puszkowe umożliwiające regulację elementów frontowych co najmniej w trzech płaszczyznach, z funkcją samodomyku i spowalniania. Zawiasy o kącie otwarcia nie mniejszym niż 90°.</p> <p>Nie dopuszcza się systemu samodomykania i spowalniania jako oddzielnego elementu nie będącego elementem konstrukcyjnym zawiasu.</p>
1.6	<p>Szuflady na prowadnicach rolkowych, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika.</p>
1.7	<p>Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej. Półki przestawne mocowane na chromowanych bolcach wciskanych w boczne ściany korpusu.</p>
1.8	<p>Błaty robocze w zabudowach socjalnych o grubości min. 28 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne.</p> <p>Zlewy, umywalki oraz baterie zgodnie z projektem sanitarnym.</p> <p>Błaty biurek o grubości min. 36mm, z obrzeżem z tworzywa ABS o gr. min.2 mm</p>
2.	<p>Gama kolorystyczna płyty pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze Wykonawcy.</p> <p>Możliwość wyboru koloru oraz struktury płyty oraz blatów.</p> <p>W przypadku zastosowania płyt o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo z zachowaniem usłojenia.</p> <p>Kolorystyka ustalana na etapie realizacji.</p>
3.	<p>Wszystkie widoczne krawędzie korpusów zabezpieczone okleiną ABS o grubości min. 0,8 mm, natomiast frontów o grubości min. 2 mm.</p> <p>Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów).</p> <p>Zabudowa meblowa wykończona cokołem.</p>
4.	<p>Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego</p>

	przez Zamawiającego.
5.	Gwarancja 24 m-ce.

WYPOSAŻENIE MEBLOWE WG POMIESZCZEŃ		
Pomieszczenie	Opis	Ilość
2.01 Sekretariat	<u>Jednostanowiskowe biurko</u> z stanowiskiem komputerowym. Stanowisko biurowe z płyty meblowej, z blatem o grubości 36 mm. Biurko wyposażone w: strona lewa – otwarte miejsce na komputer stacjonarny z szufladą, strona prawa – 4 szuflady (równe wysokości szuflad), środek – 1 wysuwana półka na klawiaturę. Wymiary biurka (szer. gł. wys.): 1200x600x780 mm.	1
	<u>Fotel biurowy obrotowy</u> , podstawa co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnyymi, regulacja wysokości siedziska, regulacja kąta pochylenia oparcia, regulowana wysokość podłokietników.	1
	<u>Szafa na dokumenty</u> , jednokomorowa, wyposażona w 4 przestawne półki, drzwi pełne, dwa skrzydła, zamykane na klucz. Wymiary szafy (szer. gł. wys.): 800x400x1900 mm. <u>Nadstawka na szafę</u> , jednokomorowa, wyposażona w 2 przestawne półki, drzwi pełne, dwa skrzydła, zamykane na klucz. Wymiary nadstawki (szer. gł. wys.): 800x400x1000 mm.	3
	<u>Szafa ubraniowa</u> , jednokomorowa, z 2 półkami (góra, dół) oraz drążkiem na ubrania, drzwi pełne, dwa skrzydła. Wymiary szafy (szer. gł. wys.): 800x400x2000 mm.	1
2.03 Pokój Kierownika / Ordynatora	<u>Jednostanowiskowe biurko</u> z stanowiskiem komputerowym. Stanowisko biurowe z płyty meblowej, z blatem o grubości 36 mm. Biurko wyposażone w: strona lewa – otwarte miejsce na komputer stacjonarny z szufladą, strona prawa – 4 szuflady (równe wysokości szuflad). Wymiary biurka (szer. gł. wys.): 1500x600x780 mm.	1
	<u>Fotel biurowy obrotowy</u> , podstawa co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnyymi, regulacja wysokości siedziska, regulacja kąta pochylenia oparcia, regulowana wysokość podłokietników.	1
	<u>Szafa na dokumenty</u> , jednokomorowa, wyposażona w 5 przestawnych półek, drzwi pełne, dwa skrzydła, zamykane na klucz. Wymiary szafy (szer. gł. wys.): 800x400x1800 mm. <u>Nadstawka na szafę</u> , jednokomorowa, wyposażona w 2 przestawne półki, drzwi pełne, dwa skrzydła, zamykane na klucz.	1

	Wymiary nadstawki (szer. gł. wys.): 800x400x1000 mm.	
	<u>Szafa ubraniowa</u> , jednokomorowa, z 2 półkami (góra, dół) oraz drążkiem na ubrania, drzwi pełne, dwa skrzydła. Wymiary szafy (szer. gł. wys.): 800x400x2000 mm.	1
	<u>Szafa ubraniowa</u> , jednokomorowa, dwudzielna, strona prawa z 2 półkami (góra, dół) oraz drążkiem na ubrania, strona lewa 5 regulowanych półek, drzwi pełne, dwa skrzydła. Wymiary szafy (szer. gł. wys.): 800x400x2000 mm.	1
2.04 Pokój lekarski	<u>Sześciostanowiskowe biurko</u> z stanowiskami komputerowymi. Stanowisko biurowe w kształcie litery „U” z płyty meblowej, z blatem o grubości 36 mm. Każde z 6 stanowisk biurka wyposażone w: strona lewa – otwarte miejsce na komputer stacjonarny z szufladą i regulowaną półką (przestrzeń robocza 400 mm) środek – 1 wysuwana półka na klawiaturę. Długość krótszych boków stanowiska biurowego 2600, długość dłuższego boku 3000 mm, głębokość wszystkich boków 600 mm.	1
	<u>Fotel biurowy obrotowy</u> , podstawa co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnyymi, regulacja wysokości siedziska, regulacja kąta pochylenia oparcia, regulowana wysokość podłokietników.	6
	<u>Szafa na dokumenty</u> , jednokomorowa, wyposażona w 4 przestawne półki, drzwi pełne, dwa skrzydła, zamykane na klucz. Jeden z poziomów półek z podziałem na dokumenty (2x7 „przegródek”). Wymiary szafy (szer. gł. wys.): 800x400x1900 mm. <u>Nadstawka na szafę</u> , jednokomorowa, wyposażona w 2 przestawne półki, drzwi pełne, dwa skrzydła, zamykane na klucz. Wymiary nadstawki (szer. gł. wys.): 800x400x1000 mm.	1
	Zabudowa meblowa kpl. Elementy zabudowy: szafka wisząca jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2 x przestawna półka – 2 szt. Wymiary (szer. gł. wys.): 800x300x720mm; szafka podblatowa dwudrzwiowa pod zlew, drzwi pełne – 1 szt. wymiar (szer. gł. wys.): 800x600x870 mm Blat laminowany o dł. ok. 1 600 mm Zlew i bateria zgodnie z projektem.	1 kpl
	szafka wisząca jednokomorowa jednodrzwiowa, drzwi pełne, 1 x przestawna półka, na froncie lustro. Wymiary (szer. gł. wys.): 600x300x720mm;	4

Śluza do izolatki		
2.13 Sala nadzoru	<u>Jednostanowiskowe biurko</u> z stanowiskiem komputerowym. Stanowisko biurowe z płyty meblowej, z blatem o grubości 36 mm. Biurko wyposażone w: strona lewa – otwarte miejsce na komputer stacjonarny z szufladą, strona prawa – 4 szuflady (równe wysokości szuflad), środek – 1 wysuwana półka na klawiaturę. Wymiary biurka (szer. gł. wys.): 1200x600x780 mm.	1
	<u>Fotel biurowy obrotowy</u> , podstawa co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnyymi, regulacja wysokości siedziska, regulacja kąta pochylecia oparcia, regulowana wysokość podłokietników.	1
	<u>Szafa na leki</u> , jednokomorowa, wyposażona w 5 przestawnych półek, drzwi pełne, jedno skrzydło, zamykane na klucz. Wymiary szafy (szer. gł. wys.): 600x400x1800 mm	1
2.23 Pokój oddziałowej	<u>Jednostanowiskowe biurko</u> z stanowiskiem komputerowym. Stanowisko biurowe z płyty meblowej, z blatem o grubości 36 mm. Biurko wyposażone w: strona lewa – otwarte miejsce na komputer stacjonarny z szufladą, strona prawa – 4 szuflady (równe wysokości szuflad), środek – 1 wysuwana półka na klawiaturę. Wymiary biurka (szer. gł. wys.): 1500x600x780 mm.	1
	<u>Fotel biurowy obrotowy</u> , podstawa co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnyymi, regulacja wysokości siedziska, regulacja kąta pochylecia oparcia, regulowana wysokość podłokietników.	1
	<u>Szafa na dokumenty</u> , jednokomorowa, wyposażona w 4 przestawne półki, drzwi pełne, dwa skrzydła, zamykane na klucz. Wymiary szafy (szer. gł. wys.): 800x400x1900 mm. <u>Nadstawka na szafę</u> , jednokomorowa, wyposażona w 2 przestawne półki, drzwi pełne, dwa skrzydła, zamykane na klucz. Wymiary nadstawki (szer. gł. wys.): 800x400x1000 mm.	2
	<u>Szafa ubraniowa</u> , jednokomorowa, z 2 półkami (górną, dolną) oraz drążkiem na ubrania, drzwi pełne, dwa skrzydła. Wymiary szafy (szer. gł. wys.): 800x400x2000 mm.	1
	<u>Szafa ubraniowa</u> , jednokomorowa, dwudzielna, strona prawa z 2 półkami (górną, dolną) oraz drążkiem na ubrania, strona lewa 5 regulowanych półek, drzwi pełne, dwa skrzydła. Wymiary szafy (szer. gł. wys.): 800x400x2000 mm.	1
	<u>Komoda</u> , jednokomorowa, wyposażona w 3 przestawne półki, drzwi pełne, dwa skrzydła, zamykane na klucz. Wymiary szafy (szer. gł. wys.): 800x400x1300 mm.	1

	<p><u>Ława</u></p> <p>Wymiary szafy (szer. gł. wys.): 1000x600x500 mm.</p> <p><u>Fotel</u> – 2 szt.</p>	1
<p>2.30</p> <p>Gabinet zabiegowy</p>	<p><u>Dwustanowiskowe biurko z stanowiskiem komputerowym</u> (stanowiska biurkowe po przeciwnej stronie)</p> <p>Stanowisko biurowe z płyty meblowej, z blatem o grubości 36 mm. Każda z dwu stron biurka wyposażone w: strona lewa – otwarte miejsce na komputer stacjonarny z szufladą, strona prawa – 4 szuflady (równe wysokości szuflad), środek – 1 wysuwana półka na klawiaturę.</p> <p>Wymiary biurka (szer. gł. wys.): 1 500x800x780 mm.</p>	2
	<p><u>Zabudowa meblowa</u> kpl.</p> <p>Elementy zabudowy:</p> <p>szafka wisząca jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2 x półka – 1 szt.</p> <p>wymiary (szer. gł. wys.): 800x300x720mm;</p> <p>szafka wisząca jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2 x półka – 7 szt.</p> <p>wymiary (szer. gł. wys.): 600x300x720mm;</p> <p>szafka podblatowa dwudrzwiowa z 1 szufladą, wyposażona w jedną półkę przestawną, drzwi pełne – 3 szt.</p> <p>wymiary (szer. gł. wys.): 800x600x870mm</p> <p>szafka podblatowa dwudrzwiowa z 1 szufladą, wyposażona w jedną półkę przestawną, drzwi pełne – 4 szt.</p> <p>wymiary (szer. gł. wys.): 600x600x870mm</p> <p>szafka podblatowa dwudrzwiowa pod zlew, drzwi pełne – 1 szt.</p> <p>wymiary (szer. gł. wys.): 800x600x870mm</p> <p><u>Szafka wisząca na dokumenty</u>, jednokomorowa, wyposażona w 2x9 „przegródek”, drzwi pełne, dwa skrzydła, zamykane na klucz.</p> <p>wymiary (szer. gł. wys.): 800x300x720mm</p> <p>wymiary (szer. gł. wys.): 800x300x720mm;</p> <p>Blat laminowany o dł. ok. 3 500 mm</p> <p>UWAGA: wszystkie meble w gabinecie zabiegowym wyposażone w zamki.</p> <p>Zlew, umywalka i bateria zgodnie z projektem.</p>	1 kpl.
<p>2.31</p> <p>Dyżurka</p> <p>pilegniarska</p>	<p><u>Zabudowa meblowa</u> kpl.</p> <p>Elementy zabudowy:</p> <p>szafka wisząca jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2 x przestawna półka – 3 szt.</p> <p>wymiary (szer. gł. wys.): 800x300x720mm;</p> <p>szafka podblatowa dwudrzwiowa z 1 szufladą, wyposażona w jedną półkę przestawną, drzwi pełne – 1 szt.</p>	1 kpl.

	<p>wymiary (szer. gł. wys.): 800x600x870mm</p> <p>szafka podblatowa dwudrzwiowa pod zlew, drzwi pełne – 1 szt.</p> <p>wymiary (szer. gł. wys.): 800x600x870 mm</p> <p>Blat laminowany o dł. ok. 1 600 mm</p> <p><u>Szafka</u>, jednokomorowa, wyposażona w 5 przestawnych półek, otwarta, na dole 2 szuflady.</p> <p>Wymiary szafy (szer. gł. wys.): 400x400x2000 mm.</p> <p>Stół wymiary (szer. gł. wys.): 800x800x750 mm.</p> <p>Zlew, umywalka i bateria zgodnie z projektem.</p>	
<p>2.32</p> <p>Punkt przygotowawczy</p>	<p><u>Zabudowa meblowa</u> kpl.</p> <p>Elementy zabudowy:</p> <p>szafka wisząca jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2 x przestawna półka – 2 szt.</p> <p>wymiary (szer. gł. wys.): 800x300x720mm;</p> <p>szafka podblatowa dwudrzwiowa z 1 szufladą, wyposażona w jedną półkę przestawną, drzwi pełne – 1 szt.</p> <p>wymiary (szer. gł. wys.): 800x600x870mm</p> <p>szafka podblatowa dwudrzwiowa pod zlew, drzwi pełne – 1 szt.</p> <p>wymiary (szer. gł. wys.): 800x600x870 mm</p> <p>Blat laminowany o dł. ok. 1 600 mm</p>	kpl.
<p>2.33</p> <p>Punkt pielęgniarSKI</p>	<p><u>Jednostanowiskowe biurko</u> z nadstawką, z stanowiskiem komputerowym oraz fotelem – 1 kpl.</p> <p>Stanowisko biurowe z płyty meblowej, z blatem o grubości 36 mm. Biurko wyposażone w: strona lewa – otwarte miejsce na komputer stacjonarny, strona prawa – 4 szuflady (równe wysokości szuflad), środek – 1 wysuwana półka na klawiaturę.</p> <p>Wymiary biurka (szer. gł. wys.): 1500x600x780 mm.</p> <p>Nadstawka z płyty meblowej, strona lewa przestrzeń na monitor, strona prawa „przegrody” na dokumenty.</p> <p>Wymiary nadstawki (szer. gł. wys.): 1500x250x550 mm.</p>	1
	<p><u>Fotel biurowy obrotowy</u>, podstawa co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnyymi, regulacja wysokości siedziska, regulacja kąta pochylenia oparcia, regulowana wysokość podłokietników.</p>	2
	<p><u>Szafa na pościel</u> – 1 szt.</p> <p>Szafa dwukomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykane na klucz. Szafa wyposażona w min. 5 przestawnych półek. Montaż we wnęce.</p> <p>Wymiary (szer. gł. wys.): 1300x800x2800 mm</p>	1
<p>2.40</p> <p>Pokój lekarski</p>	<p><u>Jednostanowiskowe biurko</u> z stanowiskiem komputerowym. Stanowisko biurowe z płyty meblowej, z blatem o grubości 36 mm. Biurko wyposażone w: strona lewa – otwarte</p>	2

rehabilitantów	<p>miejsce na komputer stacjonarny z szufladą, strona prawa – 4 szuflady (równe wysokości szuflad), środek – 1 wysuwana półka na klawiaturę.</p> <p>Wymiary biurka (szer. gł. wys.): 1500x600x780 mm.</p>	
	<p><u>Fotel biurowy obrotowy</u>, podstawa co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnyymi, regulacja wysokości siedziska, regulacja kąta pochylenia oparcia, regulowana wysokość podłokietników.</p>	2
	<p><u>Szafa na dokumenty</u>, jednokomorowa, wyposażona w 4 przestawne półki, drzwi pełne, dwa skrzydła, zamykane na klucz.</p> <p>Wymiary szafy (szer. gł. wys.): 800x400x1900 mm.</p> <p><u>Nadstawka na szafę</u>, jednokomorowa, wyposażona w 2 przestawne półki, drzwi pełne, dwa skrzydła, zamykane na klucz.</p> <p>Wymiary nadstawki (szer. gł. wys.): 800x400x1000 mm.</p>	1
	<p><u>Szafa ubraniowa</u>, jednokomorowa, z 2 półkami (górną, dolną) oraz drążkiem na ubrania, drzwi pełne, dwa skrzydła.</p> <p>Wymiary szafy (szer. gł. wys.): 800x400x2000 mm.</p>	4
2.42 Kuchenka oddziałowa czysta	<p><u>Zabudowa meblowa kpl.</u></p> <p>Elementy zabudowy:</p> <p>szafka wisząca jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2 x przestawna półka – 2 szt.</p> <p>wymiary (szer. gł. wys.): 800x300x720mm;</p> <p>szafka podblatowa dwudrzwiowa z 1 szufladą, wyposażona w jedną półkę przestawną, drzwi pełne – 2 szt.</p> <p>wymiary (szer. gł. wys.): 800x600x870mm</p> <p>Blat laminowany o dł. 2 x 800 mm</p> <p>Zlew, umywalka i bateria zgodnie z projektem.</p>	kpl.
2.43 Zmywalnia	<p><u>Zabudowa meblowa kpl.</u></p> <p>Elementy zabudowy:</p> <p>szafka podblatowa jednodrzwiowa z 1 szufladą, wyposażona w jedną półkę przestawną, drzwi pełne – 1 szt.</p> <p>wymiary (szer.gł.wys.): 400x600x870mm</p> <p>Blat laminowany o dł. ok. 3000 szer. 550 mm wysokość zlicowanie z parapetem ok. 870 mmm</p> <p>Zlew, umywalka i bateria zgodnie z projektem.</p>	
2.44 Pom. socjalne	<p><u>Zabudowa meblowa kpl.</u></p> <p>szafka wisząca jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2 x przestawna półka – 2 szt.</p> <p>wymiary (szer. gł. wys.): 900x300x720mm;</p> <p>szafka podblatowa dwudrzwiowa z 1 szufladą, wyposażona w jedną półkę przestawną, drzwi pełne – 1 szt.</p>	

	wymiary (szer. gł. wys.): 800x400x870mm Blat laminowany o dł. 800 mm Stolik 600 x 600 mm Zlew, umywalka i bateria zgodnie z projektem.	
2.46 Pokój badań USG / Doppler	<u>Jednostanowiskowe biurko</u> z stanowiskiem komputerowym. Stanowisko biurowe z płyty meblowej, z blatem o grubości 36 mm. Biurko wyposażone w: strona lewa – otwarte miejsce na komputer stacjonarny z szufladą, strona prawa – 4 szuflady (równe wysokości szuflad), środek – 1 wysuwana półka na klawiaturę. Wymiary biurka (szer. gł. wys.): 1200x600x780 mm.	1
	<u>Fotel biurowy obrotowy</u> , podstawa co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnyymi, regulacja wysokości siedziska, regulacja kąta pochylecia oparcia, regulowana wysokość podłokietników.	1
	<u>Szafa na dokumenty</u> , jednokomorowa, wyposażona w 5 przestawnych półek, drzwi pełne, dwa skrzydła, zamykane na klucz. Wymiary szafy (szer. gł. wys.): 400x400x1800 mm	1
	Leżanka lekarska – 1 szt. Konstrukcja ramy ze stali, malowana proszkowo, leże dwuczęściowe, min. jeden element ruchomy, leże tapicerowane bezszwowe, grubość materaca min 50 mm. Regulowana wysokość Wymiar: szer. ok. 600/650 mm dług. ok. 2000/2050 mm.	1
2.47 Zaplecze magazynowe	<u>Szafa na dokumenty</u> , jednokomorowa, wyposażona w 4 przestawne półki, otwarta Wymiary szafy (szer. gł. wys.): 800x400x1900 mm. <u>Nadstawka na szafę</u> , jednokomorowa, wyposażona w 2 przestawne półki, otwarta. Wymiary nadstawki (szer. gł. wys.): 800x400x1000 mm.	9

*** Oświadczenie wykonawcy / dostawcy mebli

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, meble są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Uwaga: Pomieszczenia oddziału neurologicznego oraz pododdziału udarowego należy wyposażić w meble po uprzedniej ich akceptacji przez Inwestora pod kątem ilości, kolorystyki i zastosowanych materiałów.

Uwaga: Wszystkie pomieszczenia wyposażać w wymagane tablice informacyjne, oznaczenia i piktogramy.

2.8. System ogrzewania pomieszczeń

Pomieszczenia oddziału neurologicznego oraz pododdziału udarowego ogrzewane są z kotłowni lokalnej szpitala wojewódzkiego, zlokalizowanej w odrębnym budynku na terenie szpitala z wykorzystaniem łatwo zmywalnych grzejników ściennych.

2.9. Sposób i miejsce usuwania ścieków i odpadów komunalnych

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z oddziału neurologicznego oraz pododdziału udarowego odbywać się będzie istniejącą wewnętrzną instalacją sanitarną poprzez istniejące przyłącze ks szpitala wojewódzkiego w Sieradzu do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Odpady komunalne składowane będą w pojemnikach do czasowego gromadzenia i opróżniane czasowo przez jednostki specjalistyczne.

2.10. Odpady medyczne i sposób postępowania

Biorąc pod uwagę specyfikę udzielania świadczeń medycznych w oddziale neurologicznym oraz pododdziale udarowym przewiduje się iż ilość wytwarzanych odpadów medycznych będzie nieduża. Postępowanie z odpadami medycznymi będzie odbywać się w ramach procedur obowiązujących dla całego zakładu opieki zdrowotnej szpitala wojewódzkiego w Sieradzu i będzie zgodne z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów tj. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975)

Gospodarka odpadami:

W zależności od ilości wytwarzanych odpadów, podstawowym obowiązkiem zakładu opieki zdrowotnej jako wytwórcy odpadu jest:

- przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1Mg(100kg) rocznie albo powyżej 5Mg(5 ton) rocznie odpadów innych niż niebezpieczne
- uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1Mg (100kg) rocznie, nie wliczając odpadów komunalnych.

Postępowanie z odpadami:

Postępowanie z odpadami medycznymi określa Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. Przyjęto zasadę segregacji odpadów w miejscu ich powstawania, z podziałem na odpady zakaźne, specjalne i pozostałe polegającą na selektywnym zbieraniu z zastosowaniem kodu kolorów. Odpady zakaźne należy gromadzić w workach koloru czerwonego, odpady specjalne w workach koloru żółtego, a pozostałe odpady w workach koloru niebieskiego. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach należy zbierać w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekucie bądź pęknięcie pojemnikach jednorazowego użycia.

Odpady powstałe w związku z prowadzoną działalnością oddziału neurologicznego oraz pododdziału udarowego szpitala wojewódzkiego w Sieradzu zagospodarowane zostaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. przez zarządcę i właściciela tego oddziału neurologicznego oraz pododdziału udarowego tj. Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

2.11. Uwagi:

- Wszystkie pomieszczenia poradni dostosować do zgodności z wymogami zawartymi w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 595) i (Dz. U. 2022 poz. 402 tekst jednolity).

- Wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć i zagospodarować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169, poz. 1650).
- Zastosowane urządzenia oraz materiały powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Opracował: