


BUDYNEK "H" Rzut II-go piętra



BUDYNEK "G" - Rzut dachu

ROZDZIELNICE:
SZACHT-1
TON-4, TOR-4, TSN-4, TSR-4
TOA3, TE3
SZACHT-2
TON-9, TOR-9 TSN-9, TSR-8
TBSZR-1

REWIZJA NR-1
z dnia 02.07.2024r

Oznaczenie pomieszczeń ze zmianami do projektu pierwotnego - zmiany według opisu
REWIZJA NR-1, z dnia 02.07.2024r

Pomieszczenia wg kondygnacji

2.01	Sekretariat	16,50 m2
2.02	Łazienka	3,81 m2
2.03	G.Ordynatora	17,30 m2
2.04	P.lekarzy	25,32 m2
2.05	S.chorych 3-os.	20,53 m2
2.06	S.chorych 3-os.	21,37 m2
2.07	S.chorych izol.2-os.	13,95 m2
2.08	Łazienka	2,51 m2
2.09	Śluz. fart.	3,06 m2
2.10	S.chorych izol. 2-os.	15,01 m2

2.11	Łazienka	2,83 m2
2.12	Śluz. fart.	3,06 m2
2.13	S.poudarowa 6-os.	43,45 m2
2.14	S.chorych izol.2-os.	14,48 m2
2.15	Łazienka	3,10 m2
2.16	Śluz. fart.	3,06 m2
2.17	S.chorych izol.2-os.	14,48 m2
2.18	Łazienka	3,11 m2
2.19	Śluz. fart.	3,06 m2
2.20	S.chorych 3-os.	21,37 m2

2.21	S.chorych 3-os.	21,10 m2
2.22	S.chorych 3-os.	20,80 m2
2.23	P.p.oddziałowej	14,37 m2
2.24	Komunikacja_1	63,89 m2
2.25	S.neurorerehabilit.	32,60 m2
2.26	S.chorych 2-os.	14,91 m2
2.27	S.chorych 2-os.	14,37 m2
2.28	Pom. hig.-sanitarne ogół.	2,43 m2
2.29	Pom. hig.-sanitarne ogół.	2,72 m2
2.30	G.zabiegowy	21,32 m2

2.31	Dyż.pielęgniarska	9,93 m2
2.32	Pom.przygot.	4,67 m2
2.33	Punkt pielęg.	5,85 m2
2.34	Pom. hig.-sanitarne ogół.	5,37 m2
2.35	Łazienka NS	9,86 m2
2.36	Brudownik	9,80 m2
2.37	Pom. hig.-sanitarne ogół.	3,01 m2
2.38	Pom.porzędkowe	2,09 m2
2.39	S.chorych 3-os.	21,69 m2
2.40	P. rehabilitantów	20,36 m2

2.41	Łazienka	3,39 m2
2.42	Kuchnia czyst.	8,18 m2
2.43	Zmywalnia kuch.	13,09 m2
2.44	Pom.socjal.kuch.	4,57 m2
2.45	Pom. hig.-sanitarne ogół.	3,67 m2
2.46	G.badań USG Doppler	11,05 m2
2.47	Zaplecze mag.	11,90 m2
2.48	Komunikacja_2	22,52 m2
2.49	Komunikacja_3	57,85 m2
razem		688,72 m2


montaż drzwi ppoż. EI60
- w zakresie opracowania

STREFA POŻAROWA - SC2

BUDYNEK "C" - Rzut 2-go piętra

LEGENDA:

- T...R - obwód zasilania rezerwowany
- T...N - obwód zasilania nierezerwowany
- gniazdo 3f 32A
- gniazdo 2x2P+Z
- gniazdo 2P+Z
- gniazdo 2P+Z z kłopot IP44
- gniazdo 2 x RJ45 kat. 6A U/FTP
- gniazdo 1 x RJ45 kat. 6A U/FTP
- gniazdo 1 x RJ45 kat. 6A U/FTP - z PPD z dodatkowym przebiegiem z dyktury pielęgniarok
- gniazdo 2x230V DATA
- gniazdo 1 x RJ 12 telefoniczne
- zasilanie 24V DC skrzynek kontrolno - informacyjnych
- wypust zasilający
- 1/1 - wtyczka RJ45 zarobiona na kablu skrętkowym
- czujnik obecności, do sterowania wentylatorem
- W13 - przycisk sterowania ciągłego wentylatora



NOTATKI: PODPIS:

PRACOWNIA: EL-DAM DAMIAN ŚLĘPEK

PROJEKTOWA: ul. Jana Pawła II 84J
98-200 Sieradz
damian.slupski@el-dam.com.pl

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA: ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

INWESTOR: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kard. Śl. Wyszyńskiego
w Sieradzu
98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7

NAZWA PROJEKTU: KOMPLEKSOWY REMONT ODDZIAŁU
NEUROLOGICZNEGO Z ODDZIAŁEM UDAROWYM
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU

TYTUŁ: Instalacja gniazd elektrycznych, wypustów kablowych
i okablowania strukturalnego/telefonicznego

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Damian Ślępek

upr. bud. LOD/1393/PWOE/10

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: inż. Michał Podlaski

SKALA: 1:100

REWIZJA: Nr 1 - 02.07.2024

FORMAT: (297x710)

DATA: III.2024

NR RYS: PT-E.02