

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE**

### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta
- 1.2.) Oddział zamawiającego:** Wydział Zamówień Publicznych
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 531412912
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Piramowicza 32
- 1.4.2.) Miejscowość:** Kędzierzyn-Koźle
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 47-220
- 1.4.4.) Województwo:** opolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL524 - Opolski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zp@kedzierzynkozle.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.kedzierzynkozle.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00248956/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-07-11 14:56

### SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00228544/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)**

Przed zmianą:

Roboty zewnętrzne: wykonanie termomodernizacji wraz z dobudową dwóch tarasów

Wspólny słownik zamówień (CPV):

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne; 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej; 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe; 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45320000-6 - Roboty izolacyjne; 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien; 45321000-3 - Izolacja cieplna; 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1. Zakres robót obejmuje:

- 1) Docieplenie ścian części podpiwniczenia części cokołowej,
- 2) Remont okładzin schodów zewnętrznych oraz balustrad,,
- 3) Docieplenie elewacji,
- 4) Wymiana obróbek blacharskich i pokrycia daszku nad wejściem głównym wraz z remontem konstrukcji daszku.
- 5) Izolacja stropodachu granulatem.
- 6) Wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek, rynien i rur spustowych.(wraz z zabezpieczeniem zwodów instalacji odgromowej przechodzącej w przestrzeni izolowanej.

7) Wykonanie tarasów zewnętrznych.

8) Przełożenie istniejącego chodnika w związku z wykonaniem projektowanych tarasów.

9) Wykonanie opaski żwirowej przy ścianach budynku.

10) Wywóz i utylizacja odpadów.

2. Na Wykonawcy będzie ciążył dodatkowy obowiązek zachowania zasad dotyczących pracy w obiekcie czynnym, który wymaga prowadzenia robót po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Użytkownika, który zaleca prowadzenie robót uciążliwych (t.j. powodujących hałas lub uniemożliwiających pracę placówki i niezaakceptowanych przez Użytkownika) dla eksploatacji obiektu w godzinach poza jego funkcjonowaniem, t.j. od godz. 16:00 do 22:00, jak również w soboty (od godz 7:00 do 15:00).

3. Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej celem dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

4. Pomocniczo dołączono przedmiar robót.

5. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Na podstawie 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących następujące czynności związane z realizacją zamówienia: roboty budowlane.

Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w części II SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

6. Wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiający wymaga aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania udziału pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in. Projektowane postanowienia umowy oraz dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzone przez PRACOWNIĘ RCHITEKTONICZNĄ MODUŁ inż. arch. Tomasz Jurkowski 47-224K-Koźle ul. Józefa Bema 2E/9 wraz z wszelkimi załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej prowadzonego postępowania stanowiącymi integralną częścią SWZ.

Po zmianie:

Roboty zewnętrzne: wykonanie termomodernizacji wraz z dobudową dwóch tarasów

Wspólny słownik zamówień (CPV):

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne; 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej; 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe; 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45320000-6 - Roboty izolacyjne; 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien; 45321000-3 - Izolacja cieplna; 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1. Zakres robót obejmuje:

1) Docieplenie ścian części podpiwniczenia części cokołowej,

2) Remont okładzin schodów zewnętrznych oraz balustrad,,

3) Docieplenie elewacji,

4) Wymiana obróbek blacharskich i pokrycia daszku nad wejściem głównym wraz z remontem konstrukcji daszku.

5) Izolacja stropodachu granulem.

6) Wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek, rynien i rur spustowych.(wraz z zabezpieczeniem zwodów instalacji odgromowej przechodzącej w przestrzeni izolowanej.

7) Wykonanie tarasów zewnętrznych.

8) Przełożenie istniejącego chodnika w związku z wykonaniem projektowanych tarasów.

9) Wykonanie opaski żwirowej przy ścianach budynku.

10) Wywóz i utylizacja odpadów.

2. Na Wykonawcy będzie ciążył dodatkowy obowiązek zachowania zasad dotyczących pracy w obiekcie czynnym, który wymaga prowadzenia robót po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Użytkownika, który zaleca prowadzenie robót uciążliwych (t.j. powodujących hałas lub uniemożliwiających pracę placówki i niezaakceptowanych przez Użytkownika) dla eksploatacji obiektu w godzinach poza jego funkcjonowaniem, t.j. od godz. 16:00 do 22:00, jak również w soboty (od godz 7:00 do 15:00).

3. Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej celem dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

4. Pomocniczo dołączono przedmiar robót.

5. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Na podstawie 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących następujące czynności związane z realizacją zamówienia: roboty budowlane.

Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w części II SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

6. Wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiający wymaga aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania udziału pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in. Projektowane postanowienia umowy oraz dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzone przez PRACOWNIĘ RCHITEKTONICZNĄ MODUŁ inż. arch. Tomasz Jurkowski 47-224K-Koźle ul. Józefa Bema 2E/9 wraz z wszelkimi załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej prowadzonego postępowania stanowiącymi integralną częścią SWZ.

Wytyczne stanowiące uszczegółowienie (uzupełnienie) zakresu robót :

#### A. BRANŻA ELEKTRYCZNA

Przed dociepleniem i po dociepleniu elewacji budynku należy:

1. Zdemontować i zamontować czujnik temperatury nad skrzynką gazową. Czujnik zamontować 25 cm niżej od miejsca istniejącego.
2. Zdemontować i zamontować sygnalizator alarmu włamaniowego przedłużając przewód YTDY 8x0,5 o 0,5m stosując puszkę podtynkową hermetyczną.
3. Zdemontować i zamontować naświetlacz, łącznik jednobiegunowy i oprawę nad wejściem głównym przedłużając przewód 3 x YDY 3x1,5 o 0,5m stosując puszki podtynkowe hermetyczne.
4. Zdemontować i zamontować czujnik zmiernych nad wejściem głównym przedłużając przewód YDY 2x1,5 o 0,5m stosując puszkę podtynkową hermetyczną.
5. Zdemontować i zamontować kamerę nad wejściem głównym przedłużając przewód UTP 4x2x0,8 o 0,5m stosując puszkę podtynkową hermetyczną.
6. Zdemontować i zamontować przyłącze telefoniczne pod nadzorem firmy Orange przenosząc je do budynku lub bez demontażu przykryć styropianem całe przyłącze i wykonać skrzynkę rewizyjną w miejscu, gdzie jest puszka telefoniczna.
7. Zdemontować i zamontować oprawę nad wejściem bocznym przedłużając przewód YDY 3x1,5 o 0,5m stosując puszkę podtynkową hermetyczną.
8. Zdemontować i zamontować naświetlacz przedłużając przewód YDY 3x1,5 o 0,5m stosując puszkę podtynkową hermetyczną.
9. Zdemontować i zamontować naświetlacz, trzy oprawy nad wejściem tylnym przedłużając przewód 4 x YDY 3x1,5 o 0,5m stosując puszki podtynkowe hermetyczne.
10. Zdemontować i zamontować naświetlacz, dwie oprawy nad wejściem bocznym (kuchnia) przedłużając przewód 3 x YDY 3x1,5 o 0,5m stosując puszki podtynkowe hermetyczne.
11. Zdemontować i zamontować dwie oprawy i łącznik jednobiegunowy nad wejściem bocznym schody (kuchnia) przedłużając przewód 3 x YDY 3x1,5 o 0,5m stosując puszki podtynkowe hermetyczne.
12. Należy wycenić wymianę istniejącej instalacji odgromowej na nową. Wycenić wymianę całej instalacji odgromowej oraz zastosować dodatkowo 5 iglic odgromowych o wysokości 3 m na własnych podstawach. Przewody odprowadzające montować w rurkach odgromowych od dachu do ziemi i połączyć w skrzynce odgromowej na poziomie gruntu poprzez zacisk kontrolny z przewodem uziemiającym. Instalację odgromową należy wykonać (wg obowiązującej normy PN-EN 62305):
- a) Wymiana uziomów powierzchniowych w wykopie o głębokości 0.6-0.8 m w gruncie kat. I-II m  $28*2+4+4+13*2+6*2 = 102.00$  mb
- b) Wymiana zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej m  $28*2+13*3+5*6$  m 125.00m
- c) Wymiana zwodów pionowych naprzężanych instalacji odgromowej m  $6*8$  m 48.00 m
- d) Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim szt.  $6*4$  szt. 24.00 m
- e) Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm<sup>2</sup> w wykopie - połączenie bednarki i drutu w skrzynce pomiarowej na poziomie gruntu szt. 6 szt.
- f) Skrzynki odgromowe pomiarowe do ziemi szt. 6 szt.
- g) Iglice typu o wys. 3m na podstawach betonowych z matą izolacyjną montowane na dachu kpl. 6 kpl.
- h) przedłużanie przewodów do urządzeń elektrycznych na ścianach zewnętrznych 10 kpl.

#### B. BRANŻA BUDOWLANA

W trakcie realizacji należy uwzględnić (wykonać):

1. Wymianę 4 szt. podejść do rur spustowych z wymianą rewizji z łapaczem liści.
2. Wymianę daszku nad wejściem głównym oraz daszku betonowego wyjścia na plac zabaw i bocznego betonowego.
3. Wymianę daszku nad wejściem do pom. 1/8 oraz nad wejściem do pom. 1/11. Zastosować daszki systemowe wypełnione poliuretanem.
4. Docieplenie elewacji styropianem gr.20cm. (współczynnik przewodzenia ciepła lambda 0,033W/(mK))
5. W związku z zwiększeniem grubości docieplenia należy ująć odpowiednio szerokie parapety i obróbki blacharskie.
6. Wymiana rur wentylacyjnych (nawiew typu „Z” do piwnicy) o przekroju 14x14 dł.1,2m do piwnicy.

#### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

#### 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Roboty wewnętrzne: wymiana instalacji CO oraz wykonanie klimatyzacji (w pomieszczeniu kuchni i sale zabaw)

Wspólny słownik zamówień (CPV):

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne; 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe; 45410000-4 – Tynkowanie; 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian; 45442100-8 - Roboty malarskie ;45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe;45331100-7 – instalowanie centralnego ogrzewania

1. Zakres zamówienia obejmuje:

1) Roboty rozbiórkowe.

2) Instalacja centralnego ogrzewania :

a) Wykonanie przepustów, montaż wsporników wykonanie i zamurowanie bruzd łącznie z otulinami izolacyjnymi,

b) Naprawa tynków po robotach instalacyjnych, obudowa pionów, montaż nawietrzaków, malowanie całych powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach, w których prowadzone będą roboty,

c) Demontaż osłon grzejnikowych i podokienników oraz montaż nowych osłon i parapetów,

d) Naprawa posadzek w miejscach zdemontowanych wsporników podtrzymujących grzejniki. W przypadku naruszenia podłóg wykonanych w panelach konieczność wymiany paneli na całej powierzchni pomieszczenia.

3) Wykonanie klimatyzacji ( pomieszczenie kuchni i sale zabaw) w tym naprawa tynków po robotach instalacyjnych, malowanie całych powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach, w których prowadzone będą roboty.

2. Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.

3. Pomocniczo dołączono przedmiar robót.

4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Na podstawie 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących następujące czynności związane z realizacją zamówienia: roboty sanitarne.

Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w części II SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

5. Wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiający wymaga aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania udziału pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in. Projektowane postanowienia umowy oraz dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzone przez : „PS Instalacje” s.c. 44-100 Gliwicach ul. Pszczyńska 206 wraz z wszelkimi załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej prowadzonego postępowania stanowiącymi integralną częścią SWZ.

Po zmianie:

Roboty wewnętrzne: wymiana instalacji CO oraz wykonanie klimatyzacji (w pomieszczeniu kuchni i sale zabaw)

Wspólny słownik zamówień (CPV):

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne; 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe; 45410000-4 – Tynkowanie; 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian; 45442100-8 - Roboty malarskie ;45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe;45331100-7 – instalowanie centralnego ogrzewania

1. Zakres zamówienia obejmuje:

1) Roboty rozbiórkowe.

2) Instalacja centralnego ogrzewania :

a) Wykonanie przepustów, montaż wsporników wykonanie i zamurowanie bruzd łącznie z otulinami izolacyjnymi,

b) Naprawa tynków po robotach instalacyjnych, obudowa pionów, montaż nawietrzaków, malowanie całych powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach, w których prowadzone będą roboty,

c) Demontaż osłon grzejnikowych i podokienników oraz montaż nowych osłon i parapetów,

d) Naprawa posadzek w miejscach zdemontowanych wsporników podtrzymujących grzejniki. W przypadku naruszenia podłóg wykonanych w panelach konieczność wymiany paneli na całej powierzchni pomieszczenia.

3) Wykonanie klimatyzacji ( pomieszczenie kuchni i sale zabaw) w tym naprawa tynków po robotach instalacyjnych, malowanie całych powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach, w których prowadzone będą roboty.

2. Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.

3. Pomocniczo dołączono przedmiar robót.

4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Na podstawie 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących następujące czynności związane z realizacją zamówienia: roboty sanitarne.

Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w części II SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

5. Wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz.

110 ze zm.) Zamawiający wymaga aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania udziału pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in. Projektowane postanowienia umowy oraz dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzone przez : „PS Instalacje” s.c. 44-100 Gliwicach ul. Pszczyńska 206 wraz z wszelkimi załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej prowadzonego postępowania stanowiącymi integralną częścią SWZ.

Wytyczne stanowiące uszczegółowienie (uzupełnienie) zakresu robót :

1. Montaż nawietrzaków w celu doprowadzenia do pomieszczeń sal dzieci odpowiedniej ilości powietrza (w salach nr 1/14, 1/18, 2/2, 2/7, 2/23) w miejscach wskazanych na rysunkach.  
Nawiewniki ściennie z odzyskiem ciepła należy zamontować wraz z zasilaniem z najbliższego łącznika oświetlenia lub puszką rozgałęźną przewodem YDY 3 x 1,5 - 15 kpl.
2. Montaż przewodów zasilających klimatyzatory pod tynkiem, a nie w korytkach kablowych tak jak jest w projekcie.
3. Po wymianie instalacji CO w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych należy uzupełnić płytki na ścianach i podłogach - ok.45 szt.
4. Osłony grzejnikowe zabudować w następujących pomieszczeniach: 1/1, 1/2, 1/3, 1,12, 1/14, 1/18, 1/20, 2/2, 2/4, 2/7, 2/6, 2/8, 2,22, 2/21 z płyt HPL. – 16 pomieszczeń.
5. Malowanie całych ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń farbami lateksowymi.
6. W ramach malowania należy przygotować powierzchnię pod kątem uzupełnienia tynków, gruntowanie i 2x malowanie.  
Kolorystykę malowania należy uzgodnić z Użytkownikiem.  
Malowanie farbami lateksowymi oraz wykonanie lamperii we wszystkich pomieszczeniach poprzez zabezpieczenie transparentnym lakierem.
7. Należy również ująć zabudowę przewodów chłodniczych oraz odprowadzających skropliny płytą K-G z szpachlowaniem i malowaniem.  
Należy również ująć zabudowę przewodów chłodniczych oraz odprowadzających skropliny płytą K-G z szpachlowaniem i malowaniem.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.1. Termin składania ofert**

Przed zmianą:  
2022-07-14 12:00

Po zmianie:  
2022-07-19 12:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.3. Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą:  
2022-07-14 12:15

Po zmianie:  
2022-07-19 12:15

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.4. Termin związania ofertą**

Przed zmianą:  
2022-08-12

Po zmianie:  
2022-08-17