

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA

rewizja nr 4  
1 - zmiana układu toalet 3.23 i 3.24  
2 - odbicie lustrzanne pomieszczeń 3.13, 3.11, 3.15, 3.14 względem osi pionowych  
3 - zmiana szerokości drzwi aluminiowych  
4 - zmiana położenia baru w stołówce  
5 - zmiana układu ścian toalety DNS

rewizja nr 6  
zmiana układu funkcjonalnego kuchni

rewizja nr 7 - 13.12.2022  
roznieszczeni urządzeń kuchni wg. wydanej technologii

t<sub>l</sub> = 24°C; Q<sub>ch</sub>: 1300 W  
t<sub>z</sub> = 20°C; Φ<sub>wym</sub>: 1481 W


Temp. obliczeniowa Lato/Zima  
Zapotrzebowanie na chłód/ciepło

- Grzejnik higieniczny płytowy z głowicą termostat.
- Grzejnik łazienkowy z głowicą termostat.
- Klimakonwektor stojący 4-rurowy
- Klimakonwektor wiszący 4-rurowy

CH — Instalacja wody lodowej - klimakonwektory [FCU]  
CO — Instalacja CO - klimakonwektory [FCU]  
CF — Instalacja CO - grzejniki  
CT — Instalacja CT ciepła technologicznego - centrale

Odprowadzenie skroplin

UWAGA:  
Przejsčia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ppoż.  
Odwodnienie klimakonwektorów - poprzez syfon z zabezpieczeniem antyzapachowym  
Odwodnienie z FCU stojących prowadzone kondygnacje poniżej  
Rozpatrywać łącznie z rozwinieciem i pozostałą częścią projektu Inst. sanitarnych.

 <b>USŁUGI PROJEKTOWE</b> mgr inż. arch. Krysia Koci ul. Piłsudskiego 171B 47-200 Kozłowski-Kozłowski NIP: 749 12 58 343 tel/fax: +48 77 481 00 34 e-mail: +48 603 604 628	<b>Tytuł projektu</b> ROZBUDOWA OPÓLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE SP. Z O.O. - ROZBUDOWA I NADBUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO
<b>INWESTOR</b> Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b> <b>BRANŻA SANITARNA</b> INST. GRZEWCZE, CHŁODNICZE WRAZ Z INST. CT
<b>LOKALIZACJA</b> ul. Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów działki nr 483/10, 255/5	<b>RZUT POZIOMU +3</b>
<b>PROJEKTOWAŁ:</b> mgr inż. Adam Blachut	<b>SKALA 1:100</b>
<b>SPRAWDZIŁ:</b> mgr inż. Arkadiusz Świątek	<b>NR RYS. HC-04</b>
<b>OPRACOWAŁ:</b> mgr inż. Maurycy Głogowski	
<b>OPRACOWAŁ:</b>	
data opracowania: marzec 2022	
TOM III.1 Inst. sanit. REVIZJA2	