

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji

Szpitalna 60

16-400 Suwałki

L.dz. SZW.DZI. 262.14/06/PN/WU/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia:	Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
Numer referencyjny:	06/TP/WU/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pytanie nr 1 - Podpisanie umowy

Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione

Uzasadnienie (Interpretacja UZP):

<https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/czy-zgodnie-z-przepisami-nowej-ustawy-pzp-mozna-zawrzec-umowe-w-formie-elektronicznej,-czyli-w-postaci-elektronicznej-opatrzonej-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym>

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Projekt umowy § 3 pkt 10

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 14 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 7 dni.

Pytanie nr 3 - Projekt umowy § 3 pkt 15

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez wykreślenie w §3 pkt. 15

15. W przypadku zaistnienia niezgodności parametrów technicznych istniejącej instalacji z przedmiotami dzierżawy (butle i zbiornik), Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest dokonać prac modernizujących dostosowując istniejącą instalację do sprawnego i bezpiecznego użytkowania. W czasie wykonywanych prac Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć jednostki organizacyjne Zamawiającego w przedmiot dostawy (gazy) w sposób gwarantujący ciągłość pracy tych jednostek. Dodatkowe koszty wynikające z odmiennej formy dostawy przedmiotu zamówienia ponosić będzie Wykonawca.

Przedmiotowe postępowanie dotyczy dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli, natomiast prace związane z modernizacją i naprawą istniejącej instalacji technicznej leżą po stronie Zamawiającego. Obowiązkiem Zamawiającego jest posiadanie sprawnej instalacji technicznej, a w przypadku awarii Zamawiający ponosi koszty jej naprawy. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczyć gazy medyczne w butlach posiadających ważną legalizację dopuszczającą opakowanie do obrotu.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż miał na myśli jedynie podłączenie zbiornika ciekłego tlenu do instalacji tlenowni.

Pytanie nr 4 Formularz asortymentowo - cenowy Załącznik nr 4

1. Prosimy o wykreślenie z pozycji nr 11 zapisu dotyczącego dzierżawy zaworu dozującego z przewodem gdyż w/w przedmiot dzierżawy jest wpisany w pozycji nr 16.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę tlenu ciekłego medycznego produkowanego przy wykorzystaniu Odnawialnych źródeł energii (OZE) potwierdzony Certyfikatem jednostki notyfikowanej tzw. Tlen zielony?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na parametry i właściwości dostarczanego tlenu oraz pod warunkiem spełniania przez w/w produkt norm gazów medycznych i dopuszczenia takiego typu gazu do obrotu.

3. Prosimy o wyłączenie poz. nr 13 mieszanina gazów specjalnych z kryterium oceny ofert termin dostawy, ponieważ jest ona produkowana na specjalne zamówienie klienta. Wykonanie w/w mieszaniny gazów zgodnie z obowiązującymi procedurami wymaga wydłużenia terminu realizacji zamówienia do min. 8 tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert 17/02/2025r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 17/02/2025r. godz. 12:00

Termin związania z ofertą : 18/03/2025r.

Zamawiający informuje, iż zmieniony załącznik nr 4 do SWZ został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia dokonanych zmian w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 06/TP/WU/2025 z dnia 06/02/2025r.

Zamawiający

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szałanda