

WODOCIĄGI GMINNE
SPÓŁKA Z O.O.
ul. Leśna 42
63-920 PAKOSŁAW

PAKOSŁAW, dnia 26.07.2023

PGL LP Nadleśnictwo Krotoszyn
ul. Wiewiórowskiego nr 70
63-700 Krotoszyn

WARUNKI TECHNICZNE Nr.....^{61/2023}
na budowę przyłącza wodociągowego do budynku kancelarii
leśnictwa Wielki Bór w miejscowości Szymonki na działce
nr 5331/1, gmina Jutrosin.

Upoważniony: Sebastian Dubicki, Biuro Realizacji Inwestycji,
ul. Słoneczna 14, 63-900 Rawicz.

1. Projektowane przyłącze wodociągowe połączyć z istniejącą siecią wodociagową PCV \varnothing 110 w miejscowości Pakosław.
2. Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE.
3. Wodomierz usytuować w szczelnej studzience wodomierzowej w pasie zieleni lub ocieplonym pomieszczeniu umożliwiającym swobodny dostęp.
4. W oparciu o w/w dane na kopii aktualnej mapy zasadniczej należy wykonać dokumentację na wykonanie przyłącza wodociągowego.
5. Dokumentację wykonać w 3 egzemplarzach i przedstawić do uzgodnienia w tutejszej spółce.
6. Przyłącze zostanie wykonane kosztem i staraniem Wnioskodawcy przez uprawnione przedsiębiorstwo lub zakład.
7. Wnioskodawca jest zobowiązany powiadomić spółkę o rozpoczęciu prac.
8. Uruchomienie przyłącza wodociągowego może wykonać tylko Spółka na zlecenie Inwestora.
9. Przed zasypaniem wykopu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną przyłącza oraz zgłosić do odbioru techniczne w Spółce.
10. Warunkiem rozpoczęcia dostaw wody jest dostarczenie:
 - protokołu odbioru przyłącza,
 - inwentaryzacji geodezyjnej
 - oraz zawarcie umowy na dostawę wody.
11. Wydane WARUNKI TECHNICZNE są ważne 36 miesięcy od daty wystawienia.

Kierownik Działu Technicznego


Sławomir Puskarek