

WODOCIĄGI GMINNE
Spółka z o.o.
ul. Leśna 42
63-920 Pakosław

Pakosław, dnia 26.07.2023.

PGL LP Nadleśnictwo Krotoszyn
ul. Wiewiórowska nr 70
63-700 Krotoszyn

WARUNKI TECHNICZNE Nr *62/k/2023*
na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej
do działki nr 5331/1 w miejscowości Szymonki
gmina Jutrosin.

Upoważniony: Sebastian Dubicki, Biuro Realizacji Inwestycji,
ul. Słoneczna 14, 63-900 Rawicz.

1. Dane o rurociągu: istniejący rurociąg kanalizacji ks Ø 200
2. Miejscem włączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej jest istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymonki.
3. Przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur PE lub PCV i zakończyć studzienką rewizyjną PCV Ø 315 lub Ø 425.
5. W oparciu o w/w dane należy wykonać dokumentację przyłącza kanalizacji sanitarnej.
6. Dokumentację wykonać w 3 egzemplarzach i przedstawić do uzgodnienia w tutejszej spółce.
7. Przyłącze zostanie wykonane kosztem i staraniem Wnioskodawcy przez uprawnione przedsiębiorstwo lub zakład.
8. Inwestor jest zobowiązany powiadomić spółkę o rozpoczęciu prac i wykonać je pod nadzorem Spółki.
9. Przed zasypaniem wykopu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną przyłącza oraz zgłosić do odbioru technicznego w Spółce.
10. Warunkiem rozpoczęcia odbioru ścieków jest dostarczenie:
 - protokołu odbioru przyłącza,
 - inwentaryzacji geodezyjnej,
 - oraz zawarcie umowy na odbiór ścieków.
11. Wydane WARUNKI TECHNICZNE są ważne 36 miesięcy od daty wystawienia.

Kierownik Działu Technicznego

[Signature]
Sławomir Puszkarek