

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp dla SUW w Kłotnie"** – znak sprawy **IBR.271.18.2022.KG**.

Zamawiający, **Gmina Baruchowo**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Witam,

W związku z tym, iż postępowanie prowadzone jest w trybie "zakup i montaż instalacji PV" to czy zamawiający posiada projekt na wykonanie instalacji fotowoltaicznej i czy go udostępni?

Jaka jest umowna moc przyłączeniowa w obiekcie SUW Kłotno?

Czy zamawiający może wskazać dokładną lokalizację, gdzie ma się znajdować instalacja PV (nr działki).

Czy na obszarze gdzie ma się znajdować instalacja pV występują elementy mogące powodować zacienienia (wysokie krzewy, drzewa)?

Gdzie znajduje się przyłączy i w jakiej odległości od docelowego miejsca instalacji PV?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1. Nie, Zamawiający nie posiada projektu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Ad. 2. Umowna moc przyłączeniowa w obiekcie SUW Kłotno wynosi 50 kW.

Ad. 3. Dokładna lokalizacja, na której ma się znajdować instalacja PV, to działka nr 328 obręb ewidencyjny Kłotno, gm. Baruchowo.

Ad. 4. Instalacja winna się znajdować na ternie wzdłuż drogi, na którym obecnie znajdują się klony kuliste planowane do przesadzenia. W tym obszarze brak innych elementów mogących powodować zacienienia.

Ad. 5. Przyłączy znajduje się na tej samej nieruchomości, w odległości ok. 50 metrów od docelowego miejsca instalacji PV.

Zamawiający

Z up. Wójta

Zastępca Wójta
(podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)