

Krynica-Zdrój dnia: 2023-05-17

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**ZAWIADOMIENIE**

o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej **SWZ**)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **"Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej"** – znak sprawy **20WSzU-R.ZP.2611.9.2023**.

Zamawiający, **20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

**Zamawiający uszczegóławia zakres przedmiotu zamówienia.**

Doprecyzowanie dotyczy elektrozamek trzpieniowego montowanego w stolarce drzwiowej dostosowanej do systemu Kontroli Dostępu.

Zmiany zostały opisane w:

1. szczegółowy\_opis\_przedmiotu\_zamówieniaV3.

**Stolarka drzwiowa i okienna:**

**Było:**

1. Stolarkę drzwiową rozdzielającą wejście zewnętrzne z patia I lew. - „podbasenia” - (**nr 1**) należy dostosować do transportu technicznego. Drzwi dzielone powinny być wyposażone w elektrozamek (podwójna karta RFID) wejście-wyjście dostosowany do systemu Kontroli Dostępu stosowanego w Szpitalu. Podział stolarki - dzielenia – 2/3 do 1/3 obydwu skrzydła otwierane mniejsze stałe z możliwością odblokowania. Drzwi otwieralne powinny mieć światło przejścia niemniejsze niż min. 98 cm. Główne skrzydło powinno być wyposażone w samozamykacz. Drzwi bez przeszkleń, pełne, płaskie, „ciepły” próg dostosowany do funkcji technicznej drzwi.

**Ma być:**

1. Stolarkę drzwiową rozdzielającą wejście zewnętrzne z patia I lew. - „podbasenia” - (nr 1) należy dostosować do transportu technicznego. Drzwi dzielone muszą być dostosowane do systemu Kontroli Dostępu i wyposażone w elektrozamek trzpieniowy - siła trzymania 2000 kg, sygnalizacja stanu drzwi. Podział stolarki - dzielenia – 2/3 do 1/3 obydwu skrzydła otwierane mniejsze stałe z możliwością odblokowania. Drzwi otwieralne powinny mieć światło przejścia niemniejsze niż min. 98 cm. Główne skrzydło powinno być wyposażone w samozamykacz. Drzwi bez przeszkleń, pełne, płaskie, „ciepły” próg dostosowany do funkcji technicznej drzwi.

**Było:**

7. Stolarka drzwiowa – klatka schodowa od strony podbasenia (nr 7). Stolarka Drzwiowa zewnętrzna musi być wyposażona w elektrozamek dostosowany do systemu Kontroli Dostępu. Podział stolarki dzielenia – po 1/2 obydwu skrzydła otwierane w tym jedno stałe z możliwością odblokowania. Przeszklenia dzielone w poziome wg proporcji 1/2 z dolnym ciepłym wypełnieniem. Drzwi otwieralne powinny mieć światło przejścia niemniejsze niż min. 90 cm. Główne skrzydło powinno być wyposażone w samozamykacz. Przeszklenia pełne, płaskie „ciepły” próg dostosowany do drzwi.

**Ma być:**

7. Stolarka drzwiowa – klatka schodowa od strony podbasenia (nr 7). Stolarka Drzwiowa zewnętrzna musi być dostosowana do systemu Kontroli Dostępu i wyposażona w elektrozamek trzpieniowy - siła trzymania 2000 kg, sygnalizacja stanu drzwi. Podział stolarki dzielenia – po 1/2 obydwu skrzydła otwierane w tym jedno stałe z możliwością odblokowania. Przeszklenia dzielone w poziome wg proporcji 1/2 z dolnym ciepłym wypełnieniem. Drzwi otwieralne powinny mieć światło przejścia niemniejsze niż min. 90 cm. Główne skrzydło powinno być wyposażone w samozamykacz. Przeszklenia pełne, płaskie „ciepły” próg dostosowany do drzwi.

**Ponadto, działając na podstawie art. 286 ust. 1,3,5,7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, iż ulega zmianie treść SWZ, następująco:**

1. W pkt 18 - **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** - otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Ofertę, wraz załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **2023-05-25 do godziny 13:00.**

2. W pkt 19.1 - **TERMIN OTWARCIA OFERT** - otrzymuje nowe, następujące brzmienie:



**Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2023-05-25 o godz. 14:00**, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem

3. W pkt 16.1 - **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** - otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 2023-06-23**.

4. W pkt 15.1 – **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM** - otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia **2023-05-25 do godziny 13:00**, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów. Powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert, zawarciu i realizacji umowy oraz wszystkich czynnościach do jakich są zobowiązani zapisami SWZ - wykonawcy i zamawiający.

*Zamawiający*

DYREKTOR  
20. WOJSKOWEGO SZPITALA  
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNEGO.....  
SPZOZ w Kryniczy-Zdroju  
E-   
mgr Ewa KORPANTY