

**Gmina Wisznia Mała**  
55-114 Wisznia Mała  
ul. Wrocławska 9

tel. (71) 308-48-00  
fax (71) 312-70-68  
[www.wiszniamała.pl](http://www.wiszniamała.pl)

Wisznia Mała 04.11.2024r.

RI.271.23.2024

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: **„Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej w formule zaprojektuj i wybuduj”.**

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

**Pytanie nr 1**

W ust. 5. pkt. 2. PFU pojawia się następująca informacja: "Pokrycie dachu z membrany stanowiącej jednocześnie izolację termiczną (...)" . Prosimy o doprecyzowanie, czy pod powyższym pojęciem Zamawiający ma na myśli wykonania pokrycia z dwóch warstw membrany PCV z warstwą powietrza między nimi?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pokrycie dachu powinno być wykonane z jednej warstwy membrany PCV.

**Pytanie nr 2**

Jaką minimalną powierzchnię łącznika oraz zaplecza sanitarno – szatniowego wraz z pomieszczeniem magazynowym dopuszcza Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powierzchnia zaplecza sanitarno-szatniowego powinna wynosić nie mniej niż 61m<sup>2</sup> w tym pomieszczenie magazynowe o pow. ok 20m<sup>2</sup>. Ponadto należy wskazać, że Zamawiający wymaga zaprojektowania zespołu szatniowo- sanitarnego wraz z magazynem sprzętu. Przy każdym zespole szatniowym przewidzieć węzeł sanitarny z umywalką, Wc i natryskiem w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Dostęp do węzła sanitarnego bezpośrednio z pomieszczenia szatniowego. W skład zaplecza sanitarno – szatniowego będą wchodzić:

- pomieszczenia szatni oddzielnie dla chłopców oraz dziewcząt,
- pomieszczenia sanitarno – higieniczne z natryskami,
- pomieszczenie na sprzęt porządkowy, ściśle związane z funkcją.

Tym samym ostateczna powierzchnia zaplecza sanitarno-szatniowego wynikać będzie z ilości osób korzystających z zaplecza oraz obowiązujących przepisów.

Równocześnie Zamawiający informuje, że łącznik należy wykonać jako chodnik łączący budynek szkoły z boiskiem i zapleczem szatniowym.

Działając na podstawie przepisów art. 286 ust. 1, 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej p.z.p., dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następujący sposób:

1). Punkt 18.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

*Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-12-06.*

2) Punkt 20 SWZ otrzymuje brzmienie:

*Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2024-11-07 do godz. 10:00.*

3) Punkt. 21.1 SWZ otrzymuje brzmienie

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2024-11-07 o godz. 10:20, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem*