

Nasz znak: IGK. 7021.7.217.2022

Data: 2022-08-26

**Oświadczenie o warunkach wykonania przyłączy do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
na działkach nr 510, 509/19, 509/14, 509/5, 509/11, 508/5, 508/1, 507/2, 509/9, 509/2
w miejscowości Gaj, gmina Mogilany**

1. Roboty wykonać na własny koszt przez uprawnionego wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami budowlanymi:
 - a) włączenie grawitacyjne budynków do projektowanej (aktualnie w trakcie budowy) kanalizacji sanitarnej PCV ϕ 200 mm na działce nr 510, poprzez studzienkę kanalizacyjną,
 - b) podłączenie wykonać rurą PCV ϕ 200 mm,
 - c) przyłącza wykonać rurą 160 mm i zakończyć studzienką kanalizacyjną PCV ϕ 400 mm na działce inwestora, do której doprowadzić ścieki z instalacji kanalizacyjnej budynku rurą PCV ϕ 160 mm,
 - d) w przypadku odcinków przyłącza o długości powyżej 40 m oraz na załamaniach trasy, zainstalować dodatkowe studzienki rewizyjne PCV ϕ 400 mm.
2. W przypadku lokalizacji budynku i wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w sposób uniemożliwiający podłączenie grawitacyjne, inwestor może dokonać włączenia przy pomocy rurociągu tłoczego PE ϕ 50 mm i ogólnie dostępnych urządzeń pompowych. Koszty montażu, eksploatacji i remontów pompowni lokalnej ponosi inwestor.
3. Montaż rurociągu z uszczelnieniem do studzienki, dokonać w obecności pracownika UG Mogilany, po uprzednim zgłoszeniu i telefonicznym ustaleniu terminu – nr tel. 667 677 501.
4. Do odbioru technicznego należy przedłożyć w U.G. Mogilany pokój 21 następujące dokumenty:
 - nazwę firmy wykonującej przyłącz,
 - mapę z naniesioną trasą przyłącza,
 - oświadczenie właścicieli działek o zgodzie na przeprowadzenie przez działkę przyłącza jeśli przyłącz przebiega przez działki innych właścicieli,
5. Po przedłożeniu dokumentów wymienionych w pkt 4 przed uruchomieniem przyłącza inwestor musi podpisać w Urzędzie Gminy Mogilany umowę na odprowadzenie ścieków.
6. Inwestor musi dostarczyć do UG Mogilany jeden egzemplarz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
7. Wydane warunki nie rodzą prawa do terenu i nie naruszają interesu osób trzecich, wymagana jest zatem zgoda wszystkich właścicieli działek, na których będą zlokalizowane projektowane obiekty.

Uwaga:

1. Zabrania się odprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód opadowych z rynien i odwodnień terenu.
2. Korzystanie z kanalizacji będzie możliwe po przekazaniu do użytkowania II etapu budowy kanalizacji w miejscowości Gaj.

Niniejsze warunki są ważne 2 lata od dnia wystawienia.

Wszelkie podłączenia osób trzecich bez zgody Urzędu Gminy Mogilany są niedopuszczalne.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Z up. WÓJTA
A. Midek
Adam Midek
INSPEKTOR