



Klisyo dnia: 2024-02-27

Dom Pomocy Społecznej w Klisynie

Klisyo 100

48-118 Lisiećice

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: "Remont windy w Domu Pomocy Społecznej w Klisynie Filia w Branicach z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami".

Numer referencyjny: 2/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Dom Pomocy Społecznej w Klisynie**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ"), wyjaśnień do SWZ oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

Pytanie nr 1

W Specyfikacji Technicznej Zamawiający wskazuje, że dźwig obsługuje 5 przystanków. W formularzu ofertowym wymaga się potwierdzenia montażu 6 sztuk drzwi przystankowych.

Wnosimy o poprawienie omyłki pisarskiej w formularzu ofertowym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust.1 ustawy pzp, zmienia treść SWZ w zakresie:



Pkt 4 ppkt 4.1 Przedmiotem zamówienia jest "Remont windy w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami"

1. Wymagania stawiane przez Zamawiającego dla windy osobowej :

na

Opis parametru	Parametr wymagany
Typy drzwi przystankowych	Teleskopowe, automatyczne 2- panelowe o wym. 900 x 2000 mm, stal nierdzewna – 5 szt.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany w formularzu ofertowym załącznik Nr 1 do SWZ w zakresie pkt. 2

na

Opis oferowanego produktu	
Opis parametru	Opis parametru oferowanego (określić)
Typy drzwi przystankowych: teleskopowe, automatyczne 2- panelowe o wym. 900 x 2000 mm, stal nierdzewna – 5 szt.	Tak/ Nie *

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora
Michał Dobrowolski

Załączniki:

- SWZ na roboty budowlane (zmiana 27.02.2024r.)
- Załącznik nr 1 do SWZ Wzór formularza oferty (zmiana 27.02.2024r.)