

Łąck, dnia 27-03-2025

Znak spr.: SA.270.8.2025

Nadleśnictwo Łąck

ul. Lipowa 4

09-520 Łąck

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi leśnej nr 566 w leśnictwie Korzeń.

Numer referencyjny: SA.270.8.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Nadleśnictwo Łąck**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa dolomitowego ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa dolomitowego, które musi odpowiadać wymaganiom zawartym w STWiORB- pkt d.04.04.02 podbudowa z kruszywa łamanego, oraz d.05.02.01 nawierzchnia z kruszywa łamanego.

Podpis/Zatwierdzam

mgr inż. Lucjan Żukowski

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Łąck

/podpisano elektronicznie/