



Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
Ldz. TT.460.AR.120-187/22-1/...../KW/2022

P. Koszorek
do real.

uzg z MWiK gdzie
najbliżej możemy włączyć KD

Kędzierzyn – Koźle, dnia 9 grudnia 2022

16 GRU. 2022

Bienkowski

URZĄD MIASTA

Kędzierzyn-Koźle

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Wpłynęło: 15-12-2022

L.dz. 3066

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dn. 14-12-2022
Złożono
osobiscie
Podpis
Nr ewidencyjny

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Wydział Inwestycji,

Remontów i Eksploatacji

ul. Grzegorza Piramowicza 32

47-200 Kędzierzyn – Koźle

Dotyczy: Zadania: PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej w Kędzierzynie-Koźlu.

W odniesieniu do wniosku - pisma znak IRE-DS.7011.15.2022.EK z dnia 31 października 2022r. (wpływ do MWiK w K-Koźlu w dn. 24 listopada br.) w sprawie jw. – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. informują j.n.:

1. W zakresie urządzeń wodociągowych:

- Należy przewidzieć wymianę istniejącej sieci wodociągowej PE Ø 63 mm w ul. Szczęśliwej (dz. nr 649/5, 658/12, 659/7) na odcinku od ul. Stefana Batorego (dz. nr 648) do zasuwy wodociągowej w pasie drogowym ulicy Szczęśliwej (dz. nr 659/7) zlokalizowanej pomiędzy istniejącymi budynkami nr 58 i 60. Należy również przewidzieć wymianę istniejącej sieci wodociągowej AC Ø 100 mm w ul. Niezdrowickiej (dz. nr 869) na odcinku od ul. Serdecznej do istniejącego hydrantu zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Niezdrowickiej na wysokości istniejącego budynku nr 4. Powyższe sieci (zaznaczono na załączonym planie sytuacyjno – wysokościowym kolorem niebieskim) należy wymienić na rury PEHD SDR17o średnicy Ø 110 wraz z przebudową węzłów wodociągowych.
- Na odcinkach wyżej wymienionych sieci wodociągowych należy przewidzieć również wymianę istniejących przyłączy wodociągowych w obrębie działek na których zlokalizowany jest pas drogowy. Przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE SDR17 PN 10 z zachowaniem dotychczasowych średnic.
- Dokumentację na powyższe należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi do projektowania sieci i przyłączy wodociągowych dla MWiK Kędzierzyn-Koźle”, które dostępne są na stronie internetowej www.mwik.com.pl w zakładce – „Dla projektanta”.

2. W zakresie urządzeń kanalizacji sanitarnej:

- W pasie drogowym ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm, która jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga aktualnie wymiany.

3. W zakresie urządzeń kanalizacji deszczowej:

- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. odmawiają wydania warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej ze względu na brak urządzeń kanalizacji deszczowej w bezpośredniej bliskości ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
ul. Filtrowa 14
47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-000-52-08

Regon: 530553361

KRS: 0000052765

Kapitał Zakładowy: 159.633.000 zł

BGŻ S.A.
O/O Kędzierzyn-Koźle
92 2030 0045 1110 0000 0092 1210

ING Bank Śląski S.A.
1/O w Kędzierzynie-Koźlu
77 1050 1517 1000 0005 0372 5962

PKO BP S.A.
1/O w Kędzierzynie-Koźlu
12 1020 3714 0000 4602 0007 7511

Telefony: 77 480 13 00
BOK: 77 480 13 08, 77 480 13 09
Pogotowie wod.-kan. 994
czynne całą dobę
Fax: 77 544 96 36
www: mwik.com.pl
bip.mwik.com.pl
E-mail: mwik@mwik.com.pl
sekretariat@mwik.com.pl

4. Istniejące widoczne elementy infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej (tj. skrzynki od zasuw wodociągowych oraz włazy studzienek kanalizacji sanitarnej) należy dostosować do niwelety nowej nawierzchni drogi.
- a. Do regulacji wysokości osadzenia włązów kanalizacyjnych należy stosować betonowe pierścienie dystansowe AVR w trzech wysokościach: $h = 60 \text{ mm}$, $h = 80 \text{ mm}$, $h = 100 \text{ mm}$, wykonane z betonu klasy min. C35/45.
 - b. Do regulacji urządzeń kanalizacyjnych należy stosować materiały systemowe na bazie modyfikowanych zapraw cementowych przeznaczonych do tego typu zastosowań o szybkim przyroście wytrzymałości np. Hevolit – Fix 3K, Ombran SVG, Topolit Fix.

Informacja niniejsza nie zwalnia Inwestora z obowiązku dokonania uzgodnienia z naszym Przedsiębiorstwem ostatecznie przyjętych rozwiązań projektowych w omawianym zakresie.

Załącznik:

- 1. Plany sytuacyjno – wysokościowe z zaznaczonymi sieciami wodociągowymi przewidzianymi do wymiany – 2 egz.

Otrzymują:

- 1. Adresat
 - 2. TK w miejscu
 - 3. DT.TT. a/a.
- WZ.KB./AR – 460 -2022

PREZES ZARZĄDU

Barbara Ermisch-Lipniacka



