

Chełm, dnia 18 lutego 2025 r.

ZP.3311.8.2025

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie pn. „Remont pomieszczeń AOS w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie”

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm, udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

opis: 2.2. SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE. Z opisu wynika, że ma to być sufit do służby zdrowia na konstrukcji zabezpieczonej antykorozyjnie z dodatkami grzybo-, pleśnio- bójczymi. Płytki tego typu mają klasę ogniową A1 i wysoki współczynnik akustyczny 0,90. W dalszej korespondencji pojawia się wymaganie EI30, które wykluczają pierwotne zapisy. Płytkę do sufitu z klasyfikacją EI30 jest inaczej robiona i ma klasyfikację ogniową A2-s1, d0 oraz gorszy współczynnik pochłaniania dźwięku na poziomie max 0,70. W związku z tym, że parametry wzajemnie się wykluczają proszę określić, które są decydujące i wymagane bezwzględnie.

opis: Podobnie jak wyżej. Sufit do służby zdrowia na konstrukcji zabezpieczonej antykorozyjnie. Konstrukcja częściowo ukryta. Taki sufit można zrobić z płytki z krawędzią podciętą (fazowaną) - nie będzie to konstrukcja "częściowo ukryta". Da się uzyskać współczynnik pochłaniania alfa $w = 0,90$. Klasyfikacja ogniowa płytki A1.

Wymaganie EI30 powoduje, że:

- nie może to być rozwiązanie z konstrukcją częściowo ukrytą (płytkę musi mieć krawędź prostą)
- płytkę będzie miała gorszy od podanego w opisie (0,90) współczynnik pochłaniania dźwięku: 0,70

Pytanie: jak to ma być sufit: ognioochronny EI30 z gorszymi parametrami akustycznymi i higienicznymi od tych podanych w opisie, czy bez EI30 (tego nie ma w opisie) ale spełniający opis ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza płyty A2-s1, przy spełnieniu współczynnika akustycznego 0,9 takie rozwiązania są dostępne na rynku.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Zamawiający informuje, iż pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

ZATWIERDZIŁ:

*Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Chełmie
mgr Agnieszka Kruk /-/*



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

