



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

Siedlce dnia: 2025-07-21

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

.....

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Modernizacja POZ przy ul Mazurskiej 1 w Siedlcach.

Numer referencyjny: POZMazurska/522/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy wymiana stolarki drzwiowej wchodzi w zakres niniejszego postępowania? Opis zadania zawiera wymianę drzwi, w przedmiarze brak tych pozycji.

Proszę o wskazanie specyfikacji stolarki drzwiowej oraz specyfikacji opraw LED.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wymiana stolarki drzwiowej wchodzi w zakres postępowania. Przedmiar pozycja 1 i 2

Najważniejszym parametrem jest zachowanie światła przejścia minimum 90cm, natomiast drzwi p.poż 80cm. Ustalenie kierunków otwierania drzwi po zakończeniu postępowania przetargowego W przypadku specyfikacji opraw led - muszą być dostosowane do wymogów przepisów budowlanych.

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Angelika Ambroziewicz

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
i Zaopiniowania
Robert Misiak