
Obkurczenie taśmy kablowej dostosowuje do lokalizacji urządzeń i punktów przyłączeniowych.
Zakończenie taśmy kablowej wykonać w sposób zapewniający szczelność.
Od głównych tras kablowych do wszystkich urządzeń prowadzić okablowanie co
korytka lub ceownika perforowanego.
Od tras kablowych do rozdzielnic wykonać taśmy pomiędzy drabinkami D400.
Dyrosolery muszą być wyposażone zabezpieczeniem przeciwpożarowym aerozolem.
Wszystkie pompy muszą być dostarczone z pełnym zabezpieczeniem przeciwpożarowym aerozolem.
Wszystkie pompy muszą być wyposażone w pompy oraz z interfejsem umożliwiającym sterowanie sygnałem bezpotencjałowym
za pomocą styku oraz sygnałem analogowym 4-20mA pozwalającym odczytać wskazanie mocy pompy z przekazem zewnętrznym.
Pompy muszą posiadać wbudowane zabezpieczenie przed suchobiegiem.
Pompy muszą posiadać wbudowane zabezpieczenie przed zablokowaniem.
Pompy muszą posiadać wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Pompy muszą posiadać wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Pompy muszą posiadać wbudowane zabezpieczenie przed zwarciem.
Pompy muszą posiadać wbudowane zabezpieczenie przed przepię