ZESPÓŁ BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA W BRZEGU
49-300 BRZEG, ul. ROBOTNICZA 12
Inwestor: URZĄD MIASTA W BRZEGU
49-300 BRZEG, ul. ROBOTNICZA 12

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH mgr inż. Jan Koziuk nr upr 404/95
Opole 14.08.2021
(miejscowość, data)
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag / z uwagami



układ budynków - schemat

uzgodniono niniejszym

mgr inż. arch. Joanna Wojakowska
Stwierdzenie przygotowania zawodowego nr 8/82/Op w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
Zaświadczenie GKZ nr 2234 stwierdzające kwalifikacje do wykonywania prac projektowych w obiektach zabytkowych i strefach ochrony konserwatorskiej

ETAP - WYDZIELENIE KL. SCHODOWEJ
ZAMONTOWANO ŚCIANKĘ PROFILOWĄ EI 60
Z DRZWIAMI EIS 30

Budynek "B" - pierwsza strefa pożarowa
III piętro o pw. użtkowej 418,83m² - kategoria ZL III + ZL I

roboty do wykonania:
- budowa ścianki profilowej REI 60 wydzielającej klatkę schodową w poziomie III-go piętra z drzwiami EIS 30 zgodnie z rysunkiem
- zabezpieczenie przepustów instalacyjnych wentylacji grawitacyjnej w ścianie oddzielenia pożarowego na granicy stref pomiędzy budynkiem "A" i "B" - EI 120
- montaż hydrantu HP 25
- zabudowa jednego otworu okiennego w pomieszczeniu serwerowni, drugie okno wymienione na okno EI60
- montaż klapy oddymiającej

ZMIANA LOKALIZACJI KLAPY
POZOSTAŁE PARAMETRY BEZ ZMIAN



rzut klatki schodowej - skala 1:100

UWAGA:
- budynek A i B jest wyposażony w oświetlenie awaryjne
- główny wyłącznik prądu usytuowany wewnątrz budynku "A" odcina dopływ prądu do obu budynków
- oba budynki wysposażone są w gaśnice w ilości 2kg środka gaśniczego na każde 100m²
- w budynku "A" gaśnice wodno-mgłowe o pojemności 6 l w łącznej ilości 8 sztuk
- wszystkie drzwi pożarowe wyposażone w samozamykacze, drzwi dwuskrzydłowe na granicy stref wyposażone w elektrotrzymacze



widok zabudowy od strony korytarza
skala 1:100

P.W. INWESDIM SP. Z O.O. OPOLE
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
mgr inż. Jan Sadowski
uprawnienia budowlane nr 244/89/Op
zezwolenie W.O.P.S.O. Zabytków nr 35/97
przynależność do O.O.I.I.B. nr OPL/BO/0962/0

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

KIEROWNIK BUDOWY
mgr inż. Mikołaj Poluszyński
NR UPR. OPL/0090/OWOK/



Budynek "B" rzut III-piętra
skala 1:200



fragment rzutu II-go piętra
skala 1:100

rysunek rzutu II-go piętra wg archiwum Urzędu Miasta uzupełniony pomiarami niezbędnymi do wykonania niniejszej dokumentacji

Przebudowa budynku Urzędu Miasta w Brzegu, wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych

projektant: **T'Graf** Mikołaj Poluszyński	45-027 OPOLE, UL. OSMAŃCZYKA 16	
inwestor: Gmina Brzeg , ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg		
projekt: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA W BRZEGU, W CELU WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH		
projektant: mgr inż. arch. Joanna Wojakowska	nr uprawnień: 8/82/OP	
sprawdzający: mgr inż. arch. Bożena Wojakowska	nr uprawnień: 27/80/OP	
temat rysunku: RZUT III PIĘTRA SKRZYDŁA "B"		
branża: ARCHITEKTURA	data: SIERPIEŃ 2020	stadium: PROJEKT BUDOWLANY / skala: 1:200,1:100 / numer rysunku: A-6

5 5