

49-300 BRZEG, ul. ROBOTNICZA 12
Inwestor: URZĄD MIASTA W BRZEGU
49-300 BRZEG, ul. ROBOTNICZA 12

układ budynków - schemat

UWAGA:

- budynek A i B jest wyposażony w oświetlenie awaryjne
- główny wyłącznik prądu usytuowany wewnątrz budynku "A"
- oddział doprowadzający prąd do obu budynków
- oba budynki wyposażone są w gaśnice w ilości 2kg środka gaśniczego na każde 100m²
- w budynku "A" gaśnice wodno-mgłowe o pojemności 6 l
- w łącznej ilości 8 sztuk
- wszystkie drzwi pożarowe wyposażone w samozamykacze, drzwi dwuskrzydłowe na granicy stref wyposażone w elektrozamykacze

-	Budynek "B"
-	pow. 245,29 m ²
-	kategoria PM
-	strefa pożarowa

roboty do wykonania:

- wymiana istniejących drzwi zamykających klatkę schodową w poziomie piwnic

na drzwi EIS 30 o wymiarze 100/200

- zabezpieczenie przepływów wentylacji grawitacyjnej w ścianie oddzielenia z O.O. Opole

- montaz hydrazu HP 25

Budynnek "B" rzut piwnic
skala 1:200

Skala 1:200

Przebudowa budynku Urzędu Miasta w Brzegu,
wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych

[illegible]

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

1. ETAP - WYMIANA DZIAŁY
ZASTANOWIENIA EIS 60

fragment izitu piwnic
1:100

rysunek rzutu pionowego wg archiwum Urzędu Miasta uzupełniony pomiarami niezbędnymi do wykonania niniejszej dokumentacji

Archiwizacja	data	12.200	data	12.200	numer rysunku	A-2
RZUT PIWNIC SKRZYDŁA „B”						
projektant	mgr inż. arch. Joanna Wojawska	roz. uprawnień	8/82/OP	projektant	mgr inż. arch. Bożena Wojawska	roz. uprawnień
projektant	mgr inż. arch. Joanna Wojawska	roz. uprawnień	8/82/OP	projektant	mgr inż. arch. Bożena Wojawska	roz. uprawnień
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA W BRZEGU, W CELU WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH						
Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg						
Mikolaj Poluszyński 45-027 OPOL, UL. OSMAŃCZYKA 16						