

**WARUNKI TECHNICZNE  
PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ\*,  
KANALIZACJI SANITARNEJ\***

dla obiektu: **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ**

**UL. WESOŁA I FABRYCZNA; 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA**

Inwestor: **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SP. Z O.O.**

Adres: **UL. B. PRUSA 66; 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA**

**1. MIEJSCE PODŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ\***

Sieć wodociągowa o średnicy **Ø160 w ul. WESOŁEJ ; 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA**

**2. MIEJSCE PODŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ\***

Sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy **Ø300 w ul. LUBIEJEWSKIEJ; 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA;**

**3. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ\***

- ⇒ W miejscu podłączenia instalacji wewnętrznej budynku z przyłączem kanalizacyjnym wykonać studzienkę rewizyjną na terenie przyłączanej nieruchomości.
- ⇒ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur PCV o odpowiedniej średnicy **wraz z lokalizacją studni kanalizacyjnej rewizyjnej na terenie przyłączanej nieruchomości lub podłączeniem do istniejącego zbiornika bezodpływowego wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej tj. studni kanalizacyjnej rewizyjno-przepływowej**
- ⇒ Ścieki bytowe z obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej można odprowadzać do kanalizacji bez spełnienia dodatkowych warunków.
- ⇒ Ścieki komunalne i bytowe z obiektów usługowych i gastronomicznych winny być poddane badaniom w celu określenia ich składu.
- ⇒ Skanalizowanie piwnic lub pomieszczeń przyziemia położonych poniżej poziomu terenu wymaga zastosowania zabezpieczenia przed zalaniem /Rozporządzenie MI z dnia 12.04.2002,Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie/.

**4. SIEĆ WODOCIĄGOWA\***

- ⇒ Sieć wodociągową zaprojektować z rur PE o średnicy **Ø110mm w ul. Wesoła i Fabryczna w Ostrowi Mazowieckiej**
- ⇒ Wykonaną sieć wodociągową należy przepłukać i zdezynfekować w celu usunięcia zanieczyszczeń oraz poddać badaniu pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym.

**5. INNE WYMOGI\***

- ⇒ Dokumentację techniczno-budowlaną projektowanej budowy zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami i lokalizacją wodomierza uzgodnić z ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. przed złożeniem w Zespole Uzgadniania Dokumentacji (ZUDP).
- ⇒ Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami przed zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru przez ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
- ⇒ Włączenie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami do istniejącej sieci komunalnej wykonuje wyłącznie uprawniony wykonawca na zlecenie Inwestora po okazaniu dokumentu stwierdzającego wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy /zgodnie z art.30. ust.1 i 1a Prawa Budowlanego z późn. zmianami / i po odbiorze technicznym dokonanym przez naszego przedstawiciela.
- ⇒ Wodomierz montuje na własny koszt ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. po uzyskaniu przez Inwestora zaświadczenia z odbioru technicznego przyłącza i zawarciu umowy na dostawę wody.
- ⇒ Nadzór nad prowadzonymi pracami prowadzi osoba posiadające uprawnienia stosowne dla Kierownika robót.

Do odbioru końcowego należy przedłożyć:

- Dokumentację techniczną budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej uzgodnić z ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., i ZUDP

- mapę powykonawczą geodezyjną wykonanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

Warunki tracą ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia.

\* niepotrzebne skreślić

OPRACOWAŁ:

KIEROWNIK DWiK

Michał Gruszczyński

