

LEGENDA

ARCHITEKTURA

zakres opracowania

pomieszczenia poza zakresem, pozostawione bez zmian

ŚCIANY ISTNIEJĄCE :

POZOSTAWIONE BEZ ZMIAN:

ściany murowane

MODYFIKOWANE NA ETAPIE PROJ. WYKONAWCZEGO CZ. ABCEDF:

ściana do uzupełnienia, otwory do zamurowania

drzwi do likwidacji

ściana do wyburzenia

OZNACZENIA ROBÓT

ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W KLINIKACH POZA ZAKRESEM

- obszar prowadzonych robót

r/D/1 - wykonanie otworowania w stropie, obudowa szachtu ścianką gipsowo-włóknową

r/D/2 - demontaż tymczasowy istniejącego sufitu podwieszanego na powierzchni 270m2,na potrzebę wykonania: wzmocnień konstrukcyjnych, poprowadzenia instalacji - wg proj.branżowych, wykonanie otworowania stropu i ścian, ponowny montaż sufitu podwieszanego

r/D/3 - wykonanie wyburzeń, otworowania i zamurowań, wykonanie nadproża wg proj.konstrukcyjnego oraz wstawienie drzwi/okna w wymaganych przypadkach wg rysunku architektury

r/D/4 - demontaż istniejących warstw posadzkowych na powierzchni ok 20m2, wykonanie wykopu na potrzebę wymiany istniej"cych instalacji sanitarnych, poprowadzenia kana/0w wentylacyjnych oraz innych - wg proj.bran;owych, wykonanie niezbędnego dla poprowadzenia instalacji otworowania ecian zagęszczenie i zasypanie wykopu,wykonanie warstw noośnych, izolacyjnych i wykończeniowych (dotyczy również pomieszczeń wchodzących w zakres opracowania na poziomie -1)

r/D/5 - wymiana okna istn./drzwi istn. na okno upustowe/drzwi upustowe lub montaż nowych drzwi upustowych, oraz podliączenie go do systemu SAP lub wymiana okna istniejącego na okno p-poż. wg detalu mocowania okna,

ŚCIANY PROJEKTOWANE WEWNĘTRZNE - OZNACZENIA MATERIAŁOWE:

ściany gipsowo-włóknowe na podkonstrukcji systemowej

SYMBOL OPIS

S1-S5 ściankii wewnętrzne gipsowo-włóknowe na podkonstrukcji systemowej

stelaż	pokrycie z płyt	gr.ściany	wełna min.	RA1 min.	ppoż
S1	1x 75mm	2x12,5mm(jednostr.)	10 cm	6cm40kg/m3	43 dB	EI30
S2	1x 75mm	2x12,5mm(obustr.)	12,5 cm	6cm40kg/m3	50 dB	EI60
S3	2x 50mm +dylatacja 1,5cm	12x12,5mm(obustr.)	16,5 cm	2x4cm40kg/m3	50 dB	EI60
S6	1x 75mm	2x12,5mm(obustr.)	12,5 cm	7cm70kg/m3	55 dB	EI120
S7	1x 75mm	2x12,5mm(obustr.) obudowa szachtów	12,5 cm	6cm70kg/m3	50 dB	EI120
S8	2x100mm	2x12,5mm ścianka instalacyjna	25 cm	2x6cm40kg/m3	50 dB	EI60
S10	2x75mm	2x12,5mm(obustr.)	20 cm	2x4cm40kg/m3	50 dB	EI60

A	ścianka o podwyższonej akustyczności - wyp. wełną min. o gęstości 70kg/m3
OR	osłona radiologiczna- płyta g-w z blachą ołowianą gr wg rzutów i proj. osłon
ZM	zabudowa istn. rozdzielnic z płyt włóknowo-cementowych na stelażu wg opisu
SK1	Ścianka głęzetowa z płyt włórowych oklejlowanych HPL

OPRAWY ZEWNĘTRZNE

LZ1 oprawa oświetleniowa liniowa, ze źródłem świetlówkowym T5, 35W IP 65, dł.1,5m z modułem awaryjnym,np. ES-SYSTEM LIGHT LINEAR WALL WASHER lub równoważna

LZ1' oprawa oświetleniowa liniowa, ze źródłem świetlówkowym T5, 35W, IP 65, dł.1,2m z modułem awaryjnym, np. ES-SYSTEM LIGHT LINEAR WALL WASHER lub równoważna

LZ2 oprawa oświetleniowa liniowa ze źródłem ledowym 36x1W, IP 67 dł.1,2m, np, ES-SYSTEM "LIDE LINEA LED" lub równoważna

LZ2' oprawa oświetleniowa liniowa ze źródłem T5 35W, asymetrycznym, IP 67, dł.1,5m np. ES-SYSTEM "LIDE LINEA " lub równoważna

LZ3 oprawa typu downlight, źródło TC-TEL26W z modułem awaryjnym, np. ES-SYSTEM "URAN DOWNLIGHT" lub równoważna

LZ4 oprawa oświetleniowa liniowa, ze źródłem świetlówkowym T5, 35W, IP 65, dł.1,2m z modułem awaryjnym, wbudowana pomiędzy elementy szklane

OTWOROWANIE ISTNIEJĄCE

IOST - otwór w stropie "NAD" otwór w posadzce

IOST | 25x50 | s - opis otworu
15x15 - wymiary w cm
s/w/ee/te/a/bms - branża której dotyczy opis: s - sanitarny, w - wentylacja, bms - automatyka, ee - elektryczny, te - teletechniczny, a - architektura

OTWOROWANIE PROJEKTOWANE

OST - otwór w stropie "nad" otwór w posadzce

OST | 25x50 | s - opis otworu
15x15 - wymiary w cm
s/w/ee/te/a/bms - branża której dotyczy opis: s - sanitarny, w - wentylacja, bms - automatyka, ee - elektryczny, te - teletechniczny, a - architektura

OSC - otwór w ścianie istniejącej

OSC | 100x60 | ee - opis otworu
hg | +1,00 - hg - rzędna góry otworu

OZNACZENIA P-POŻ

EI60 - granica stref pożarowych, ściany oddzielenia przeciwpożarowego
- klasa odporności ogniowej
- okno / drzwi upustowe z siłownikiem
- hydrant Ø25 / Ø52
SPzN - gaśnica pożarowa natynkowa, h=60,s=30, g=22
SPzW - gaśnica pożarowa wnękowa, h=58,5,s=32, g=21,5

Elementy systemu utrzymywania nadciśnienia w klatkach- uruchamiane z systemu SAP:
OU -okno upustowe z siłownikiem **CD** -czujka dymu
DU -drzwi wyposażone w siłownik
PU -przepustnica z siłownikiem

OZNACZENIA POZOSTAŁE

-3,15 / -3,17 - rzędna wykończenia, mierzona od poziomu ±0,00
- rzędna konstrukcji, mierzona od poziomu ±0,00

hn - proj.wys.nadproża w cm (mierzona od wykończonej posadzki)
-brak opisu hn oznacza wysokość istn.nadproża bez zmian

hp - proj.wys.wykończonego parapetu w cm (mierzona od wykończonej posadzki)
-brak opisu hp oznacza wysokość istn.parapetu, (dla okien zewnętrznych parapet wykonać min.85cm nad posadzką)

WSg - wzmocnienie stropu "góra" pod urządzenia technologiczne wg projektu konstrukcyjnego

WSd - wzmocnienie stropu "dół" pod urządzenia technologiczne wg projektu konstrukcyjnego

- oznaczenia przekrojów

F1/1B pokój pielęgniarki oddziałowej 16,02 m² - opis pomieszczenia istniejącego

F1/1B pokój pielęgniarki oddziałowej 16,02 m² - opis pomieszczenia projektowanego lub modernizowanego

- drzwi istniejące

- drzwi projektowane

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CO :

grzejnik płytowy projektowany grzejnik drabinkowy projektowany

UWAGI

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANO-WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT , SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
- OPISANE NAZWY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ (ZGODNIE Z ART.29 PKT 3 USTAWY Z DNIA 29 01 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH) WSKAZUJĄ ,JEDYNIE MARKĘ REFERENCYJNĄ I MOGĄ BYĆ ZAMIENIONE NA PRODUKT RÓWNOWAŻNY O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH, JAKOŚCI I WARTOŚCIACH UŻYTKOWYCH I TYM ESTETYCZNYCH.
- WYKONAWCA WINIEN UWZGLĘDNIĆ KOSZT ZWIĄZANY Z WYKONANIEM DODATKOWEGO OTWOROWANIA INSTALACYJNEGO WIELKOŚCI DO 25cm W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
- WSZYSTKIE PIONY INSTALACYJNE ORAZ INSTALACJE PRZYŁĄCZENIOWE NIE OZNACZONE NA RYSUNKU OBUDOWAĆ PLYTAMI GIPSOWOWARKONOWYMI NA PODKONSTRUKCJĘ SYSTEMOWĄ.
- KOLORYSTYKA I FAKTURA I FORMA WIDOCZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZASTOSOWANYCH W BUDYNKU - POWINNA BYĆ KAŻDORAZOWO UZGADNIANA Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKOŃCZENIOWE, OSPRZĘT OŚWIETLENIOWY, ARMATURA SANITARNA WINNY BYĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI I TRWAŁOŚCI. MATERIAŁY WEWNĘTRZNE POWINNY POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY DO STOSOWANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA.
- A EKSPLOATACJA OBIEKTU NIE POWINNA WPŁYWIAĆ NA ZMIANĘ PARAMETRÓW POSZCZEGÓLNYCH RODZAWAŻAR SYSTEMOWYCH.
- NA ŚCIANACH W KORYTARZACH I HOLACH ZAMONTOWAĆ ODBOJNICE SYSTEMOWE WEDŁUG SZCZEGÓŁOWEGO WYKAZU I LOKALIZACJI ODBOJNIC W PROJEKCIE WNETRZ.
- LOKALIZACJA PRZYBORÓW SANITARNYCH W ŁAZIENKACH ORAZ MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I WYPOSAŻENIE PASAŻU SZPITALNEGO WEDŁUG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH W PROJEKCIE WNETRZ.
- POD PROJ.URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I TECHNOLOGICZNYMI NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNI.WARSTWY POSADZKOWE A PROJ. URZĄDZENIA POSADOWIĆ NA PROFILACH STALOWYCH ZESPAWANYCH W RAMKĘ W UKŁADZIE PRÓSTOPADŁYM DO ULOŻENIA BELEK STROPOWYCH WG WYTYCZNYCH KONSTRUKCYJNYCH I DTR URZĄDZEŃ.
- WSZYSTKIE OTWORY, PRZEBSKI INSTALACYJNE W ŚCIANACH I STROPACH I STROPACH USZCZELNIĆ DO WYMAGANEJ I ODPORNOŚCI P-POŻ
- ELEMENTY ZABEZPIECZYĆ DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI P-POŻ PLYTAMI NP "PROMAT" LUB RÓWNOWAŻNE

NR	OPIS ZMIANY	DATA
b		
a	uszczegółowienie, korekta otworowania	25.02.2011

REWIZJE

nazwa zamówienia

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

BIALYSTOK, ul. M.Skłodowskiej-Curie 24A

inwestor

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Białystok, ul. J.Kilińskiego 1
tel. (085) 7485400

schemat

generalny projektant

Arch - Deco Sp. z o.o.
Gdynia ul. Starowiejska 41-43
tel. (058) 62081120

biuro projektów - wykonawca projektu

Arch - Deco Sp. z o.o.
Gdynia ul. Starowiejska 41-43
tel. (058) 62081120

projektant:

mgr inż. arch. Zbigniew Reszka nr upr. 1398/Gd/84
mgr arch. Michał Barydźewski
mgr inż. arch. Michał Aleltowicz
mgr inż. arch. Małgorzata Szymkowiak-Zbożeń
mgr inż. arch. Marta Mazky-Moszarat
mgr inż. arch. Monika Rogozik-Romanowska

sprawdzający:

mgr inż. arch. Stefan Ciechołewski upr. nr 314/Gd/74

faza	PROJEKT WYKONAWCZY
tom	2.3
część	1.1
data	21.01.2011
skala	1:100
branża	ARCHITEKTURA

tytuł opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU GŁÓWNEGO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU - ARCHITEKTURA

nazwa rysunku: RZUT POZIOMU -1 D

nr rysunku: W/A/04a