SZCZEGÓŁY ELEWACJI 29-30, 14-13, 33-34 NA RYSUNKU: W/A/49 - PRZEKRÓJ AEC



LEGENDA:

PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

ZS1 ściana zewnętrzna G.I E ścianą nadbudowana konstrukcja +1, +2
1. okładzina systemowa wentylowana, na podkonstrukcji systemowej
2. szczelina wentylacyjna gr. 2cm
3. folia elektroizolacyjna, wiatroizolacyjna
4. ocieplenie z płyt z wełny mineralnej o wełnie spleconej gr.20cm
5. otynkowana płyta azbestowo-cementowa na REI 60, tynkowana płyta silikatowo-cementowa gr. 3 cm
6. ściana nośna z bloczków silikatowych wypełniona płytami mięknącej wełny mineralnej
7. paroizolacja folia paroizolacyjna
8. płyta gipsowo-kartonowa REI 60
9. płytki glazurowe

ZS1' otodrowa ściana betonowych co.G I E

1. okładzina systemowa wentylowana, na podkonstrukcji systemowej
2. szczelina wentylacyjna gr. 5 cm
3. folia elektroizolacyjna, wiatroizolacyjna
4. wełna mineralna z wełnianej o wełnie szklanego gr.20cm gęstość min. 80 kg/m3
5. ściana nośna z bloczków betonu komórkowego przylgnionego wełną szkl.

ZS2 elewacja z płyt cementowo-włókniowych część B

1 ZPU tynkowany wtórkowski na podkonstrukcji systemowej, aluminiowej gr.2,5mm
2. szczelina wentylacyjna gr.3cm
3. wełna mineralna gr.20cm gęstość min.30kg/m3 z wełnianej o wełnie szklanego
4. folia paroizolacyjna do oczyszczenia

ZS3 elewacja ceramiczna system BSO część A, B, C

1. ocieplenie gr.25 cm z wełny mineralnej w systemie BSO tynk mineralny malowany farbą silikonową z efektem perłowy
2. istniejąca ściana murowana do oczyszczenia i przygotowania na tynku.

ZS31 elewacja ceramiczna system BSO część D

1. ocieplenie gr.15 cm z wełny mineralnej w systemie BSO tynk mineralny malowany farbą silikonową z efektem perłowy
2. istniejąca ściana murowana do oczyszczenia i przygotowania na tynku.

ZS4 tynkowana ocieplenie ściany do malowania

tynkowana ocieplenie ściany w części D, E i parterowa część B cat CN do oczyszczenia, naprawa tynk.tynków i malowanie farbą silikonową. Kolorystyka według elewacji.

UWAGA - kolorystyka wg rysunku elewacji.
kolor biały - wg opisu
kolor szary - wg opisu

SF1 D i E ściana fundamentowa do wysokości 30cm powyżej terenu, w miejscach:
1. płyta fundamentowa żelbetowa
2. izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr.5cm
3. izolacja przeciwwilgociowa gr.2cm
4. izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna (F1)
5. istniejąca ściana zewnętrzna do oczyszczenia i przygotowania wg opisu

SF1' ściana fundamentowa poniżej poziomu terenu do głębokości 1,5cm

1. ocieplenie ściany w systemie BSO gr.25cm, tynk mineralny malowany farbą silikonową w kolorze szarym ocieplenie polistyrenem
2. izolacja przeciwwilgociowa
3. izolacja przeciwwodna bezspoinowa (F1)
4. grunt gruboziarnisty
5. istniejąca ściana zewnętrzna - do oczyszczenia i przygotowania wg opisu

SF2 ściana fundamentowa od głębokości + 1,5m poniżej poziomu terenu

1. folia kubełkowa
2. podbeton ekstrudowany 10cm
3. izolacja przeciwwodna bezspoinowa (F1)
4. grunt gruboziarnisty
5. istniejąca ściana zewnętrzna - do oczyszczenia i przygotowania wg opisu

D1 istniejących przylegający nad nadbudową D I E

1. z ściana elektroenergetykowany o systemie WKI (F1)
2. Termoizolacyjnego nanektrochlorku gr.12 nanoenergetycznego podłoszowy
3. wełna mineralna gr.20cm gęstość min.30kg/m3 z wełnianej o wełnie szklanego
4. folia paroizolacyjna do oczyszczenia
5. istniejąca ściana zewnętrzna z wełełką aluminiową na gr.gruntu

D2 istniejących warstwy nad częścią A,C I fragmentem B

1. system ściana WKI (F1) płyta nanektrochlorku elektrowa mot.089
2. izolacja przeciwwodna bezspoinowa (F1)
3. istniejąca warstwy stanowienie stropodachu - po oczyszczeniu i przygotowaniu wełną szkl.

D3 istniejących nieewidytowany nad częścią B

1. system ściana WKI (F1) płyta nanektrochlorku 089 gęstość 5,2 mm na gruncie systemowym
2. istniejąca warstwy stanowienie stropodachu - po oczyszczeniu i przygotowaniu wełną szkl.

D4 warstwy istniejącego stropodachu bez zmian

PRZEGRODY WEWNĘTRZNE

P1 ściana międzymieszkaniowa, nośna/ nie głhyi powodzka gr.8cm o nadbudowach części D I E

1. płyta gipsowo-kartonowa gr.0,5cm
2. folia budowlana
3. wełna mineralna hydrofobizowana gr.8cm
4. folia budowlana
5. płyta żelbetowa grubości 15cm
6. płyta żelbetowa grubość 10cm
7. konstrukcja stalowa stropodachu zabezpieczona odpowiednio do R-120 / R-60
8. ocieplenie płyta silikatowo-cementowa, niepalna grubość 3,5cm
9. wełna mineralna grubości 3cm
10. folia paroizolacyjna, aluminiowa

P1' ściana międzymieszkaniowa, nośna/ nie głhyi powodzka gr.8cm o nadbudowach części D I E

1. płyta gipsowo-kartonowa gr.0,5cm
2. wełna mineralna hydrofobizowana grubość 3cm
3. folia budowlana
4. płyta żelbetowa grubości 15cm
5. konstrukcja stalowa stropodachu
6. ocieplenie płyta silikatowo-cementowa, niepalna grubość 3,5cm
7. folia paroizolacyjna, aluminiowa

P2 ściana międzymieszkaniowa, nośna/ nie głhyi powodzka gr.8cm o nadbudowach części D I E

1. płyta gipsowo-kartonowa gr.0,5cm
2. folia budowlana
3. wełna mineralna hydrofobizowana grubość 3cm
4. folia budowlana
5. płyta żelbetowa grubości 15cm
6. konstrukcja stalowa stropodachu
7. ocieplenie płyta silikatowo-cementowa, niepalna grubość 3,5cm
8. istniejąca konstrukcja stropodachu

P3 przeszkła gr.8cm nad istniejącym stropodachem części D I E

1. płyta gipsowo-kartonowa gr.0,5cm
2. folia budowlana
3. wełna mineralna hydrofobizowana grubość 3cm
4. folia budowlana
5. płyta żelbetowa grubości 15cm
6. konstrukcja stalowa stropodachu
7. ocieplenie płyta silikatowo-cementowa, niepalna grubość 3,5cm
8. istniejąca konstrukcja stropodachu

P3' przeszkła gr.8cm nad istniejącym stropodachem części D I E

1. płyta na folię
2. izolacja przeciwwodna
3. płyta żelbetowa grubości 15cm
4. folia budowlana
5. 2 x mata akustyczna grubość 2 x 3,5cm
6. folia budowlana
7. płyta żelbetowa grubości 15cm
8. konstrukcja stalowa stropodachu
9. ocieplenie płyta silikatowo-cementowa, niepalna grubość 3,5cm
10. istniejąca konstrukcja stropodachu

P4-EI przeszkła z wykresiny pov o nieruszowanych kilkukach i wzmocnieniu pov grubość 5,5cm

P4-EI' przeszkła z wykresiny pov o nieruszowanych kilkukach i wzmocnieniu pov grubość 5,5cm

P-EI ściana międzymieszkaniowa, nośna/ nie głhyi powodzka gr.8cm o nadbudowach części D I E

1. płyta gipsowo-kartonowa gr.0,5cm
2. folia budowlana
3. 2 x mata akustyczna grubość 2 x 3,5cm
4. folia budowlana
5. płyta żelbetowa grubości 15cm
6. konstrukcja stalowa stropodachu
7. ocieplenie płyta silikatowo-cementowa, niepalna grubość 3,5cm
8. istniejąca konstrukcja stropodachu

P-EI' ściana międzymieszkaniowa, nośna/ nie głhyi powodzka gr.8cm o nadbudowach części D I E

1. płyta na folię
2. izolacja przeciwwodna
3. płyta żelbetowa grubości 15cm
4. folia budowlana
5. 2 x mata akustyczna grubość 2 x 3,5cm
6. folia budowlana
7. płyta żelbetowa grubości 15cm
8. konstrukcja stalowa stropodachu
9. ocieplenie płyta silikatowo-cementowa, niepalna grubość 3,5cm
10. istniejąca konstrukcja stropodachu

P-EI' przeszkła z wykresiny pov o nieruszowanych kilkukach i powiecz/miszki w ramie systemowej

1. płyta na folię, izolacja przeciwwodna, warstwy 1 3cm
2. płyta żelbetowa grubości 15cm, warstwy 2 3cm
3. warstwy konstrukcyjne, uzupełnienie istniejącej wyżwiet po objęciu
4. istniejąca konstrukcja stropodachu

P-EI' przeszkła na podstawie w częściach A,C i nad fragmentem B

1. płyta żelbetowa na krawędziach płyta antypoślizgowy, na folię, grubość 2cm
2. TS Farmwall ILB /konstrukcja/
3. płyty z wełny mineralnej twardej grubość 20cm
4. płyta żelbetowa grubości 15cm
5. istniejąca konstrukcja stropodachu

P5 warstwy istniejącej przeszkli bez zmian

ŚCIANY- OZNACZENIA MATERIAŁOWE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- istniejące ściany

ŚCIANY PROJEKTOWANE
- Ściany z bloczków żużlobetonowych
- Ściany gipsowo-włókniowe na podkonstrukcji systemowej
- Ściana szklana

ZAKRES PROJEKTU

- Zamurowanie otworów lub fragmentów otworów
- Wykucia otworów

ELEMENTY DO USUNIĘCIA I WYBURZENIA
- Elementy do wykucia
- Elementy do demontażu
- Elementy do wyburzenia

ELEWACJE
- ZS2- elewacja tynkowa wentylowana
- ZS3- elewacja tynkowa wentylowana
- ZS4- elewacja z płyt cementowo- włóknowych
- DL- elewacja z blachy aluminiowej
- ZS4 - elewacja lam. tynkowana do malowania w kolorze białym

DOŚWIETLACZE PRAWNICZNE

- DP Dachówka doświetlająca Bramac 150x150x60cm bez nadstawki
- DP1 z podwójną nadstawką zwiększającą wysokość 150x150x60cm
- DP2 z podwójną nadstawką zwiększającą wysokość 150x150x60cm
- DP3 z podwójną nadstawką zwiększającą wysokość 150x150x60cm

ZALUZJE
- Markizolety zewnętrzne
- Markizolety montowane pod płytami
- Żaluzje stałe wentylacyjne
- Żaluzje ruchome

OZNACZENIA PRZESTRZENIE
- EI 30 A1 - ściana oddzielenia pożarowego
- EI 30 A1 - ściana oddzielenia pożarowego wg wrazie
- - ściana konstrukcji, nieczynna od poziomu ±0,00
- - ściana nośna
- - ściana nośna bez zmian
- - ściana działowa
- teren istniejący
- - przekrój przez teren
- - układ funkcjonalno-przestrzenny bez zmian
- - pionowa opracowania
- - dylatacja elewacji
- - otwory w ścianach zewnętrznych

OPISANY ZEWNĘTRZNE

OPISY
- **OP1** - opracowanie elewacyjne Bramac, na podłożu istniejącym TL 200 dP
- **OP2** - opracowanie elewacyjne Bramac, na podłożu istniejącym TL 200 dP/ EI 30 A1 (w miejscach wskazanych na ELEWATORZE CZĘŚCI DWÓJ) WARSZAWA Interwencja
- **OP3** - opracowanie elewacyjne Bramac, na podłożu istniejącym TL 200 dP/ EI 30 A1 (w miejscach wskazanych na ELEWATORZE CZĘŚCI DWÓJ) WARSZAWA Interwencja
- **OP4** - opracowanie elewacyjne Bramac, na podłożu istniejącym TL 200, dP/ EI 30 A1 (w miejscach wskazanych na ELEWATORZE CZĘŚCI DWÓJ) WARSZAWA Interwencja
- **OP5** - opracowanie elewacyjne Bramac, na podłożu istniejącym TL 200, dP/ EI 30 A1 (w miejscach wskazanych na ELEWATORZE CZĘŚCI DWÓJ) WARSZAWA Interwencja

Projektowana jednostka zewnętrzna wentylacyjna na elewacji

- okno istniejące, wtórkowa okienna bez zmian

- okno projektowane aluminiowe

- okno projektowane pcv

UWAGI
- **PRZY WYKONYWANIU ROBÓT, PRZED ROZPOCZĘCIEM KAŻDEJ CZYNNOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU ROBÓT WYMIARY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I KONSTRUKCYJNE, PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM**
- **PRZEKAZANIE PROJEKTU DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH**
- **WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH JEST WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY ORAZ ZA OCHRONĘ MIENIA. NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM**
- **WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE MOGĄ BYĆ WPROWADZONE WYŁĄCZNIE NA PISEMNY ODRĘBNY WNIOSEK WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH W ZGODZIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI**
- **WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY I ELEMENTY MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM, UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.**
- **ATESTY DO STOSOWANIA W ŚLUŻBIE ZDROWIA, A EKSPLOATACJA OBIEKTU MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI DOTYCZĄCYMI TEGO OBIEKTU**
- **WYKONUJĄCEMU ROBOTY BUDOWLANE NIEPOZWOLONE JEST WYKONYWANIE ROBÓT NIEZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM, SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI.**

b		
a	uszczegółowienie rysunku	25.02.2011
NR	OPIS ZMIANY	DATA

REWIZJE

tytuł projektu	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU
	Biały1STOK, ul. M.Skłodowskiej-Curie 24A
inwestor	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J.Kilińskiego 1 tel. (085) 7485400
projektu	Archi - Deco Sp. z o.o. Gdynia ul. Grabowskiego 41-43 tel. (058) 6208120
autor projektu	mgr inż. arch. Zbigniew Rewka nr upr. 1585/GIB/91
współpraca	mgr inż. arch. Stefan Olechówecki nr upr. 1/1442/91
współpraca	mgr inż. arch. Patrycja Rolak
współpraca	mgr inż. arch. Jacek Kuczyński nr upr. 1/1442/91
współpraca	mgr inż. arch. Stefan Olechówecki nr upr. nr 1/442/91
tytuł rysunku	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU GŁÓWNEGO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU - ARCHITEKTURA
nazwa rysunku	ELEWACJA 11-16

branża	ARCHITEKTURA
nr rysunku	W/A/52a
skala	1:100
data	21.01.2011
faza	PROJEKT WYKONAWCZY
arkusz	2.3
układ	1.1